

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/22г.-19/12/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

tхв: догов., tхд = 0.00°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
20.11.22 23	71,5	6	215,25	210,33	53	4	204,33	201,64	8,69	4,359	24
21.11.22 23	75	6	214,92	209,56	54,3	4	204,34	201,54	8,024	4,787	24
22.11.22 23	76,5	6	214,7	209,17	54,8	4	204,33	201,46	7,708	4,962	24
23.11.22 23	77,8	6	212,41	206,75	55,4	4	202,45	199,56	7,192	5,067	24
24.11.22 23	83,4	6	210,5	204,16	57,9	4	200,86	197,73	6,435	5,614	24
25.11.22 23	84	6	210,78	204,36	58,3	4	200,84	197,68	6,681	5,66	24
26.11.22 23	83,7	6	211,79	205,37	57,9	4	199,89	196,78	8,595	5,817	24
27.11.22 23	83,6	6	209,28	202,95	56,9	4	197,9	194,93	8,028	5,913	24
28.11.22 23	83,7	6	207,13	200,85	56,4	4	196,32	193,41	7,441	5,927	24
29.11.22 23	83,5	6	206,77	200,53	56,1	4	195,59	192,72	7,81	5,964	24
30.11.22 23	83,6	6	205,9	199,69	56,1	4	195,38	192,52	7,17	5,923	24
Итого/Средн	80,27	6,00	2319,4	2253,7	56,10	4,00	2202,2	2170	83,774	59,993	264

01.12.22 23	84,1	6	213,36	206,83	57,1	4	202,66	199,58	7,248	6,024	24
02.12.22 23	84,2	6	196,09	190,09	57,3	4	186,35	183,51	6,574	5,509	22
03.12.22 23	84,1	6	214,53	207,99	57,5	4	204,2	201,06	6,932	5,949	24
04.12.22 23	84,2	6	213,85	207,3	57,5	4	203,18	200,07	7,226	5,99	24
05.12.22 23	84,6	6	213,61	207,02	58	4	203,46	200,27	6,752	5,92	24
06.12.22 23	84,5	6	214,38	207,76	58	4	203,04	199,88	7,889	5,993	24
07.12.22 23	84,3	6	213,2	206,66	57,8	4	202,92	199,78	6,886	5,896	24
08.12.22 23	83,9	6	212,3	205,85	57,3	4	201,75	198,66	7,195	5,919	24
09.12.22 23	84,5	6	212,97	206,41	57,6	4	202,11	198,99	7,425	5,992	24
10.12.22 23	83,1	6	212,18	205,83	56,9	4	200,96	197,94	7,886	5,866	24
11.12.22 23	84,4	6	212,79	206,26	57,8	4	201,96	198,82	7,436	5,937	24
12.12.22 23	84,7	6	212,93	206,34	58,6	4	202,66	199,44	6,906	5,817	24
13.12.22 23	84,1	6	215,15	208,59	58,8	4	204,8	201,51	7,083	5,71	24
14.12.22 23	84,6	6	214,13	207,53	58,9	4	203,05	199,78	7,748	5,8	24
15.12.22 23	84,4	6	213,74	207,16	58,4	4	203,09	199,88	7,283	5,839	24
16.12.22 23	84,5	6	215,85	209,2	58,6	4	205,7	202,42	6,779	5,842	24
17.12.22 23	84,7	6	214,98	208,32	58,9	4	204,87	201,58	6,74	5,781	24
18.12.22 23	84,5	6	215,25	208,62	58,9	4	204,56	201,28	7,341	5,796	24
19.12.22 23	83,9	6	214,48	207,95	58,5	4	204,76	201,5	6,453	5,681	24
Итого/Средн	84,28	6,00	4045,8	3921,7	58,02	4,00	3846,1	3786	135,78	111,26	454

Температура холодной воды за отчетный период, tф = 0,3 Град С

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/22г.-19/12/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

tхв: догов., tхд = 0.00°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	Qтв расч. Гкал	ВНР ч
20.11.22 23	70,1	6	10,793	10,554	0,741	0,738	24
21.11.22 23	73,3	6	10,105	9,863	0,724	0,721	24
22.11.22 23	74,6	6	9,832	9,589	0,716	0,713	24
23.11.22 23	76,3	6	9,318	9,078	0,694	0,691	24
24.11.22 23	81,3	6	8,612	8,364	0,681	0,678	24
25.11.22 23	81,6	6	8,866	8,609	0,704	0,701	24
26.11.22 23	81,6	6	10,845	10,531	0,86	0,857	24
27.11.22 23	81,3	6	10,265	9,97	0,812	0,809	24
28.11.22 23	81,3	6	9,66	9,382	0,764	0,761	24
29.11.22 23	81,2	6	10,062	9,773	0,794	0,791	24
30.11.22 23	81,1	6	9,393	9,124	0,74	0,737	24
Итого/Средн	78,52	6,00	107,75	104,84	8,23	8,199	264

01.12.22 23	81,8	6	9,549	9,271	0,759	0,756	24
02.12.22 23	81,8	6	8,682	8,43	0,69	0,687	22
03.12.22 23	81,5	6	9,194	8,928	0,729	0,726	24
04.12.22 23	81,8	6	9,512	9,235	0,757	0,754	24
05.12.22 23	82,3	6	8,984	8,72	0,718	0,715	24
06.12.22 23	82,2	6	10,186	9,887	0,814	0,811	24
07.12.22 23	81,7	6	9,137	8,872	0,726	0,723	24
08.12.22 23	81,5	6	9,421	9,149	0,746	0,743	24
09.12.22 23	82,2	6	9,71	9,426	0,775	0,772	24
10.12.22 23	81,2	6	10,188	9,895	0,804	0,801	24
11.12.22 23	82,2	6	9,701	9,417	0,775	0,772	24
12.12.22 23	82,4	6	9,177	8,907	0,735	0,732	24
13.12.22 23	81,9	6	9,335	9,063	0,743	0,740	24
14.12.22 23	82,5	6	10,031	9,736	0,804	0,801	24
15.12.22 23	82,2	6	9,547	9,267	0,763	0,760	24
16.12.22 23	82,3	6	9,054	8,788	0,724	0,721	24
17.12.22 23	82,4	6	9,028	8,762	0,723	0,720	24
18.12.22 23	82,3	6	9,632	9,349	0,77	0,767	24
19.12.22 23	81,3	6	8,678	8,428	0,686	0,683	24
Итого/Средн	81,97	6,00	178,75	173,53	14,241	14,189	454

Температура холодной воды за ограниченный период, tф = 0,3 Град С

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

