

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2022

Отчет сформирован 20.02.22

Дата и время печати 24.02.22 13:13:49

Тепловычислитель СПТ942; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=8066

Канал ТВ2; Схема учета СП=1; Код абонента KB=2

Потребитель: _____ Адрес: Пушкина 196

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	Время счета ти	подающий труб.			обратный труб.			M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	V1	M1	t2	V2	M2			
21.01.22	24.00	70.25	59.67	58.349	43.50	60.66	60.117	0.000	0.000	1.563
22.01.22	24.00	75.86	78.33	76.341	49.76	79.83	78.903	0.000	0.000	1.997
23.01.22	24.00	77.37	78.46	76.394	50.07	80.08	79.131	0.000	0.000	2.090
24.01.22	24.00	78.79	91.56	89.069	53.28	93.45	92.211	0.000	0.000	2.277
25.01.22	24.00	76.78	98.70	96.136	53.63	100.51	99.158	0.000	0.000	2.231
26.01.22	24.00	78.34	93.61	91.092	53.43	95.50	94.217	0.000	0.000	2.274
27.01.22	24.00	74.96	93.92	91.584	51.99	95.56	94.346	0.000	0.000	2.108
28.01.22	24.00	68.64	92.78	90.810	48.82	94.05	92.989	0.000	0.000	1.804
29.01.22	24.00	68.04	89.29	87.429	48.11	90.51	89.522	0.000	0.000	1.746
30.01.22	24.00	70.16	89.27	87.297	49.01	90.58	89.555	0.000	0.000	1.851
31.01.22	24.00	70.43	89.31	87.327	48.92	90.64	89.621	0.000	0.000	1.882
01.02.22	24.00	70.29	86.18	84.271	48.30	87.47	86.510	0.000	0.000	1.857
02.02.22	24.00	68.77	85.04	83.233	47.50	86.27	85.344	0.000	0.000	1.774
03.02.22	24.00	69.36	90.38	88.424	48.59	91.66	90.640	0.000	0.000	1.841
04.02.22	24.00	69.89	90.33	88.351	48.68	91.66	90.636	0.000	0.000	1.877
05.02.22	24.00	69.98	91.47	89.459	48.75	92.82	91.781	0.000	0.000	1.903
06.02.22	24.00	70.30	96.39	94.252	49.80	97.83	96.683	0.000	0.000	1.936
07.02.22	24.00	69.43	96.42	94.330	49.59	97.79	96.656	0.000	0.000	1.876
08.02.22	24.00	69.64	100.00	97.823	50.22	101.46	100.252	0.000	0.000	1.905
09.02.22	24.00	68.67	103.44	101.242	50.32	104.90	103.646	0.000	0.000	1.863
10.02.22	24.00	68.60	103.39	101.198	50.36	104.86	103.602	0.000	0.000	1.850
11.02.22	24.00	70.24	103.29	101.003	50.97	104.88	103.593	0.000	0.000	1.951
12.02.22	24.00	76.23	102.88	100.241	53.73	104.84	103.422	0.000	0.000	2.261
13.02.22	24.00	77.77	102.97	100.228	54.81	105.03	103.557	0.000	0.000	2.307
14.02.22	24.00	72.96	103.48	101.023	52.50	105.25	103.892	0.000	0.000	2.072
15.02.22	24.00	67.51	103.53	101.400	50.07	104.99	103.752	0.000	0.000	1.772
16.02.22	24.00	67.66	95.39	93.415	49.57	96.72	95.601	0.000	0.000	1.694
17.02.22	24.00	67.30	88.52	86.707	48.06	89.77	88.792	0.000	0.000	1.672
18.02.22	24.00	67.72	88.56	86.728	48.21	89.84	88.855	0.000	0.000	1.695
19.02.22	24.00	68.10	81.50	79.794	47.55	82.73	81.850	0.000	0.000	1.643
20.02.22	24.00	68.19	73.86	72.308	46.31	75.04	74.280	0.000	0.000	1.585
ИТОГО	744,00	71,23	2841,90	2777,26	49,82	2887,21	2853,11	0,000	0,00	59,157
	ч	°C	м3	т	°C	м3	т	т	м3	Гкал

P1k = 6 кг/см2, P2k = 4 кг/см2

температура холодной воды (константа прибора) 5.0 °C.

Дата: 21 Февраль 2022

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

Исполнитель: _____ /Букач В.В./

Отчет составлен на основании архивных данных блока индикации БИ-02.1.1, зав. №01525

Отчет

по отпуску (потреблению) воды
в системе водоснабжения
за период с 21.01.22 по 20.02.22

Потребитель: Пушкина,196

Итоговые значения параметров потребления воды за период с 21.01.22 по 20.02.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
226,489	0,0	744:00

По состоянию на 21.01.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
4674,358	0,000	18144:24

По состоянию на 20.02.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
4900,847	0,000	18888:24

