

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 02-2022

Отчет сформирован 20.02.22

Дата и время печати 24.02.22 13:14:14

Тепловычислитель СПТ942; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=8616

Канал ТВ2; Схема учета СП=1; Код абонента КВ=2

Потребитель: _____ Адрес: Пушкина 196/1

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	Время счета ти	подающий труб.			обратный труб.			M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	V1	M1	t2	V2	M2			
21.01.22	24.00	69.29	151.40	148.132	51.50	149.75	147.882	0.000	0.000	2.641
22.01.22	24.00	75.00	152.87	149.063	54.53	150.97	148.871	0.000	0.000	3.060
23.01.22	24.00	76.53	153.21	149.254	55.03	151.38	149.239	0.000	0.000	3.216
24.01.22	24.00	78.01	151.99	147.928	55.52	150.26	148.099	0.000	0.000	3.336
25.01.22	24.00	75.79	153.08	149.194	54.45	151.68	149.577	0.000	0.000	3.192
26.01.22	24.00	77.45	158.79	154.601	55.88	157.51	155.217	0.000	0.000	3.343
27.01.22	24.00	73.95	160.69	156.784	54.29	159.87	157.665	0.000	0.000	3.090
28.01.22	24.00	67.92	167.48	163.996	51.52	167.25	165.163	0.000	0.000	2.697
29.01.22	24.00	67.39	170.18	166.691	51.49	170.12	167.999	0.000	0.000	2.656
30.01.22	24.00	69.47	170.23	166.540	52.74	170.15	167.929	0.000	0.000	2.793
31.01.22	24.00	69.71	170.30	166.585	52.80	170.34	168.112	0.000	0.000	2.825
01.02.22	24.00	69.54	170.22	166.524	52.67	170.36	168.143	0.000	0.000	2.817
02.02.22	24.00	68.09	169.93	166.379	51.99	170.23	168.068	0.000	0.000	2.687
03.02.22	24.00	68.66	169.63	166.031	52.24	170.03	167.851	0.000	0.000	2.734
04.02.22	24.00	69.16	169.55	165.904	52.43	170.01	167.816	0.000	0.000	2.784
05.02.22	24.00	69.25	169.28	165.631	52.31	169.87	167.687	0.000	0.000	2.814
06.02.22	24.00	69.56	168.96	165.289	52.50	169.58	167.386	0.000	0.000	2.828
07.02.22	24.00	68.73	168.80	165.212	52.22	169.55	167.379	0.000	0.000	2.735
08.02.22	24.00	68.95	168.60	164.995	52.30	169.42	167.244	0.000	0.000	2.755
09.02.22	24.00	67.97	168.38	164.873	51.81	169.36	167.224	0.000	0.000	2.672
10.02.22	24.00	67.95	168.20	164.699	51.93	169.21	167.066	0.000	0.000	2.645
11.02.22	24.00	69.55	168.18	164.526	52.50	169.23	167.040	0.000	0.000	2.813
12.02.22	24.00	75.53	167.95	163.712	55.70	168.58	166.140	0.000	0.000	3.256
13.02.22	24.00	76.84	168.03	163.655	56.74	168.68	166.151	0.000	0.000	3.298
14.02.22	24.00	72.07	168.46	164.548	54.16	169.63	167.298	0.000	0.000	2.952
15.02.22	24.00	66.85	167.86	164.469	51.41	169.46	167.354	0.000	0.000	2.547
16.02.22	24.00	67.04	168.19	164.774	51.91	169.76	167.611	0.000	0.000	2.501
17.02.22	24.00	66.70	168.19	164.806	51.50	169.87	167.751	0.000	0.000	2.512
18.02.22	24.00	67.07	168.32	164.899	51.66	170.06	167.927	0.000	0.000	2.548
19.02.22	24.00	67.45	166.37	162.953	51.91	168.03	165.903	0.000	0.000	2.540
20.02.22	24.00	67.51	164.22	160.842	52.01	165.87	163.762	0.000	0.000	2.501
ИТОГО	744,00	70,48	5127,54	5013,49	52,96	5136,07	5068,55	0,000	0,00	87,784
	ч	°C	м3	т	°C	м3	т	т	м3	Гкал

P1k = 6 кг/см2, P2k = 4 кг/см2

температура холодной воды (константа прибора) 5,0 °C.

Дата: 21 Февраль 2022

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

Исполнитель: _____ /Букач В.В./

Отчет составлен на основании архивных данных блока индикации БИ-02.1.1, зав. №01517

Отчет

по отпуску (потреблению) воды
в системе водоснабжения
за период с 21.01.22 по 20.02.22

Потребитель: Пушкина,196/1

Итоговые значения параметров потребления воды за период с 21.01.22 по 20.02.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
480,412	0,0	744:00

По состоянию на 21.01.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
9959,663	0,000	18142:05

По состоянию на 20.02.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
10440,075	0,000	18886:05

