

Месячный отчет за Июль 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.06.22
Конец отчетного периода: 19.07.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учета обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.06.22	24.00	65.26	6.0	63.581	64.840	53.23	3.5	48.221	48.877	15.360	15.664	1.586	1.294
21.06.22	24.00	65.02	6.0	63.949	65.206	53.25	3.5	48.558	49.219	15.390	15.693	1.577	1.284
22.06.22	24.00	65.12	6.0	62.156	63.381	53.27	3.5	45.778	46.401	16.377	16.700	1.614	1.303
23.06.22	24.00	65.05	6.0	68.807	70.163	53.74	3.5	52.056	52.778	16.751	17.081	1.684	1.366
24.06.22	24.00	65.62	6.0	66.871	68.208	54.20	3.5	53.208	53.958	13.663	13.936	1.506	1.246
25.06.22	24.00	64.79	6.0	55.613	56.700	52.17	3.5	42.644	43.202	12.969	13.222	1.384	1.138
26.06.22	24.00	64.53	6.0	54.940	56.004	51.88	3.5	41.690	42.230	13.249	13.506	1.385	1.134
27.06.22	24.00	66.99	6.0	85.926	87.791	56.18	3.5	72.068	73.255	13.858	14.159	1.656	1.393
28.06.22	24.00	69.19	6.0	126.736	129.525	61.47	3.5	113.422	115.444	13.314	13.607	1.788	1.535
29.06.22	24.00	67.78	6.0	136.636	139.539	60.23	3.5	122.501	124.604	14.135	14.436	1.891	1.622
30.06.22	24.00	67.51	6.0	144.997	148.053	59.93	3.5	130.812	133.035	14.185	14.484	1.957	1.688
01.07.22	24.00	67.94	6.0	143.216	146.271	60.19	3.5	130.928	133.171	12.288	12.550	1.859	1.626
02.07.22	24.00	69.75	6.0	143.707	146.926	61.50	3.5	131.860	134.213	11.846	12.112	1.923	1.698
03.07.22	24.00	69.72	6.0	145.416	148.675	61.60	3.5	131.413	133.766	14.002	14.316	2.057	1.791
04.07.22	24.00	67.06	6.0	145.932	148.968	59.61	3.5	131.716	133.934	14.216	14.512	1.933	1.663
05.07.22	24.00	69.96	6.0	135.434	138.473	61.18	3.5	123.233	125.397	12.201	12.475	1.942	1.711
06.07.22	24.00	69.72	6.0	121.160	123.870	60.44	3.5	107.821	109.683	13.340	13.638	1.933	1.679
07.07.22	24.00	66.44	6.0	119.068	121.507	57.81	3.5	106.305	107.992	12.764	13.025	1.777	1.534
08.07.22	24.00	68.87	6.0	120.432	123.066	59.63	3.5	109.077	110.914	11.356	11.604	1.794	1.578
09.07.22	24.00	70.43	6.0	121.276	124.040	60.96	3.5	109.522	111.445	11.753	12.021	1.868	1.644
10.07.22	24.00	68.32	6.0	122.923	125.572	59.61	3.5	108.068	109.887	14.855	15.175	1.962	1.679
11.07.22	24.00	69.60	6.0	121.304	124.015	60.47	3.5	108.799	110.679	12.505	12.785	1.878	1.640
12.07.22	24.00	69.59	6.0	123.203	125.954	60.67	3.5	110.914	112.843	12.289	12.563	1.856	1.622
13.07.22	24.00	60.36	6.0	81.132	82.886	57.80	3.5	72.464	73.677	8.668	8.855	1.250	1.085
14.07.22	24.00	68.70	6.0	122.256	124.918	59.76	3.5	108.711	110.548	13.545	13.840	1.909	1.652
15.07.22	24.00	70.11	6.0	121.664	124.414	60.62	3.5	109.248	111.144	12.416	12.697	1.915	1.680
16.07.22	24.00	71.08	6.0	123.361	126.222	61.58	3.5	111.869	113.870	11.492	11.758	1.886	1.667
17.07.22	24.00	70.12	6.0	123.034	125.817	60.80	3.5	109.322	111.233	13.712	14.022	1.983	1.722
18.07.22	24.00	69.44	6.0	123.060	125.793	60.27	3.5	110.973	112.881	12.087	12.355	1.861	1.631
19.07.22	24.00	68.36	6.0	124.896	127.590	59.53	3.5	110.537	112.393	14.359	14.668	1.962	1.689
ИТОГО	720.0	67.75	6.0	3312.69	3384.39	58.45	3.5	2913.74	2962.67	398.948	407.462	53.576	45.996
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C.
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 19.0°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 19.0°C.

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

407.462

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Q_{расчет}):

45.996 Гкал

Дата: 20 Июль 2022

Представитель потребителя: /С.В.Тюмаев/

