

Месячный отчет за Июнь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 21.05.22
Конец отчетного периода: 19.06.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгр	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
21.05.22	23:00	24.00	60.94	6.3	5.269	5.36	35.86	4.0	0.000	0.00	5.269	5.360	0.321	0.248
22.05.22	23:00	24.00	60.56	6.3	6.297	6.41	36.15	4.0	0.000	0.00	6.297	6.405	0.382	0.294
23.05.22	23:00	24.00	61.59	6.3	6.809	6.93	36.44	4.0	0.000	0.00	6.809	6.929	0.420	0.325
24.05.22	23:00	24.00	61.72	6.3	7.017	7.14	36.02	4.0	0.000	0.00	7.017	7.142	0.434	0.336
25.05.22	23:00	24.00	61.71	6.3	6.440	6.55	36.20	4.0	0.000	0.00	6.440	6.554	0.398	0.308
26.05.22	23:00	24.00	61.58	6.3	6.265	6.38	36.67	4.0	0.000	0.00	6.265	6.376	0.386	0.299
27.05.22	23:00	24.00	61.70	6.3	5.719	5.82	37.14	4.0	0.000	0.00	5.719	5.820	0.353	0.274
28.05.22	23:00	24.00	61.94	6.3	6.720	6.84	37.29	4.0	0.000	0.00	6.720	6.840	0.417	0.323
29.05.22	23:00	24.00	61.76	6.3	5.760	5.86	37.63	4.0	0.000	0.00	5.760	5.862	0.356	0.276
30.05.22	23:00	24.00	61.08	6.3	5.679	5.78	37.40	4.0	0.000	0.00	5.679	5.778	0.347	0.268
31.05.22	23:00	24.00	61.16	6.3	5.755	5.86	37.27	4.0	0.000	0.00	5.755	5.855	0.352	0.272
01.06.22	23:00	24.00	62.09	6.3	6.198	6.31	37.44	4.0	0.000	0.00	6.198	6.309	0.385	0.299
02.06.22	23:00	24.00	60.36	6.3	6.500	6.61	36.23	4.0	0.000	0.00	6.500	6.611	0.393	0.302
03.06.22	23:00	24.00	60.31	6.3	5.473	5.57	35.76	4.0	0.000	0.00	5.473	5.566	0.330	0.254
04.06.22	23:00	24.00	60.61	6.3	6.553	6.67	35.30	4.0	0.000	0.00	6.553	6.665	0.397	0.306
05.06.22	23:00	24.00	60.62	6.3	8.142	8.28	34.41	4.0	0.000	0.00	8.142	8.282	0.494	0.381
06.06.22	23:00	24.00	60.71	6.3	7.474	7.60	34.90	4.0	0.000	0.00	7.474	7.603	0.454	0.350
07.06.22	23:00	24.00	56.95	6.3	2.778	2.82	28.62	4.0	0.000	0.00	2.778	2.820	0.158	0.120
08.06.22	23:00	24.00	25.42	6.3	0.000	0.00	25.58	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
09.06.22	23:00	24.00	23.60	6.3	0.000	0.00	23.69	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
10.06.22	23:00	24.00	23.10	6.3	0.000	0.00	23.13	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
11.06.22	23:00	24.00	23.43	6.3	0.000	0.00	23.41	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
12.06.22	23:00	24.00	23.99	6.3	0.000	0.00	23.90	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
13.06.22	23:00	24.00	24.28	6.3	0.000	0.00	24.19	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
14.06.22	23:00	24.00	24.66	6.3	0.000	0.00	24.57	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
15.06.22	23:00	24.00	24.64	6.3	0.000	0.00	24.54	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
16.06.22	23:00	24.00	24.33	6.3	0.000	0.00	24.24	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17.06.22	23:00	24.00	23.59	6.3	0.000	0.00	23.56	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18.06.22	23:00	24.00	23.25	6.3	0.000	0.00	23.20	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
19.06.22	23:00	24.00	23.15	6.3	0.000	0.00	23.10	4.0	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		720.00	46.16	6.3	110.85	112.78	31.13	4.0	0.00	0.00	110.847	112.777	6.778	5.237
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 13.9°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 13.9°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

112.777м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет):

5.237Гкал

Дата: 19 Июнь 2022

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

