

Отчет за период с 09.06.22 по 17.06.22

Начало периода : 09.06.22

Конец периода : 17.06.22

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплоснабжения №2.2

Адрес: ул. Ударная д. 83/1

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 Т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 Т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 Т	Vгвс м³	Q Гкал
09.06.22	24:00	62,95	6,000	27,513	28,020	47,10	4,500	21,085	21,310	15,85	1,50	6,428	6,546	0,740
10.06.22	24:00	63,03	6,000	27,522	28,030	47,32	4,500	20,816	21,040	15,71	1,50	6,705	6,829	0,750
11.06.22	24:00	63,76	6,000	26,401	26,900	47,98	4,500	20,029	20,250	15,78	1,50	6,372	6,493	0,723
12.06.22	24:00	62,86	6,000	26,621	27,110	48,09	4,500	21,354	21,590	14,77	1,50	5,267	5,364	0,651
13.06.22	24:00	63,40	6,000	25,406	25,880	48,06	4,500	18,654	18,860	15,34	1,50	6,752	6,878	0,716
14.06.22	24:00	63,54	6,000	24,824	25,290	48,32	4,500	19,275	19,490	15,22	1,50	5,550	5,654	0,647
15.06.22	24:00	63,38	6,000	25,209	25,680	48,29	4,500	19,137	19,350	15,09	1,50	6,073	6,186	0,676
16.06.22	24:00	62,68	6,000	26,682	27,170	47,97	4,500	20,465	20,690	14,71	1,50	6,218	6,331	0,695
17.06.22	24:00	63,08	6,000	26,578	27,070	47,87	4,500	20,258	20,480	15,21	1,50	6,321	6,438	0,708
Среднее	24:00	63,19	6,000	26,306	26,794	47,89	4,500	20,119	20,340	15,30	1,50	6,187	6,302	0,701
Итого	216:00	63,19	6,000	236,750	241,156	47,89	4,500	181,063	183,063	15,30	1,50	55,688	56,718	6,307

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 09.06.22	74209.21	63,28	6,000	329930,4	338238,7	47,00	4,500	312157,8	316445,8	16,28	1,50	17772,6		7726,9
На 17.06.22	74425.21	63,08	6,000	330167,1	338479,9	47,87	4,500	312338,9	316628,8	15,21	1,50	17828,3	56,718	7733,2

Температура холодной воды (константа прибора) tхв: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС" (3854) 30-67-09; +7-905-084-24-78; +7-905-084-24-79


От Исполнителя: _____

Дата: 17.06.22

Представитель PCO: АО "Бийскэнерго"

ФИО/

/ Дата: " _ " _ 20



ОТЧЕТ ПО СРЕДНЕСУТОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ ЗА ПЕРИОД
с 21.05.22 по 20.06.22

Потребитель: ул. Ударная, д. 83/1. ХВС
Поставщик: МУП г. Бийска "Водоканал"

Прибор: БИ-02.1.0 зав. № 00001703

Сервисная организация: ООО "ИИС+" т/ф: (3854)306709, +79050842478

ДАТА чч.мм.гг	V м3	Траб чч:мм
21.05.22	12,122	24:00
22.05.22	12,611	24:00
23.05.22	10,620	24:00
24.05.22	15,914	24:00
25.05.22	13,973	24:00
26.05.22	12,396	24:00
27.05.22	11,714	24:00
28.05.22	13,359	24:00
29.05.22	13,907	24:00
30.05.22	14,327	24:00
31.05.22	13,697	24:00
01.06.22	12,360	24:00
02.06.22	13,605	24:00
03.06.22	11,857	24:00
04.06.22	14,281	24:00
05.06.22	13,505	24:00
06.06.22	10,636	24:00
07.06.22	8,200	24:00
08.06.22	11,163	24:00
09.06.22	9,883	24:00
10.06.22	12,459	24:00
11.06.22	13,915	24:00
12.06.22	10,722	24:00
13.06.22	13,098	24:00
14.06.22	13,173	24:00
15.06.22	12,070	24:00
16.06.22	11,228	24:00
17.06.22	11,296	24:00
18.06.22	11,650	24:00
19.06.22	10,173	24:00
20.06.22	10,678	24:00
ИТОГО	380,590	744:00

ТОТАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

21.05.22	805,687868	1593:09
20.06.22	1186,27747	2337:09