

Месячный отчет за Июнь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 21.05.22
Конец отчетного периода: 19.06.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1·M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
21.05.22	24.00	66.50	6.0	93.900	95.823	56.57	3.5	77.464	78.646	16.436	16.772	1.865	1.636
22.05.22	24.00	66.12	6.0	94.980	96.907	56.40	3.5	76.977	78.143	18.004	18.369	1.948	1.698
23.05.22	24.00	56.89	6.0	79.256	80.567	49.58	3.5	63.583	64.413	15.673	15.933	1.347	1.129
24.05.22	24.00	37.11	6.0	1.682	1.693	34.22	3.5	1.409	1.417	0.273	0.275	0.014	0.010
25.05.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.05.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.05.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.05.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.05.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30.05.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31.05.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01.06.22	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02.06.22	24.00	52.51	6.0	42.640	43.266	46.06	3.5	34.298	34.689	8.342	8.465	0.715	0.599
03.06.22	24.00	63.38	6.0	106.844	108.848	55.62	3.5	90.805	92.145	16.039	16.340	1.733	1.510
04.06.22	24.00	65.62	6.0	108.248	110.413	56.75	3.5	92.522	93.942	15.726	16.040	1.860	1.642
05.06.22	24.00	65.59	6.0	109.253	111.433	56.63	3.5	89.477	90.846	19.776	20.170	2.097	1.822
06.06.22	24.00	63.79	6.0	73.918	75.321	52.57	3.5	56.662	57.417	17.256	17.584	1.736	1.496
07.06.22	24.00	54.17	6.0	28.592	29.029	49.62	3.5	18.688	18.902	9.903	10.055	0.711	0.574
08.06.22	24.00	63.64	6.0	66.222	67.476	51.76	3.5	48.358	48.980	17.863	18.202	1.725	1.477
09.06.22	24.00	64.22	6.0	67.205	68.497	52.69	3.5	48.899	49.550	18.307	18.659	1.746	1.497
10.06.22	24.00	64.37	6.0	65.428	66.691	52.76	3.5	49.634	50.297	15.795	16.099	1.598	1.378
11.06.22	24.00	65.30	6.0	66.126	67.436	53.79	3.5	50.554	51.254	15.572	15.881	1.604	1.387
12.06.22	24.00	64.47	6.0	63.623	64.854	53.68	3.5	50.007	50.698	13.616	13.879	1.422	1.232
13.06.22	24.00	64.94	6.0	65.093	66.372	54.25	3.5	48.058	48.734	17.036	17.370	1.630	1.393
14.06.22	24.00	65.35	6.0	64.288	65.563	54.76	3.5	48.903	49.604	15.385	15.690	1.527	1.313
15.06.22	24.00	65.12	6.0	65.898	67.198	54.62	3.5	49.662	50.371	16.236	16.556	1.586	1.360
16.06.22	24.00	64.61	6.0	65.546	66.818	54.16	3.5	49.731	50.430	15.815	16.122	1.543	1.323
17.06.22	24.00	64.89	6.0	64.250	65.508	54.03	3.5	49.364	50.054	14.886	15.178	1.506	1.299
18.06.22	24.00	64.83	6.0	65.614	66.900	53.90	3.5	48.913	49.593	16.702	17.029	1.628	1.396
19.06.22	24.00	65.07	6.0	68.793	70.149	53.62	3.5	49.355	50.035	19.438	19.821	1.839	1.569
ИТОГО	720.0	62.20	6.0	1527.40	1556.76	52.64	3.5	1193.32	1210.16	334.078	340.488	33.380	28.737
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 13.9°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 13.9°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

340.488

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Q_{расчет}):

28.737 Гкал

Дата: 20 Июнь 2022

Представитель потребителя: _____ С. В. Пономарев/

