

Месячный отчет за Май 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Начало отчетного периода: 21.04.22 00:00
Конец отчетного периода: 20.05.22 00:00
Потребитель:
Объект: Жилой дом
Адрес: Ударная 92/1
источник теплоты: ТЭЦ ОАО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: СПТ941
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Vгв	Тепло Q (прибор)
		t1	V1	M1	t2	V2	M2			
20.04.22	24.00	68.85	314.88	309.124	52.72	296.46	292.554	16.57	16.93	5.870
21.04.22	24.00	69.26	334.79	328.521	53.34	316.81	312.509	16.01	16.36	6.062
22.04.22	24.00	68.23	309.90	304.360	51.61	294.26	290.535	13.82	14.12	5.781
23.04.22	24.00	68.79	316.96	311.171	51.22	293.60	289.937	21.23	21.69	6.569
24.04.22	24.00	68.57	312.69	307.035	51.09	295.29	291.620	15.41	15.74	6.164
25.04.22	24.00	68.71	314.07	308.358	51.30	297.40	293.675	14.68	15.00	6.135
26.04.22	24.00	68.94	316.85	311.038	52.00	298.38	294.550	16.48	16.85	6.142
27.04.22	24.00	69.15	319.56	313.647	52.67	300.50	296.550	17.09	17.47	6.080
28.04.22	24.00	62.01	113.46	112.050	49.10	99.99	98.774	13.27	13.56	2.666
29.04.22	24.00	66.87	100.76	99.695	58.33	84.29	82.951	16.74	17.09	1.833
30.04.22	24.00	69.36	103.72	102.445	59.65	88.47	87.006	15.43	15.78	1.927
01.05.22	24.00	68.65	102.75	101.545	58.60	87.55	86.140	15.40	15.73	1.925
02.05.22	24.00	67.61	102.38	101.239	57.66	88.29	86.911	14.32	14.63	1.838
03.05.22	24.00	67.27	106.88	105.664	57.42	87.57	86.216	19.44	19.85	2.164
04.05.22	24.00	66.65	106.67	105.503	56.83	88.16	86.820	18.68	19.06	2.105
05.05.22	24.00	69.01	107.21	105.874	58.52	89.54	88.106	17.76	18.16	2.175
06.05.22	24.00	70.61	103.63	102.287	59.58	88.29	86.826	15.46	15.81	2.052
07.05.22	24.00	67.26	103.20	102.072	56.95	85.57	84.270	17.80	18.17	2.055
08.05.22	24.00	65.27	102.79	101.771	55.13	85.74	84.514	17.25	17.59	1.995
09.05.22	24.00	65.75	100.73	99.727	55.36	86.16	84.916	14.81	15.10	1.861
10.05.22	24.00	65.86	108.33	107.170	55.94	87.54	86.255	20.91	21.33	2.246
11.05.22	24.00	67.06	116.67	115.269	57.43	99.30	97.761	17.50	17.87	2.125
12.05.22	24.00	66.99	116.87	115.474	57.54	100.97	99.402	16.07	16.40	2.024
13.05.22	24.00	66.35	106.86	105.699	56.65	90.81	89.444	16.25	16.58	1.948
14.05.22	24.00	65.75	102.78	101.739	55.94	87.67	86.377	15.36	15.67	1.869
15.05.22	24.00	65.25	108.76	107.627	56.06	88.64	87.335	20.29	20.69	2.143
16.05.22	24.00	66.40	104.84	103.723	56.84	88.12	86.783	16.94	17.28	1.962
17.05.22	24.00	66.39	96.72	95.760	56.45	79.94	78.743	17.01	17.36	1.921
18.05.22	24.00	67.23	98.54	97.506	57.43	83.63	82.338	15.16	15.48	1.835
19.05.22	24.00	66.78	97.54	96.545	57.04	81.20	79.964	16.58	16.92	1.892
ИТОГО	720,00	67,36	4881,81	4779,64	55,55	4340,11	4279,78	499,8	510,4	93,365
	ч	°C	м3	т	°C	м3	т	т	м3	Гкал

P1k = 6,00 кг/см2, P2k = 3,50 кг/см2
температура холодной воды (константа прибора) 0.0 °C.

Дата: 21 Май 2022

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

Исполнитель: _____ /Букач В.В./

