

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2022

Отчет сформирован 20.03.22

Дата и время печати 22.03.22 15:34:22

Тепловычислитель СПТ942; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=8066

Канал ТВ2; Схема учета СП=1; Код абонента KB=2

Потребитель: _____ Адрес: Пушкина 196

Телефон: _____ Договор: _____ от: _____

Источник теплоты: _____ Магистраль: _____ Тепловая камера: _____

Договорной расход, т/сут: на циркуляцию _____ на ГВС _____

Договорная температура холодной воды источника подпитки: t_{хв}= _____ °C

Наибольший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Наименьший измеряемый расход, т/сут: M1= _____ M2= _____ M3= _____

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.			обратный труб.			M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	V1	M1	t2	V2	M2			
21.02.22	24.00	67.82	68.41	66.989	44.72	69.53	68.865	0.000	0.000	1.550
22.02.22	24.00	68.22	73.69	72.150	45.77	74.89	74.146	0.000	0.000	1.623
23.02.22	24.00	67.28	67.22	65.851	43.97	68.34	67.710	0.000	0.000	1.538
24.02.22	24.00	67.19	67.29	65.918	44.32	68.39	67.750	0.000	0.000	1.510
25.02.22	24.00	67.40	63.98	62.668	44.23	65.03	64.423	0.000	0.000	1.454
26.02.22	24.00	67.39	51.27	50.214	41.11	52.13	51.711	0.000	0.000	1.322
27.02.22	24.00	67.47	46.64	45.684	39.84	47.44	47.082	0.000	0.000	1.264
28.02.22	24.00	67.29	46.59	45.640	39.44	47.40	47.045	0.000	0.000	1.272
01.03.22	24.00	67.25	46.66	45.707	38.80	47.48	47.138	0.000	0.000	1.302
02.03.22	24.00	67.66	46.76	45.792	38.93	47.59	47.250	0.000	0.000	1.317
03.03.22	24.00	68.64	45.77	44.804	39.06	46.63	46.289	0.000	0.000	1.327
04.03.22	24.00	67.64	42.98	42.098	37.66	43.75	43.458	0.000	0.000	1.263
05.03.22	24.00	67.69	40.66	39.822	37.08	41.38	41.115	0.000	0.000	1.220
06.03.22	24.00	67.93	36.60	35.841	35.76	37.24	37.019	0.000	0.000	1.154
07.03.22	24.00	67.97	39.72	38.893	37.55	40.43	40.159	0.000	0.000	1.184
08.03.22	24.00	68.02	39.78	38.953	38.20	40.48	40.204	0.000	0.000	1.163
09.03.22	24.00	67.78	39.79	38.968	38.16	40.49	40.212	0.000	0.000	1.156
10.03.22	24.00	67.39	39.73	38.920	37.07	40.44	40.179	0.000	0.000	1.181
11.03.22	24.00	67.22	39.70	38.890	36.35	40.42	40.167	0.000	0.000	1.202
12.03.22	24.00	67.15	41.04	40.206	36.51	41.78	41.521	0.000	0.000	1.233
13.03.22	24.00	67.97	46.19	45.230	38.05	47.07	46.746	0.000	0.000	1.355
14.03.22	24.00	67.60	46.21	45.260	38.00	47.08	46.757	0.000	0.000	1.341
15.03.22	24.00	67.92	47.52	46.527	38.65	48.41	48.069	0.000	0.000	1.363
16.03.22	24.00	68.05	52.25	51.160	40.26	53.22	52.805	0.000	0.000	1.423
17.03.22	24.00	68.06	52.27	51.181	40.64	53.23	52.817	0.000	0.000	1.406
18.03.22	24.00	67.90	52.25	51.161	40.66	53.20	52.784	0.000	0.000	1.395
19.03.22	24.00	67.76	52.16	51.082	40.28	53.13	52.718	0.000	0.000	1.405
20.03.22	24.00	67.93	52.23	51.143	40.24	53.20	52.786	0.000	0.000	1.418
ИТОГО	672,00	67,70	1385,40	1356,75	39,69	1409,81	1398,93	0,000	0,00	37,341
	ч	°C	м3	т	°C	м3	т	т	м3	Гкал

P1k = 6 кг/см2, P2k = 4 кг/см2

температура холодной воды (константа прибора) 5.0 °C.

Дата: 21 Март 2022

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

Исполнитель: _____ /Букач В.В./



Отчет составлен на основании архивных данных блока индикации БИ-02.1.1, зав. №01525

Отчет

по отпуску (потреблению) воды
в системе водоснабжения
за период с 21.02.22 по 20.03.22

Потребитель: Пушкина,196

Итоговые значения параметров потребления воды за период с 21.02.22 по 20.03.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
199,841	0,0	672:00

По состоянию на 21.02.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
4900,847	0,000	18888:24

По состоянию на 20.03.22

Трубопровод №1		
V1, м3	P1, кгс/см ²	T1, час:мин
5100,688	0,000	19560:24

