

Отчет составлен на основании архивных данных за период с 18.02.22 по 17.03.22

Начало периода : 18.02.22
Конец периода : 17.03.22

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ИИС+"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

ПО МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ
Шаблон ТМК-Н20
2019г.

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплоснабжения №2.2

Адрес: ул. Ударная д. 83/1

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подводящий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 Т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 Т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 Т	Vгвс м³	Q Гкал
18.02.22	24:00	79,46	6,000	128,177	131,811	51,65	4,500	122,951	124,521	27,81	1,50	5,226	5,374	3,816
19.02.22	24:00	78,28	6,000	140,637	144,521	52,04	4,500	134,698	136,441	26,24	1,50	5,939	6,103	3,986
20.02.22	24:00	79,74	6,000	160,408	164,991	54,01	4,500	153,831	155,981	25,73	1,50	6,577	6,765	4,460
21.02.22	24:00	80,64	6,000	150,614	155,011	54,05	4,500	145,232	147,271	26,59	1,50	5,382	5,539	4,262
22.02.22	24:00	81,37	6,000	135,190	139,151	53,43	4,500	130,009	131,791	27,94	1,50	5,181	5,333	3,949
23.02.22	24:00	73,97	6,000	136,115	139,511	50,28	4,500	129,634	131,201	23,69	1,50	6,481	6,643	3,548
24.02.22	24:00	70,77	6,000	139,422	142,611	48,79	4,500	133,947	135,471	21,98	1,50	5,475	5,600	3,315
25.02.22	18:47	70,01	6,000	119,416	122,101	48,95	4,500	115,176	116,511	21,06	1,50	4,240	4,335	2,689
26.02.22	00:00	70,58	6,000	0,000	0,000	48,30	4,500	0,000	0,000	22,28	1,50	0,000	0,000	0,000
27.02.22	00:00	74,93	6,000	0,000	0,000	50,95	4,500	0,000	0,000	23,98	1,50	0,000	0,000	0,000
28.02.22	00:00	78,38	6,000	0,000	0,000	53,29	4,500	0,000	0,000	25,09	1,50	0,000	0,000	0,000
01.03.22	00:00	77,83	6,000	0,000	0,000	52,65	4,500	0,000	0,000	25,18	1,50	0,000	0,000	0,000
02.03.22	00:00	77,30	6,000	0,000	0,000	51,26	4,500	0,000	0,000	26,04	1,50	0,000	0,000	0,000
03.03.22	00:00	77,29	6,000	0,000	0,000	52,28	4,500	0,000	0,000	25,01	1,50	0,000	0,000	0,000
04.03.22	00:00	75,05	6,000	0,000	0,000	51,05	4,500	0,000	0,000	24,00	1,50	0,000	0,000	0,000
05.03.22	00:00	70,17	6,000	0,000	0,000	48,74	4,500	0,000	0,000	21,43	1,50	0,000	0,000	0,000
06.03.22	00:00	68,09	6,000	0,000	0,000	47,01	4,500	0,000	0,000	21,08	1,50	0,000	0,000	0,000
07.03.22	00:00	68,08	6,000	0,000	0,000	45,96	4,500	0,000	0,000	22,12	1,50	0,000	0,000	0,000
08.03.22	00:00	69,47	6,000	0,000	0,000	48,18	4,500	0,000	0,000	21,29	1,50	0,000	0,000	0,000
09.03.22	13:27	76,74	6,000	82,063	84,311	53,09	4,500	78,552	79,600	23,65	1,50	3,511	3,608	2,232
10.03.22	23:49	81,49	6,000	145,222	149,501	54,33	4,500	139,610	141,581	27,16	1,50	5,612	5,777	4,165
11.03.22	24:00	84,59	6,000	139,034	143,461	55,44	4,500	134,154	136,111	29,15	1,50	4,880	5,036	4,320
12.03.22	24:00	84,71	6,000	143,260	147,841	56,02	4,500	138,114	140,181	28,69	1,50	5,146	5,310	4,383
13.03.22	24:00	84,18	6,000	134,004	138,231	55,01	4,500	128,123	129,981	29,17	1,50	5,880	6,066	4,198
14.03.22	24:00	80,47	6,000	140,516	144,601	53,69	4,500	135,274	137,131	26,78	1,50	5,243	5,395	4,045
15.03.22	24:00	78,21	6,000	140,974	144,861	52,64	4,500	135,140	136,931	25,57	1,50	5,834	5,995	3,895
16.03.22	24:00	78,28	6,000	130,261	133,841	52,01	4,500	125,226	126,841	26,27	1,50	5,035	5,174	3,651
17.03.22	24:00	81,49	6,000	138,096	142,201	53,91	4,500	132,561	134,401	27,58	1,50	5,535	5,700	4,092
Среднее	14:00	76,84	6,000	82,265	84,591	51,75	4,500	79,008	80,069	25,09	1,50	3,256	3,348	2,322
Итого	392:03	76,84	6,000	2303,406	2368,563	51,75	4,500	2212,250	2241,938	25,09	1,50	91,156	93,751	65,009

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 18.02.22	73128,22	82,22	6,000	325942,1	334149,9	53,97	4,500	308398,0	312638,0	28,25	1,50	17544,1		7623,8
На 17.03.22	73520,26	81,49	6,000	338245,5	336518,4	53,91	4,500	310610,2	314879,9	27,58	1,50	17635,3	93,751	7688,9

Температура холодной воды (константа прибора) tхв: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ИИС+" (3854) 30-67-09:

Инженер КИПиА М.В. Александров (+7-905-983-24-30)

Дата: 17.03.22

Представитель: РСО: АО "Бийскэнерго"

/ Дата: " __ " __ 20__ г.



ОТЧЕТ ПО СРЕДНЕСУТОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ ЗА ПЕРИОД
с 21.02.22 по 20.03.22

Потребитель: ул. Ударная, д. 83/1. ХВС
Поставщик: МУП г. Бийска "Водоканал"

Прибор: БИ-02.1.0 зав. № 00001703

Сервисная организация: ООО "ИИС+" т/ф: (3854)306709, +79050842478

ДАТА чч.мм.гг	V м3	Траб чч:мм
21.02.22	12,480	24:00
22.02.22	11,593	24:00
23.02.22	12,617	24:00
24.02.22	11,140	24:00
25.02.22	11,746	24:00
26.02.22	13,127	24:00
27.02.22	12,868	24:00
28.02.22	11,361	24:00
01.03.22	12,684	24:00
02.03.22	11,936	24:00
15.03.22	5,387	08:46
16.03.22	11,118	24:00
17.03.22	11,378	24:00
18.03.22	12,080	24:00
19.03.22	14,441	24:00
20.03.22	15,179	24:00
ИТОГО	191,134	368:46

ТОТАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

21.02.22	37521,3426	72895:59
20.03.22	37712,4763	73264:45