

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/10/22г.-19/11/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

txв: дог., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 4.5°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.10.22 23	64,8	6	210,66	206,62	50,1	4	199,89	197,54	9,260	9,082	3,501	3,460	24
21.10.22 23	64,5	6	211,46	207,45	50,2	4	202,4	200,02	7,577	7,433	3,346	3,313	24
22.10.22 23	64,5	6	212,19	208,17	50,4	4	201,4	198,99	9,353	9,176	3,406	3,365	24
23.10.22 23	64,1	6	213,74	209,72	50,4	4	202,65	200,24	9,663	9,481	3,378	3,335	24
24.10.22 23	57,5	6	211,11	207,86	45,8	4	200,24	198,29	9,725	9,575	2,876	2,833	24
25.10.22 23	64,9	6	210,93	206,88	50,1	4	201,13	198,78	8,262	8,103	3,485	3,449	24
26.10.22 23	64,4	6	210,41	206,43	49,8	4	200,4	198,09	8,499	8,338	3,449	3,411	24
27.10.22 23	64,6	6	210,87	206,87	50	4	200,78	198,43	8,598	8,435	3,463	3,425	24
28.10.22 23	64,8	6	210,36	206,34	49,9	4	200,33	198,01	8,491	8,329	3,513	3,476	24
29.10.22 23	63,6	6	211,08	207,18	48,9	4	199,59	197,37	9,993	9,808	3,55	3,506	24
30.10.22 23	63,9	6	210,72	206,81	48,9	4	199,2	196,97	10,022	9,836	3,594	3,550	24
31.10.22 23	64,1	6	210,5	206,55	49	4	199,48	197,24	9,483	9,305	3,573	3,531	24
01.11.22 23	64	6	202,47	198,69	48,7	4	191,81	189,68	9,174	9,003	3,487	3,446	24
02.11.22 23	63,7	6	196,65	193,02	48	4	185,75	183,75	9,440	9,266	3,48	3,438	24
03.11.22 23	64,1	6	204,58	200,74	48,7	4	193,88	191,73	9,193	9,02	3,544	3,503	24
04.11.22 23	63,4	6	200,17	196,51	48,2	4	189,91	187,85	8,824	8,663	3,416	3,377	24
05.11.22 23	63,2	6	201,73	198,05	48,1	4	191,79	189,73	8,476	8,321	3,412	3,375	24
06.11.22 23	63,5	6	203,72	199,97	48,4	4	191,86	189,76	10,397	10,206	3,532	3,486	24
07.11.22 23	63,2	6	198,99	195,36	47,9	4	189,15	187,12	8,390	8,237	3,389	3,352	24
08.11.22 23	63,3	6	200,33	196,66	47,8	4	188,48	186,47	10,375	10,185	3,553	3,507	24
09.11.22 23	63,1	6	201,45	197,78	47,7	4	190,66	188,64	9,311	9,141	3,499	3,458	24
10.11.22 23	63,6	6	205,49	201,69	48,2	4	194,79	192,68	9,184	9,014	3,556	3,515	24
11.11.22 23	63,8	6	200,85	197,13	48,1	4	191,7	189,63	7,641	7,499	3,463	3,429	24
12.11.22 23	63,7	6	196,54	192,91	47,7	4	186,29	184,31	8,768	8,606	3,505	3,466	24
13.11.22 23	62,9	6	196,83	193,27	47,3	4	185,44	183,52	9,929	9,749	3,498	3,454	24
14.11.22 23	63,4	6	195,97	192,37	47,6	4	185,5	183,55	8,992	8,827	3,466	3,426	24
15.11.22 23	63,5	6	194,42	190,84	47,9	4	183,81	181,84	9,171	9,002	3,438	3,397	24
16.11.22 23	63,1	6	194,28	190,73	47,6	4	183,16	181,22	9,687	9,51	3,415	3,372	24
17.11.22 23	63,8	6	206,15	202,33	48,1	4	195,13	193,02	9,483	9,307	3,624	3,582	24
18.11.22 23	68,4	6	214	209,48	51,2	4	203,55	201,05	8,611	8,429	4,051	4,013	24
19.11.22 23	70	6	214,54	209,81	52,3	4	204,39	201,78	8,209	8,028	4,165	4,129	24
Итого/Средн	64	6	6363,3	6244,3	48,8	4	6034,6	5967,4	282,187	276,91	108,62	107,374	744

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 4.5°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.10.22 23	106666	104345	99113,4	97839,8	6505,41	2109,89	18475
19.11.22 23	113029	110590	105148	103807	6782,32	2218,52	19219
Итого	6363,3	6244,3	6034,7	5967,4	276,91	108,63	744

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/10/22г.-19/11/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г. Бийск ул. Мухачева, д. 133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txd = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 4.5°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0х256Е

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.10.22 23	63,6	6	11,096	10,89	0,694	0,645	24
21.10.22 23	63,2	6	9,416	9,244	0,585	0,543	24
22.10.22 23	63,4	6	11,177	10,971	0,697	0,648	24
23.10.22 23	62,9	6	11,517	11,309	0,712	0,661	24
24.10.22 23	55,6	6	11,535	11,37	0,633	0,582	24
25.10.22 23	63,8	6	10,099	9,912	0,633	0,588	24
26.10.22 23	63,2	6	10,319	10,132	0,641	0,595	24
27.10.22 23	63,2	6	10,411	10,221	0,647	0,601	24
28.10.22 23	63,4	6	10,317	10,127	0,643	0,597	24
29.10.22 23	62,3	6	11,854	11,643	0,726	0,674	24
30.10.22 23	62,5	6	11,84	11,628	0,728	0,676	24
31.10.22 23	63	6	11,33	11,125	0,701	0,651	24
01.11.22 23	62,8	6	10,93	10,733	0,674	0,626	24
02.11.22 23	62,5	6	11,167	10,968	0,686	0,637	24
03.11.22 23	62,9	6	10,964	10,765	0,678	0,630	24
04.11.22 23	61,9	6	10,517	10,333	0,64	0,594	24
05.11.22 23	62,1	6	10,222	10,042	0,624	0,579	24
06.11.22 23	62,3	6	12,166	11,95	0,745	0,691	24
07.11.22 23	61,9	6	10,119	9,941	0,616	0,571	24
08.11.22 23	62,2	6	12,127	11,913	0,742	0,688	24
09.11.22 23	61,9	6	11,073	10,879	0,674	0,625	24
10.11.22 23	62,4	6	10,984	10,789	0,674	0,625	24
11.11.22 23	62,3	6	9,394	9,227	0,576	0,534	24
12.11.22 23	62,3	6	10,502	10,315	0,643	0,597	24
13.11.22 23	61,7	6	11,669	11,465	0,708	0,656	24
14.11.22 23	62,1	6	10,714	10,525	0,655	0,608	24
15.11.22 23	62,4	6	10,865	10,672	0,667	0,619	24
16.11.22 23	61,9	6	11,403	11,203	0,694	0,644	24
17.11.22 23	62,8	6	11,298	11,094	0,697	0,647	24
18.11.22 23	66,9	6	10,496	10,283	0,689	0,643	24
19.11.22 23	68,6	6	10,113	9,898	0,679	0,634	24
Итого/Средн	62,7	6	337,63	331,56	20,804	19,312	744

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 4.5°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.10.22 23	7532,55	7394,3	466,717	18475
19.11.22 23	7870,18	7725,86	487,521	19219
Итого	337,63	331,56	20,804	744

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____