

Месячный отчет за Ноябрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Начало отчетного периода: 19.10.22
Конец отчетного периода: 19.11.22
Потребитель: коллектив жильцов дома
Объект: жилой дом
Адрес: г. Бийск, ул. Пушкина 196/1
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Узел учёта обслуживается
ООО "Энгероучет"

Тепловычислитель: СПТ942.4
Идентификационный номер прибора: ИД=8616
Схема потребления: СП=1

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
19.10.22 0:00	24.00	62.82	6.0	42.019	42.790	35.57	4.0	42.993	43.252	0.000	0.000	1.146
20.10.22 0:00	24.00	62.69	6.0	41.904	42.670	35.24	4.0	42.863	43.116	0.000	0.000	1.151
21.10.22 0:00	24.00	62.74	6.0	41.942	42.710	35.55	4.0	42.888	43.146	0.000	0.000	1.142
22.10.22 0:00	24.00	63.56	6.0	41.904	42.690	36.10	4.0	42.802	43.068	0.000	0.000	1.152
23.10.22 0:00	24.00	63.03	6.0	42.142	42.920	36.28	4.0	43.050	43.320	0.000	0.000	1.129
24.10.22 0:00	24.00	63.10	6.0	42.435	43.220	35.68	4.0	43.377	43.640	0.000	0.000	1.165
25.10.22 0:00	24.00	62.94	6.0	42.664	43.450	34.95	4.0	43.639	43.893	0.000	0.000	1.196
26.10.22 0:00	24.00	62.89	6.0	42.725	43.510	34.83	4.0	43.679	43.931	0.000	0.000	1.200
27.10.22 0:00	24.00	63.15	6.0	48.138	49.030	36.94	4.0	49.168	49.489	0.000	0.000	1.263
28.10.22 0:00	24.00	64.06	6.0	65.376	66.620	41.03	4.0	66.596	67.134	0.000	0.000	1.507
29.10.22 0:00	24.00	63.38	6.0	65.252	66.470	39.85	4.0	66.453	66.959	0.000	0.000	1.537
30.10.22 0:00	24.00	62.92	6.0	65.181	66.380	39.08	4.0	66.473	66.959	0.000	0.000	1.556
31.10.22 0:00	24.00	63.23	6.0	109.143	111.170	46.77	4.0	111.154	112.326	0.000	0.000	1.801
01.11.22 0:00	24.00	64.38	6.0	146.112	148.920	50.56	4.0	148.454	150.263	0.000	0.000	2.026
02.11.22 0:00	24.00	64.47	6.0	148.224	151.080	50.48	4.0	150.740	152.571	0.000	0.000	2.080
03.11.22 0:00	24.00	64.34	6.0	147.882	150.720	50.35	4.0	150.366	152.183	0.000	0.000	2.075
04.11.22 0:00	24.00	64.33	6.0	147.333	150.160	50.64	4.0	149.751	151.582	0.000	0.000	2.023
05.11.22 0:00	24.00	64.39	6.0	147.230	150.060	50.81	4.0	149.653	151.495	0.000	0.000	2.006
06.11.22 0:00	24.00	63.88	6.0	147.134	149.920	50.61	4.0	149.610	151.436	0.000	0.000	1.959
07.11.22 0:00	24.00	64.58	6.0	147.411	150.260	51.10	4.0	149.863	151.727	0.000	0.000	1.993
08.11.22 0:00	24.00	64.44	6.0	147.217	150.050	50.91	4.0	149.656	151.504	0.000	0.000	1.998
09.11.22 0:00	24.00	64.05	6.0	147.277	150.080	50.38	4.0	149.731	151.543	0.000	0.000	2.019
10.11.22 0:00	24.00	63.88	6.0	139.901	142.550	50.35	4.0	142.257	143.977	0.000	0.000	1.898
11.11.22 0:00	24.00	63.63	6.0	147.086	149.850	50.11	4.0	149.577	151.369	0.000	0.000	1.994
12.11.22 0:00	24.00	63.42	6.0	146.975	149.720	49.95	4.0	149.502	151.281	0.000	0.000	1.985
13.11.22 0:00	24.00	63.66	6.0	146.906	149.670	50.28	4.0	149.374	151.175	0.000	0.000	1.972
14.11.22 0:00	24.00	64.24	6.0	147.203	150.020	50.71	4.0	149.641	151.475	0.000	0.000	1.998
15.11.22 0:00	24.00	64.01	6.0	148.929	151.760	50.80	4.0	151.359	153.221	0.000	0.000	1.972
16.11.22 0:00	24.00	63.64	6.0	149.116	151.920	50.62	4.0	151.573	153.425	0.000	0.000	1.947
17.11.22 0:00	24.00	63.55	6.0	149.153	151.950	50.15	4.0	151.644	153.464	0.000	0.000	2.004
18.11.22 0:00	24.00	63.77	6.0	149.243	152.060	50.03	4.0	151.777	153.590	0.000	0.000	2.056
19.11.22 0:00	24.00	63.54	6.0	148.840	151.630	49.61	4.0	151.471	153.250	0.000	0.000	2.079
ИТОГО	768.00	63.65	6.0	3490.00	3556.01	45.20	4.0	3551.14	3590.77	0.000	0.000	55.027
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 5.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 4.50°C

Представитель сервисной фирмы: _____ /Пономарева Т. М./

Дата: 20 Ноябрь 2022

