

Месячный отчет за Октябрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.09.22
Конец отчетного периода: 19.10.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"
Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.09.22	23:00	24.00	62.13	6.3	6.686	6.81	35.03	4.0	0.000	0.00	6.686	6.806	0.416	0.342
21.09.22	23:00	24.00	62.03	6.3	6.875	7.00	34.90	4.0	0.000	0.00	6.875	6.998	0.427	0.350
22.09.22	23:00	24.00	62.63	6.3	6.331	6.45	35.51	4.0	0.000	0.00	6.331	6.447	0.397	0.327
23.09.22	23:00	24.00	65.19	6.3	6.125	6.25	36.62	4.0	0.000	0.00	6.125	6.246	0.400	0.332
24.09.22	23:00	24.00	64.16	6.3	6.857	6.99	36.02	4.0	0.000	0.00	6.857	6.988	0.440	0.364
25.09.22	23:00	24.00	63.31	6.3	7.105	7.24	35.78	4.0	0.000	0.00	7.105	7.237	0.450	0.371
26.09.22	23:00	24.00	65.57	6.3	24.671	25.16	38.20	4.0	18.933	19.07	7.051	7.191	0.950	0.871
27.09.22	23:00	24.00	66.14	6.3	77.358	78.92	42.91	4.0	72.463	73.11	4.900	4.999	2.011	1.956
28.09.22	23:00	24.00	65.08	6.3	113.762	115.99	45.83	4.0	110.346	111.46	3.868	3.944	2.372	2.329
29.09.22	23:00	24.00	65.03	6.3	134.830	137.47	46.33	4.0	129.512	130.84	5.848	5.962	2.799	2.734
30.09.22	23:00	24.00	65.23	6.3	124.966	127.43	45.07	4.0	122.251	123.44	3.225	3.288	2.670	2.634
01.10.22	23:00	24.00	65.50	6.3	125.532	128.02	44.81	4.0	123.420	124.61	2.899	2.956	2.732	2.700
02.10.22	23:00	24.00	65.67	6.3	126.217	128.73	45.22	4.0	125.131	126.36	2.396	2.444	2.695	2.668
03.10.22	23:00	24.00	65.38	6.3	125.896	128.38	45.43	4.0	124.423	125.65	2.601	2.652	2.635	2.606
04.10.22	23:00	24.00	65.05	6.3	121.486	123.87	45.09	4.0	119.299	120.46	2.956	3.014	2.564	2.531
05.10.22	23:00	24.00	65.29	6.3	119.719	122.08	44.97	4.0	117.014	118.15	3.400	3.467	2.591	2.553
06.10.22	23:00	24.00	64.14	6.3	118.563	120.82	44.50	4.0	116.196	117.30	2.937	2.993	2.464	2.431
07.10.22	23:00	24.00	64.41	6.3	120.006	122.31	44.66	4.0	116.824	117.94	3.682	3.753	2.540	2.499
08.10.22	23:00	24.00	65.69	6.3	119.731	122.12	45.43	4.0	116.808	117.96	3.320	3.386	2.581	2.545
09.10.22	23:00	24.00	65.45	6.3	120.462	122.85	46.07	4.0	118.055	119.26	3.146	3.209	2.484	2.449
10.10.22	23:00	24.00	65.49	6.3	121.147	123.55	46.27	4.0	118.379	119.59	3.367	3.434	2.490	2.452
11.10.22	23:00	24.00	66.20	6.3	121.206	123.66	46.91	4.0	117.965	119.21	3.865	3.943	2.524	2.482
12.10.22	23:00	24.00	66.10	6.3	124.429	126.94	47.40	4.0	121.447	122.75	3.457	3.526	2.496	2.457
13.10.22	23:00	24.00	65.77	6.3	126.765	129.30	47.40	4.0	122.683	124.00	4.401	4.489	2.544	2.495
14.10.22	23:00	24.00	65.43	6.3	122.389	124.81	46.24	4.0	119.185	120.41	3.464	3.533	2.514	2.476
15.10.22	23:00	24.00	63.03	6.3	118.110	120.29	44.61	4.0	113.986	115.07	4.565	4.650	2.384	2.333
16.10.22	23:00	24.00	65.01	6.3	117.188	119.48	45.37	4.0	114.777	115.91	2.946	3.004	2.439	2.406
17.10.22	23:00	24.00	65.79	6.3	120.551	122.96	46.53	4.0	118.600	119.83	2.595	2.646	2.448	2.419
18.10.22	23:00	24.00	65.95	6.3	121.095	123.53	46.57	4.0	118.789	120.02	2.970	3.030	2.490	2.457
19.10.22	23:00	24.00	65.61	6.3	122.487	124.92	46.24	4.0	119.598	120.82	3.386	3.453	2.535	2.497
ИТОГО		720.00	64.91	6.3	2828.55	2884.32	43.40	4.0	2716.08	2743.21	127.225	129.690	61.479	60.067
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 11.1°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 11.1°C

Дата: 19 Октябрь 2022

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

