

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/22г.-19/10/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

txв: догов., tхд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 11.1°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.09.22 23	55,9	6	23,046	22,714	47,2	4	9,551	9,452	13,456	13,262	0,824	0,677	24
21.09.22 23	55,5	6	21,388	21,083	46,8	4	9,33	9,235	12,018	11,847	0,739	0,607	24
22.09.22 23	56,4	6	22,364	22,034	47,6	4	9,525	9,424	12,799	12,61	0,794	0,654	24
23.09.22 23	59,2	6	23,804	23,42	50,7	4	10,813	10,682	12,946	12,737	0,847	0,706	24
24.09.22 23	58	6	23,32	22,958	49,9	4	11,099	10,97	12,177	11,988	0,786	0,653	24
25.09.22 23	57,3	6	22,923	22,575	49,2	4	11,113	10,987	11,767	11,588	0,755	0,626	24
26.09.22 23	62,4	6	44,979	44,172	39	4	33,615	33,379	10,990	10,793	1,484	1,364	24
27.09.22 23	64,9	6	130,33	127,82	44	4	119,11	118,03	9,987	9,795	3,112	3,003	24
28.09.22 23	64,3	6	192,68	189,05	47,8	4	182,06	180,11	9,113	8,941	3,543	3,444	24
29.09.22 23	64,4	6	223,69	219,47	49,6	4	212,77	210,32	9,324	9,148	3,708	3,606	24
30.09.22 23	64,6	6	214,31	210,25	49	4	204,29	202	8,409	8,25	3,686	3,594	24
01.10.22 23	64,8	6	215,59	211,46	49,3	4	205,28	202,94	8,690	8,524	3,696	3,601	24
02.10.22 23	64,9	6	217,57	213,4	49,8	4	206,19	203,8	9,788	9,6	3,731	3,624	24
03.10.22 23	64,7	6	216,86	212,73	49,4	4	205,97	203,62	9,283	9,106	3,709	3,608	24
04.10.22 23	64,3	6	210,5	206,53	48,9	4	198,97	196,74	9,978	9,79	3,672	3,563	24
05.10.22 23	64,5	6	207,3	203,36	49,1	4	197,19	194,99	8,535	8,373	3,571	3,478	24
06.10.22 23	63,5	6	205,41	201,63	48,6	4	195,36	193,2	8,587	8,429	3,441	3,347	24
07.10.22 23	63,7	6	205,55	201,76	48,6	4	195,87	193,7	8,201	8,05	3,452	3,363	24
08.10.22 23	65	6	205,29	201,34	49,5	4	195,74	193,5	7,994	7,84	3,524	3,437	24
09.10.22 23	64,7	6	207,72	203,75	49,8	4	196,87	194,58	9,353	9,174	3,507	3,405	24
10.10.22 23	64,8	6	207,34	203,36	49,9	4	197,46	195,16	8,365	8,204	3,458	3,367	24
11.10.22 23	65,5	6	206,25	202,22	50,4	4	196,96	194,63	7,750	7,599	3,457	3,373	24
12.10.22 23	65,4	6	213,02	208,88	51	4	202,8	200,33	8,725	8,555	3,465	3,370	24
13.10.22 23	65,1	6	215,63	211,47	50,9	4	205,12	202,64	8,995	8,821	3,473	3,375	24
14.10.22 23	64,7	6	209,92	205,91	50,2	4	199,84	197,49	8,591	8,427	3,431	3,337	24
15.10.22 23	62,1	6	200,28	196,74	48,3	4	189,92	187,86	9,044	8,884	3,164	3,065	24
16.10.22 23	64,5	6	204,63	200,75	49,5	4	193,26	191,04	9,891	9,703	3,503	3,395	24
17.10.22 23	65,1	6	208,71	204,69	50,3	4	199,47	197,1	7,732	7,583	3,418	3,334	24
18.10.22 23	65,2	6	209,86	205,8	50,4	4	198,79	196,44	9,536	9,352	3,541	3,437	24
19.10.22 23	65	6	209,55	205,52	50,3	4	199,69	197,33	8,356	8,195	3,442	3,351	24
Итого/Средн	64,4	6	4919,9	4826,9	49,3	4	4594,1	4541,7	290,654	285,16	86,935	83,770	720

* Qрасч. при txв фактическая за отчетный период = 11.1°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.09.22 23	101746	99518,2	94519,3	93298	6220,24	2022,96	17755
19.10.22 23	106666	104345	99113,4	97839,8	6505,41	2109,89	18475
Итого	4919,91	4826,95	4594,12	4541,78	285,169	86,935	720

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/22г.-19/10/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 11.1°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x256Е

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.09.22 23	53,7	6	13,521	13,339	0,718	0,570	24
21.09.22 23	53,4	6	12,055	11,895	0,636	0,504	24
22.09.22 23	54,4	6	12,972	12,794	0,697	0,555	24
23.09.22 23	56,8	6	13,047	12,852	0,731	0,588	24
24.09.22 23	56	6	12,262	12,084	0,678	0,544	24
25.09.22 23	55,2	6	11,883	11,715	0,648	0,518	24
26.09.22 23	58,6	6	12,357	12,161	0,713	0,578	24
27.09.22 23	63,5	6	10,991	10,788	0,686	0,566	24
28.09.22 23	62,9	6	10,831	10,635	0,67	0,552	24
29.09.22 23	63,1	6	11,338	11,131	0,703	0,579	24
30.09.22 23	63,4	6	10,431	10,239	0,65	0,536	24
01.10.22 23	63,5	6	10,606	10,411	0,662	0,546	24
02.10.22 23	63,9	6	11,712	11,493	0,735	0,607	24
03.10.22 23	63,5	6	11,201	10,995	0,699	0,577	24
04.10.22 23	63,1	6	11,913	11,697	0,739	0,609	24
05.10.22 23	63,3	6	10,499	10,307	0,653	0,539	24
06.10.22 23	62,3	6	10,283	10,1	0,63	0,518	24
07.10.22 23	62,5	6	9,917	9,74	0,61	0,502	24
08.10.22 23	63,9	6	9,77	9,588	0,613	0,507	24
09.10.22 23	63,7	6	11,138	10,932	0,697	0,576	24
10.10.22 23	63,7	6	10,184	9,996	0,637	0,526	24
11.10.22 23	64,4	6	9,567	9,386	0,605	0,501	24
12.10.22 23	64	6	10,574	10,377	0,665	0,550	24
13.10.22 23	63,9	6	10,903	10,7	0,685	0,566	24
14.10.22 23	63,5	6	10,441	10,25	0,651	0,537	24
15.10.22 23	60,1	6	10,794	10,615	0,639	0,521	24
16.10.22 23	63,6	6	11,798	11,58	0,737	0,608	24
17.10.22 23	63,9	6	9,493	9,316	0,596	0,493	24
18.10.22 23	64,2	6	11,285	11,073	0,712	0,589	24
19.10.22 23	63,8	6	10,151	9,962	0,636	0,525	24
Итого/Средн	61,3	6	333,91	328,14	20,133	16,491	720

* Qрасч. при txв фактическая за отчетный период = 11.1°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.09.22 23	7198,629	7066,149	446,588	17755
19.10.22 23	7532,546	7394,298	466,717	18475
Итого	333,918	328,149	20,133	720

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____