

Отчет за период с 18.09.22 по 17.10.22

Начало периода : 18.09.22

Конец периода : 17.10.22

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплоснабжения №2.2

Адрес: ул. Ударная д. 83/1 ,

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 Т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 Т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 Т	Vгвс м³	Q Гкал
18.09.22	24:00	63,68	6,000	32,762	33,380	48,72	4,500	26,209	26,510	14,96	1,50	6,553	6,677	0,803
19.09.22	24:00	65,92	6,000	32,231	32,880	49,90	4,500	26,007	26,320	16,02	1,50	6,224	6,349	0,823
20.09.22	24:00	65,84	6,000	31,567	32,200	49,65	4,500	25,270	25,570	16,19	1,50	6,297	6,423	0,819
21.09.22	24:00	65,41	6,000	30,330	30,930	49,16	4,500	24,277	24,560	16,25	1,50	6,053	6,172	0,784
22.09.22	24:00	66,87	6,000	27,944	28,520	49,04	4,500	22,071	22,330	17,83	1,50	5,872	5,993	0,776
23.09.22	24:00	71,30	6,000	44,909	45,950	57,41	4,500	40,469	41,100	13,89	1,50	4,440	4,543	0,876
24.09.22	24:00	69,90	6,000	46,135	47,170	56,95	4,500	41,215	41,850	12,95	1,50	4,920	5,030	0,877
25.09.22	24:00	70,54	6,000	46,588	47,650	57,28	4,500	40,863	41,500	13,26	1,50	5,724	5,855	0,945
26.09.22	23:59	68,99	6,000	41,203	42,110	49,69	4,500	34,878	35,310	19,30	1,50	6,325	6,464	1,092
27.09.22	24:00	66,35	6,000	76,697	78,260	46,38	4,500	70,212	70,960	19,97	1,50	6,485	6,617	1,785
28.09.22	24:00	60,16	6,000	93,020	94,880	48,13	4,500	81,921	82,900	12,03	1,50	11,099	11,321	1,983
29.09.22	24:00	67,33	6,000	137,751	140,631	50,70	4,500	130,364	131,951	16,63	1,50	7,387	7,542	2,690
30.09.22	24:00	68,17	6,000	147,027	150,171	48,39	4,500	140,668	142,241	19,78	1,50	6,360	6,496	3,213
01.10.22	24:00	68,62	6,000	141,577	144,641	48,01	4,500	134,102	135,581	20,61	1,50	7,475	7,636	3,274
02.10.22	24:00	68,46	6,000	140,347	143,371	48,04	4,500	132,638	134,101	20,42	1,50	7,709	7,875	3,235
03.10.22	24:00	68,55	6,000	109,166	111,521	45,92	4,500	103,304	104,390	22,63	1,50	5,862	5,989	2,640
04.10.22	24:00	68,51	6,000	79,708	81,430	43,76	4,500	74,068	74,760	24,75	1,50	5,641	5,762	2,201
05.10.22	24:00	68,50	6,000	73,594	75,180	43,30	4,500	67,455	68,070	25,20	1,50	6,139	6,271	2,104
06.10.22	24:00	67,55	6,000	70,379	71,860	42,99	4,500	64,664	65,240	24,56	1,50	5,715	5,835	1,972
07.10.22	24:00	67,52	6,000	76,065	77,660	43,17	4,500	70,746	71,380	24,35	1,50	5,319	5,430	2,075
08.10.22	24:00	68,93	6,000	65,437	66,860	43,16	4,500	59,927	60,470	25,77	1,50	5,510	5,630	1,904
09.10.22	24:00	68,37	6,000	55,891	57,090	42,29	4,500	49,270	49,700	26,08	1,50	6,622	6,764	1,718
10.10.22	24:00	68,36	6,000	54,235	55,400	45,86	4,500	48,915	49,410	22,50	1,50	5,320	5,434	1,467
11.10.22	24:00	68,87	6,000	55,424	56,630	47,87	4,500	50,224	50,770	21,00	1,50	5,200	5,313	1,428
12.10.22	24:00	68,99	6,000	59,422	60,720	46,33	4,500	54,034	54,590	22,66	1,50	5,388	5,506	1,604
13.10.22	24:00	68,82	6,000	75,968	77,620	44,78	4,500	69,956	70,630	24,04	1,50	6,012	6,143	2,097
14.10.22	24:00	68,23	6,000	83,521	85,310	44,42	4,500	78,018	78,760	23,81	1,50	5,504	5,622	2,229
15.10.22	24:00	69,28	6,000	77,481	79,170	43,62	4,500	70,963	71,620	25,66	1,50	6,518	6,660	2,220
16.10.22	24:00	68,65	6,000	72,533	74,100	43,18	4,500	64,951	65,540	25,47	1,50	7,583	7,746	2,153
17.10.22	24:00	69,35	6,000	62,845	64,230	43,25	4,500	57,422	57,940	26,10	1,50	5,423	5,542	1,870
Среднее	24:00	67,87	6,000	71,392	72,917	47,38	4,500	65,169	65,868	20,49	1,50	6,223	6,355	1,769
Итого	719:59	67,87	6,000	2141,750	2187,531	47,38	4,500	1955,094	1976,063	20,49	1,50	186,656	190,641	53,657

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 18.09.22	76633:20	64,15	6,000	333904,6	342293,5	49,06	4,500	315606,8	319942,8	15,09	1,50	18297,8		7803,7
На 17.10.22	77353:19	69,35	6,000	336046,3	344481,0	43,25	4,500	317561,9	321918,9	26,10	1,50	18484,5	190,641	7857,3

Температура холодной воды (константа прибора) t_{хв}: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС" (3854) 30-67-09; +7-905-084-24-78; +7-905-084-24-79

От Исполнителя: _____

Дата: 17.10.22

Представитель PCO: АО "Бийскэнерго"

_____/ФИО/ _____ / Дата: " ____ " ____



ОТЧЕТ ПО СРЕДНЕСУТОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ ЗА ПЕРИОД
с 21.09.22 по 20.10.22

Потребитель: ул. Ударная, д. 83/1. ХВС
Поставщик: МУП г. Бийска "Водоканал"

Прибор: БИ-02.1.0 зав. № 00001703

Сервисная организация: ООО "ИИС+" т/ф: (3854)306709, +79050842478

ДАТА чч.мм.гг	V м3	Траб чч:мм
21.09.22	11,432	24:00
22.09.22	11,276	24:00
23.09.22	12,010	24:00
24.09.22	13,050	24:00
25.09.22	13,884	24:00
26.09.22	12,218	23:48
27.09.22	11,408	24:00
28.09.22	12,048	24:00
29.09.22	11,637	24:00
30.09.22	12,233	24:00
01.10.22	13,035	24:00
02.10.22	12,536	24:00
03.10.22	11,668	24:00
04.10.22	10,995	24:00
05.10.22	11,164	24:00
06.10.22	10,443	24:00
07.10.22	10,367	24:00
08.10.22	12,511	24:00
09.10.22	12,923	24:00
10.10.22	11,125	24:00
11.10.22	10,988	24:00
12.10.22	11,429	24:00
13.10.22	11,974	24:00
14.10.22	11,543	24:00
15.10.22	14,610	24:00
16.10.22	15,064	24:00
17.10.22	11,558	24:00
18.10.22	12,088	24:00
19.10.22	11,757	24:00
20.10.22	11,543	24:00
ИТОГО	360,515	719:48

ТОТАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

21.09.22	2292,78957	4545:16
20.10.22	2653,30427	5265:04