

Месячный отчет за Сентябрь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.08.22
Конец отчетного периода: 19.09.22
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.08.22	23:00	24.00	61.65	6.3	6.345	6.46	36.60	4.0	0.000	0.00	6.345	6.457	0.391	0.289
21.08.22	23:00	24.00	62.27	6.3	7.026	7.15	36.68	4.0	0.000	0.00	7.026	7.153	0.438	0.324
22.08.22	23:00	24.00	61.95	6.3	6.948	7.07	36.89	4.0	0.000	0.00	6.948	7.072	0.431	0.318
23.08.22	23:00	24.00	61.36	6.3	5.761	5.86	36.63	4.0	0.000	0.00	5.761	5.862	0.354	0.260
24.08.22	23:00	24.00	61.36	6.3	7.075	7.20	35.78	4.0	0.000	0.00	7.075	7.199	0.435	0.320
25.08.22	23:00	24.00	61.34	6.3	6.149	6.26	36.12	4.0	0.000	0.00	6.149	6.257	0.378	0.278
26.08.22	23:00	24.00	61.47	6.3	6.299	6.41	36.48	4.0	0.000	0.00	6.299	6.410	0.388	0.286
27.08.22	23:00	24.00	62.12	6.3	6.804	6.93	36.84	4.0	0.000	0.00	6.804	6.926	0.423	0.313
28.08.22	23:00	24.00	63.04	6.3	6.384	6.50	37.15	4.0	0.000	0.00	6.384	6.502	0.403	0.299
29.08.22	23:00	24.00	64.52	6.3	6.880	7.01	37.76	4.0	0.000	0.00	6.880	7.013	0.444	0.333
30.08.22	23:00	24.00	64.70	6.3	6.377	6.50	37.52	4.0	0.001	0.00	6.376	6.500	0.413	0.310
31.08.22	23:00	24.00	63.36	6.3	7.492	7.63	37.51	4.0	0.000	0.00	7.492	7.632	0.475	0.354
01.09.22	23:00	24.00	62.83	6.3	5.931	6.04	37.56	4.0	0.000	0.00	5.931	6.040	0.373	0.277
02.09.22	23:00	24.00	62.35	6.3	6.338	6.45	37.57	4.0	0.000	0.00	6.338	6.453	0.396	0.293
03.09.22	23:00	24.00	61.20	6.3	6.780	6.90	36.82	4.0	0.000	0.00	6.780	6.898	0.415	0.305
04.09.22	23:00	24.00	61.33	6.3	6.679	6.80	36.81	4.0	0.000	0.00	6.679	6.796	0.410	0.302
05.09.22	23:00	24.00	61.82	6.3	7.803	7.94	37.07	4.0	0.000	0.00	7.803	7.942	0.483	0.356
06.09.22	23:00	24.00	62.07	6.3	6.995	7.12	37.33	4.0	0.000	0.00	6.995	7.121	0.435	0.321
07.09.22	23:00	24.00	64.08	6.3	3.895	3.97	37.53	4.0	0.001	0.00	3.894	3.968	0.250	0.187
08.09.22	23:00	24.00	63.23	6.3	6.875	7.00	38.23	4.0	0.000	0.00	6.875	7.003	0.435	0.324
09.09.22	23:00	24.00	63.13	6.3	5.996	6.11	38.17	4.0	0.000	0.00	5.996	6.107	0.379	0.282
10.09.22	23:00	24.00	62.85	6.3	6.929	7.06	37.22	4.0	0.000	0.00	6.929	7.056	0.436	0.324
11.09.22	23:00	24.00	62.62	6.3	7.685	7.83	36.74	4.0	0.000	0.00	7.685	7.825	0.482	0.357
12.09.22	23:00	24.00	61.06	6.3	7.116	7.24	36.24	4.0	0.000	0.00	7.116	7.240	0.435	0.320
13.09.22	23:00	24.00	61.32	6.3	6.922	7.04	35.62	4.0	0.000	0.00	6.922	7.043	0.425	0.313
14.09.22	23:00	24.00	61.61	6.3	7.761	7.90	35.12	4.0	0.000	0.00	7.761	7.898	0.479	0.353
15.09.22	23:00	24.00	60.92	6.3	2.009	2.04	28.75	4.0	0.000	0.00	2.009	2.044	0.122	0.090
16.09.22	23:00	24.00	57.02	6.3	3.122	3.17	32.06	4.0	0.000	0.00	3.122	3.170	0.178	0.128
17.09.22	23:00	24.00	60.23	6.3	6.252	6.36	33.17	4.0	0.000	0.00	6.252	6.358	0.377	0.276
18.09.22	23:00	24.00	60.22	6.3	7.103	7.22	33.61	4.0	0.000	0.00	7.103	7.223	0.428	0.313
19.09.22	23:00	24.00	62.36	6.3	7.102	7.23	52.08	4.0	0.555	0.56	6.883	7.008	0.432	0.320
ИТОГО		744.00	61.98	6.3	198.83	202.40	36.76	4.0	0.56	0.56	198.612	202.176	12.340	9.122
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 16.2°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 16.2°C

Дата: 19 Сентябрь 2022

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

