

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/08/22г.-19/09/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г. Бийск ул. Мухачева, д. 133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

txв: догов., txд = 0.00 °C

txв фактическая за отчетный период = 16.2 °C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.08.22 23	54,5	6	18,899	18,638	45,7	4	8,691	8,607	10,171	10,031	0,624	0,461	24
21.08.22 23	55,6	6	20,782	20,485	46,4	4	8,665	8,578	12,080	11,907	0,742	0,549	24
22.08.22 23	55,3	6	20,597	20,305	46,6	4	8,696	8,608	11,866	11,698	0,724	0,534	24
23.08.22 23	55,1	6	20,264	19,979	46,4	4	8,688	8,6	11,541	11,379	0,702	0,518	24
24.08.22 23	54,8	6	20,923	20,631	46,3	4	8,726	8,639	12,162	11,992	0,732	0,538	24
25.08.22 23	55,1	6	20,58	20,29	46,6	4	8,874	8,784	11,671	11,507	0,71	0,524	24
26.08.22 23	55,5	6	20,802	20,504	46,7	4	8,87	8,78	11,894	11,724	0,73	0,540	24
27.08.22 23	55,1	6	19,063	18,794	46,6	4	8,82	8,731	10,207	10,063	0,63	0,467	24
28.08.22 23	56,2	6	20,186	19,891	47,2	4	8,946	8,853	11,202	11,038	0,702	0,523	24
29.08.22 23	57,6	6	20,794	20,475	48,6	4	9,075	8,975	11,679	11,5	0,744	0,558	24
30.08.22 23	57,7	6	18,085	17,807	48,2	4	7,504	7,422	10,547	10,385	0,671	0,503	20
31.08.22 23	57	6	22,032	21,701	48,1	4	8,958	8,861	13,036	12,84	0,812	0,604	24
01.09.22 23	56,8	6	21,145	20,829	48,1	4	8,935	8,838	12,172	11,99	0,76	0,566	24
02.09.22 23	56,4	6	21,309	20,995	48,2	4	9,09	8,991	12,184	12,004	0,751	0,557	24
03.09.22 23	54,6	6	19,454	19,184	46,3	4	8,966	8,877	10,453	10,308	0,638	0,471	24
04.09.22 23	55,3	6	21,246	20,945	46,7	4	8,858	8,767	12,353	12,178	0,75	0,553	24
05.09.22 23	55,1	6	20,445	20,158	46,9	4	9,094	9	11,316	11,157	0,689	0,508	24
06.09.22 23	55,7	6	20,692	20,394	47,2	4	9,225	9,129	11,430	11,265	0,707	0,525	24
07.09.22 23	57,3	6	20,987	20,669	48,8	4	9,329	9,225	11,620	11,444	0,735	0,550	24
08.09.22 23	57,1	6	21,974	21,642	48,4	4	8,76	8,664	13,177	12,978	0,817	0,607	24
09.09.22 23	57,1	6	21,285	20,963	48,3	4	9,24	9,139	12,006	11,824	0,757	0,565	24
10.09.22 23	56,2	6	20,331	20,034	47,6	4	9,297	9,199	10,996	10,835	0,69	0,514	24
11.09.22 23	56,6	6	22,22	21,891	47,2	4	9,03	8,937	13,150	12,955	0,819	0,609	24
12.09.22 23	54,8	6	21,257	20,961	46,4	4	8,917	8,828	12,304	12,133	0,741	0,544	24
13.09.22 23	55	6	21,866	21,559	46,1	4	8,875	8,787	12,954	12,772	0,783	0,576	24
14.09.22 23	54,9	6	21,688	21,384	45,6	4	8,711	8,627	12,939	12,758	0,783	0,576	24
15.09.22 23	49,2	6	7,721	7,632	43,8	4	3,66	3,627	4,052	4,005	0,217	0,152	24
16.09.22 23	51,4	6	13,51	13,34	40,8	4	5,121	5,079	8,365	8,26	0,479	0,345	24
17.09.22 23	53,8	6	21,039	20,756	45,2	4	9,79	9,697	11,210	11,059	0,68	0,501	24
18.09.22 23	54,1	6	22,425	22,121	45,1	4	9,595	9,504	12,790	12,617	0,769	0,565	24
19.09.22 23	55,7	6	23,121	22,787	46,9	4	9,756	9,656	13,323	13,131	0,818	0,605	24
Итого/Средн	55,6	6	626,72	617,74	46,8	4	268,76	266	356,843	351,73	21,904	16,206	740

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 16.2 °C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.08.22 23	101119	98900,5	94250,5	93032	5868,5	2001,05	17015
19.09.22 23	101746	99518,2	94519,3	93298	6220,24	2022,96	17755
Итого	626,724	617,743	268,763	266,007	351,736	21,904	740

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/08/22г.-19/09/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес:г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 0.00°C

txв фактическая за отчетный период = 16.2 °C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0х256Е

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.08.22 23	52	6	10,156	10,028	0,522	0,360	24
21.08.22 23	53,6	6	12,057	11,896	0,638	0,445	24
22.08.22 23	53,3	6	11,831	11,676	0,623	0,434	24
23.08.22 23	52,9	6	11,517	11,368	0,602	0,418	24
24.08.22 23	52,6	6	12,126	11,97	0,631	0,437	24
25.08.22 23	53,1	6	11,636	11,484	0,61	0,424	24
26.08.22 23	53,6	6	11,865	11,707	0,628	0,438	24
27.08.22 23	53	6	10,164	10,032	0,532	0,369	24
28.08.22 23	54,1	6	11,178	11,026	0,598	0,419	24
29.08.22 23	54,9	6	11,656	11,493	0,632	0,446	24
30.08.22 23	55,1	6	10,545	10,396	0,574	0,406	20
31.08.22 23	55	6	13,022	12,839	0,707	0,499	24
01.09.22 23	54,7	6	12,155	11,986	0,657	0,463	24
02.09.22 23	54,1	6	12,183	12,017	0,651	0,456	24
03.09.22 23	52,6	6	10,436	10,302	0,542	0,375	24
04.09.22 23	53,4	6	12,346	12,182	0,652	0,455	24
05.09.22 23	53,1	6	11,307	11,159	0,593	0,412	24
06.09.22 23	53,7	6	11,429	11,275	0,607	0,424	24
07.09.22 23	55,3	6	11,619	11,454	0,634	0,448	24
08.09.22 23	55	6	13,191	13,006	0,716	0,505	24
09.09.22 23	55	6	12,009	11,84	0,652	0,460	24
10.09.22 23	53,9	6	10,991	10,842	0,586	0,410	24
11.09.22 23	55	6	13,189	13,004	0,716	0,505	24
12.09.22 23	52,9	6	12,342	12,182	0,645	0,448	24
13.09.22 23	53	6	12,979	12,809	0,68	0,472	24
14.09.22 23	53,1	6	12,974	12,802	0,681	0,474	24
15.09.22 23	44,9	6	4,071	4,031	0,181	0,116	24
16.09.22 23	47,5	6	8,662	8,568	0,408	0,269	24
17.09.22 23	52,1	6	11,341	11,198	0,584	0,403	24
18.09.22 23	52,5	6	12,958	12,792	0,673	0,466	24
19.09.22 23	53,9	6	13,434	13,252	0,715	0,500	24
Итого/Средн	53,4	6	357,36	352,61	18,87	13,158	740

*Qрасч. При txв фактическая за отчетный период = 16.2 °C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.08.22 23	6841,26	6713,54	427,715	17015
19.09.22 23	7198,63	7066,15	446,585	17755
Итого	357,366	352,615	18,87	740

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____