

Месячный отчет за Январь 2022
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Начало отчетного периода: 21.12.21
Конец отчетного периода: 20.01.22
Потребитель: Жилой Дом
Объект:
Адрес: Ленина 242
источник теплоты: ТЭЦ ОАО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: СПТ941.0
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тп	подающий труб.			обратный труб.			M3	V3	Тепло Q прибор	
		t1	V1	M1	t2	V2	M2				
21.12.21	23:00	24.00	64.28	110.132	108.063	43.68	107.566	106.591	2.398	2.444	2.335
22.12.21	23:00	24.00	67.88	125.552	122.944	45.14	121.792	120.615	3.304	3.374	2.950
23.12.21	23:00	24.00	72.68	125.867	122.907	47.10	121.886	120.606	3.058	3.131	3.294
24.12.21	23:00	24.00	72.82	126.988	123.991	47.25	122.428	121.134	3.538	3.624	3.344
25.12.21	23:00	24.00	71.09	128.061	125.168	46.80	122.680	121.407	4.386	4.487	3.252
26.12.21	23:00	24.00	71.58	127.058	124.152	46.94	122.568	121.289	3.425	3.505	3.226
27.12.21	23:00	24.00	71.53	126.991	124.090	46.58	122.161	120.906	3.684	3.770	3.275
28.12.21	23:00	24.00	71.41	126.913	124.023	46.29	121.781	120.545	4.081	4.176	3.311
29.12.21	23:00	24.00	74.16	129.203	126.052	47.46	124.671	123.342	3.308	3.390	3.529
30.12.21	23:00	24.00	80.19	131.869	128.167	50.20	125.883	124.388	4.275	4.399	4.066
31.12.21	23:00	24.00	81.42	129.614	125.878	49.79	122.768	121.333	5.049	5.199	4.241
01.01.22	23:00	24.00	81.44	125.339	121.725	49.51	121.354	119.951	2.163	2.227	4.002
02.01.22	23:00	24.00	81.00	128.982	125.299	49.61	121.921	120.505	4.793	4.934	4.179
03.01.22	23:00	24.00	80.93	128.156	124.501	50.30	123.648	122.174	2.821	2.903	3.964
04.01.22	23:00	24.00	75.15	127.510	124.325	47.99	123.344	122.000	2.883	2.957	3.521
05.01.22	23:00	24.00	72.92	128.953	125.903	47.44	123.521	122.205	4.255	4.358	3.415
06.01.22	23:00	24.00	74.82	128.353	125.172	48.16	123.251	121.900	3.772	3.868	3.526
07.01.22	23:00	24.00	76.58	127.606	124.310	48.57	122.724	121.356	3.524	3.617	3.660
08.01.22	23:00	24.00	77.29	128.343	124.972	49.16	123.238	121.832	3.648	3.746	3.702
09.01.22	23:00	24.00	75.81	128.690	125.425	49.04	123.767	122.362	3.683	3.779	3.545
10.01.22	23:00	24.00	77.00	125.994	122.707	49.24	121.526	120.135	3.005	3.086	3.561
11.01.22	23:00	24.00	82.07	113.603	110.281	49.32	108.387	107.138	3.652	3.762	3.800
12.01.22	23:00	24.00	83.68	111.263	107.896	48.71	106.662	105.461	2.747	2.833	3.913
13.01.22	23:00	24.00	82.82	127.259	123.478	50.90	122.476	120.983	2.949	3.039	4.101
14.01.22	23:00	24.00	82.09	127.039	123.324	50.27	122.278	120.822	3.037	3.129	4.085
15.01.22	23:00	24.00	77.32	127.315	123.968	48.78	122.627	121.249	3.187	3.273	3.701
16.01.22	23:00	24.00	70.86	127.787	124.917	46.70	123.046	121.775	3.812	3.899	3.202
17.01.22	23:00	24.00	71.88	127.028	124.098	47.54	123.242	121.923	2.736	2.801	3.156
18.01.22	23:00	24.00	73.76	126.733	123.671	48.32	122.217	120.868	3.425	3.510	3.317
19.01.22	23:00	24.00	77.75	127.868	124.473	50.04	124.153	122.687	2.358	2.423	3.574
20.01.22	23:00	24.00	84.17	128.237	124.315	52.15	123.430	121.853	3.060	3.157	4.148
ИТОГО	744.00	76.08	3910.31	3810.20	48.35	3763.00	3721.34	106.01	108.80	110.893	
	ч	°C	мЗ	т	°C	мЗ	т	т	мЗ	Гкал	

R1k = 6,3 кг/см2, R2k = 4 кг/см2
температура холодной воды (константа прибора) 0 °С
температура холодной воды за отчетный период 0,2 °С

Дата: 21 Январь 2022

Исполнитель: _____ / Букач В.В. /

Представитель ОАО "БийскЭнергоТеплоТранзит": _____ /

