

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г.Бийск ул.Мухачева, д.133

Договор N:000000000

Тип расходомера: ГВС

Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 0.00°C

тхв за отчетный период = 0.2°C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х256Е

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.12.21 23	62	6	10,024	9,848	0,611	0,609	24
21.12.21 23	62,2	6	9,931	9,754	0,608	0,606	24
22.12.21 23	66	6	10,872	10,657	0,704	0,702	24
23.12.21 23	69,9	6	8,566	8,378	0,586	0,584	24
24.12.21 23	69,5	6	8,597	8,41	0,585	0,583	24
25.12.21 23	68,2	6	8,803	8,618	0,589	0,587	24
26.12.21 23	68,8	6	9,559	9,356	0,644	0,642	24
27.12.21 23	68,7	6	9,219	9,023	0,62	0,618	24
28.12.21 23	68,5	6	9,554	9,352	0,641	0,639	24
29.12.21 23	71,4	6	9,617	9,398	0,672	0,670	24
30.12.21 23	77,8	6	10,175	9,904	0,771	0,769	24
31.12.21 23	78,3	6	12,07	11,745	0,921	0,919	24
01.01.22 23	77	6	6,499	6,329	0,488	0,487	24
02.01.22 23	76,9	6	7,946	7,738	0,596	0,594	24
03.01.22 23	77,2	6	9,146	8,906	0,689	0,687	24
04.01.22 23	71	6	8,259	8,073	0,574	0,572	24
05.01.22 23	70,2	6	9,812	9,594	0,674	0,672	24
06.01.22 23	72,4	6	9,778	9,549	0,692	0,690	24
07.01.22 23	73,2	6	8,442	8,241	0,604	0,602	24
08.01.22 23	74	6	8,663	8,452	0,626	0,624	24
09.01.22 23	72,8	6	9,604	9,377	0,684	0,682	24
10.01.22 23	74	6	8,059	7,862	0,582	0,580	22
11.01.22 23	79,1	6	9,107	8,857	0,702	0,700	24
12.01.22 23	79,4	6	8,217	7,99	0,635	0,633	24
13.01.22 23	78,7	6	8,241	8,017	0,632	0,630	24
14.01.22 23	77,8	6	7,817	7,608	0,593	0,591	24
15.01.22 23	73,2	6	8,142	7,946	0,583	0,581	24
16.01.22 23	67,9	6	9,875	9,67	0,657	0,655	24
17.01.22 23	69,9	6	9,091	8,891	0,623	0,621	24
18.01.22 23	71,5	6	9,666	9,445	0,676	0,674	24
19.01.22 23	75	6	9,392	9,158	0,688	0,686	24
Итого/Средн	72,2	6	282,74	276,14	19,949	19,894	742

*Qрасч. При тхв за отчетный период = 0.2°C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.12.21 23	4628,03	4541,94	288,954	11200
19.01.22 23	4910,77	4818,09	308,903	11942
Итого	282,746	276,148	19,949	742

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: МКД Мухачева 133

Адрес: г. Бийск ул. Мухачева, д. 133

Договор N: 000000000

Тип расходомера: ОБЩИЙ

Тепловычислитель ТВ7-03 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м³/ч G1 min = 0.24 м³/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G2 max = 36.00 м³/ч G2 min = 0.24 м³/ч

txв: дог., txд = 0.00 °C

txв за отчетный период = 0.2 °C

Серийный номер 16031654, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x256E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кгс/см2	V2 м3	M2 т	dV м3	dM т	Qтв Гкал	*Qрасч. Гкал	ВНР ч
20.12.21 23	63,3	6	213,44	209,53	47,6	4	203,77	201,62	8,059	7,911	3,687	3,685	24
21.12.21 23	63,7	6	213,23	209,29	47,8	4	203,58	201,42	8,017	7,869	3,701	3,699	24
22.12.21 23	67,3	6	214,3	209,91	49,7	4	203,5	201,15	8,951	8,768	4,122	4,120	24
23.12.21 23	71,9	6	212,29	207,39	52,2	4	203,49	200,91	6,636	6,483	4,43	4,429	24
24.12.21 23	71,8	6	213,12	208,2	52,3	4	204,31	201,69	6,660	6,506	4,415	4,414	24
25.12.21 23	70,2	6	213,62	208,88	51,6	4	204,74	202,21	6,824	6,673	4,253	4,252	24
26.12.21 23	70,7	6	214,06	209,26	51,7	4	204,4	201,86	7,575	7,405	4,366	4,365	24
27.12.21 23	70,7	6	213,22	208,46	51,5	4	203,9	201,36	7,254	7,092	4,367	4,366	24
28.12.21 23	70,5	6	212,88	208,13	51,4	4	203,22	200,71	7,594	7,425	4,37	4,369	24
29.12.21 23	73,3	6	218,11	212,88	53,1	4	208,23	205,49	7,575	7,393	4,714	4,713	24
30.12.21 23	79,4	6	220,64	214,55	56,6	4	209,83	206,71	8,062	7,839	5,36	5,358	24
31.12.21 23	80,4	6	217,19	211,07	56,6	4	204,4	201,35	10,003	9,721	5,598	5,596	24
01.01.22 23	80,4	6	210,38	204,45	56,5	4	203,11	200,09	4,481	4,355	5,149	5,148	24
02.01.22 23	79,9	6	212,69	206,76	56,3	4	204	201	5,927	5,762	5,234	5,233	24
03.01.22 23	79,8	6	216,25	210,24	56,5	4	206,39	203,32	7,111	6,913	5,294	5,293	24
04.01.22 23	74	6	214,57	209,34	53,7	4	206	203,22	6,274	6,121	4,601	4,600	24
05.01.22 23	72,1	6	216,2	211,18	52,7	4	206,21	203,54	7,828	7,646	4,516	4,514	24
06.01.22 23	74,1	6	215,74	210,47	53,6	4	205,67	202,9	7,761	7,571	4,723	4,721	24
07.01.22 23	75,6	6	213,93	208,53	54,4	4	205,08	202,25	6,443	6,28	4,785	4,784	24
08.01.22 23	76,3	6	214,75	209,23	55	4	205,66	202,76	6,643	6,472	4,829	4,828	24
09.01.22 23	74,9	6	216,24	210,86	54,4	4	206,31	203,46	7,590	7,401	4,736	4,735	24
10.01.22 23	76	6	196,6	191,57	54,9	4	188,16	185,52	6,210	6,051	4,402	4,401	22
11.01.22 23	81,1	6	187,59	182,22	55,5	4	177,71	175,15	7,282	7,074	5,064	5,063	24
12.01.22 23	82,3	6	189,82	184,23	56	4	180,73	178,1	6,314	6,128	5,222	5,221	24
13.01.22 23	81,7	6	213,22	207,04	57,6	4	204,19	201,04	6,176	5,997	5,343	5,342	24
14.01.22 23	80,9	6	212,63	206,55	57	4	204,03	200,94	5,774	5,609	5,283	5,282	24
15.01.22 23	76,2	6	213	207,54	54,8	4	204,43	201,57	6,134	5,977	4,777	4,776	24
16.01.22 23	69,9	6	214,72	210,01	51,8	4	204,85	202,28	7,902	7,729	4,209	4,207	24
17.01.22 23	71,2	6	214,13	209,26	52,8	4	204,94	202,28	7,149	6,986	4,254	4,253	24
18.01.22 23	73	6	213,01	207,95	53,6	4	203,15	200,43	7,706	7,523	4,452	4,450	24
19.01.22 23	76,9	6	215,97	210,34	55,9	4	206,15	203,15	7,373	7,181	4,857	4,856	24
Итого/Средн	74,4	6	6577,6	6415,4	53,7	4	6284,2	6199,5	221,318	215,86	145,11	145,067	742

*Qрасч. При txв за отчетный период = 0.2 °C

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч
19.12.21 23	70528,5	69012,9	65887	65052,2	3960,65	1370,51	11200
19.01.22 23	77106,2	75428,3	72171,3	71251,8	4176,51	1515,63	11942
Итого	6577,7	6415,46	6284,28	6199,6	215,861	145,114	742

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

