

Начало отчетного периода: 20.03.23
 Конец отчетного периода: 19.04.23
 Потребитель: коллектив жильцов дома
 Объект: жилой дом
 Адрес: г. Бийск, ул. Пушкина 196/1
 Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Узел учёта обслуживается
 ООО "Энегроучет"
 Тепловычислитель: СПТ942.4
 Идентификационный номер прибора: ИД=8616
 Схема потребления: СП=1

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
20.03.23 0:00	24.00	66.82	6.0	86.243	88.020	48.23	4.0	86.005	86.962	0.000	0.000	1.607
21.03.23 0:00	24.00	66.65	6.0	86.193	87.960	47.89	4.0	85.492	86.430	0.000	0.000	1.620
22.03.23 0:00	24.00	66.52	6.0	86.454	88.220	47.71	4.0	85.909	86.844	0.000	0.000	1.630
23.03.23 0:00	24.00	66.79	6.0	86.588	88.370	47.87	4.0	86.031	86.973	0.000	0.000	1.642
24.03.23 0:00	24.00	67.11	6.0	86.650	88.450	48.55	4.0	86.132	87.102	0.000	0.000	1.612
25.03.23 0:00	24.00	67.06	6.0	86.437	88.230	48.85	4.0	86.104	87.085	0.000	0.000	1.578
26.03.23 0:00	24.00	66.31	6.0	86.268	88.020	48.93	4.0	86.186	87.171	0.000	0.000	1.503
27.03.23 0:00	24.00	66.72	6.0	86.160	87.930	49.51	4.0	86.223	87.232	0.000	0.000	1.486
28.03.23 0:00	24.00	67.14	6.0	86.022	87.810	50.01	4.0	86.144	87.171	0.000	0.000	1.477
29.03.23 0:00	24.00	67.38	6.0	94.551	96.530	51.81	4.0	94.969	96.183	0.000	0.000	1.477
30.03.23 0:00	24.00	67.11	6.0	99.729	101.800	52.36	4.0	100.666	101.979	0.000	0.000	1.475
31.03.23 0:00	24.00	66.49	6.0	99.803	101.840	51.48	4.0	101.023	102.298	0.000	0.000	1.502
01.04.23 0:00	24.00	66.13	6.0	99.637	101.650	50.42	4.0	101.030	102.255	0.000	0.000	1.569
02.04.23 0:00	24.00	66.26	6.0	99.551	101.570	50.27	4.0	101.063	102.281	0.000	0.000	1.596
03.04.23 0:00	24.00	67.07	6.0	99.927	102.000	51.04	4.0	101.504	102.764	0.000	0.000	1.606
04.04.23 0:00	24.00	67.14	6.0	99.845	101.920	51.35	4.0	101.651	102.927	0.000	0.000	1.580
05.04.23 0:00	24.00	66.79	6.0	99.619	101.670	51.57	4.0	101.743	103.031	0.000	0.000	1.521
06.04.23 0:00	24.00	66.94	6.0	99.219	101.270	52.26	4.0	101.488	102.807	0.000	0.000	1.461
07.04.23 0:00	24.00	67.02	6.0	99.038	101.090	52.53	4.0	101.356	102.686	0.000	0.000	1.439
08.04.23 0:00	24.00	66.47	6.0	98.559	100.570	52.01	4.0	100.913	102.212	0.000	0.000	1.429
09.04.23 0:00	24.00	66.44	6.0	98.522	100.530	51.61	4.0	100.821	102.100	0.000	0.000	1.465
10.04.23 0:00	24.00	67.14	6.0	98.865	100.920	51.76	4.0	101.001	102.289	0.000	0.000	1.524
11.04.23 0:00	24.00	67.21	6.0	98.469	100.520	52.08	4.0	100.628	101.927	0.000	0.000	1.493
12.04.23 0:00	24.00	66.99	6.0	98.217	100.250	51.79	4.0	100.370	101.651	0.000	0.000	1.498
13.04.23 0:00	24.00	67.43	6.0	98.329	100.390	52.17	4.0	100.394	101.694	0.000	0.000	1.505
14.04.23 0:00	24.00	67.50	6.0	98.414	100.480	52.72	4.0	100.470	101.798	0.000	0.000	1.459
15.04.23 0:00	24.00	66.38	6.0	97.751	99.740	51.49	4.0	99.907	101.168	0.000	0.000	1.460
16.04.23 0:00	24.00	67.06	6.0	97.694	99.720	51.63	4.0	99.739	101.004	0.000	0.000	1.512
17.04.23 0:00	24.00	66.57	6.0	96.387	98.360	50.80	4.0	98.345	99.555	0.000	0.000	1.524
18.04.23 0:00	24.00	67.78	6.0	97.458	99.520	51.46	4.0	99.005	100.254	0.000	0.000	1.595
19.04.23 0:00	24.00	66.88	6.0	97.478	99.490	51.04	4.0	99.153	100.383	0.000	0.000	1.548
ИТОГО	744.00	66.88	6.0	2944.07	3004.84	50.75	4.0	2981.465	3018.22	0.000	0.000	47.391
	ч	°C	кг/см2	Т	М3	°C	кг/см2	Т	М3	Т	М3	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 5.0°C
 температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.60°C

Представитель сервисной фирмы:

Дата: 20 Апрель 2023

