

Месячный отчет за Август 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 22.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	I2	P2	M2	V2					
23.07.23	23:00	24.00	58.63	6.3	5.921	6.02	36.81	4.0	0.000	0.00	5.921	6.016	0.347	0.234
24.07.23	23:00	24.00	59.36	6.3	5.720	5.81	36.81	4.0	0.000	0.00	5.720	5.814	0.340	0.231
25.07.23	23:00	24.00	59.64	6.3	6.042	6.14	37.59	4.0	0.000	0.00	6.042	6.144	0.361	0.245
26.07.23	23:00	24.00	62.78	6.3	7.159	7.29	38.28	4.0	0.000	0.00	7.159	7.291	0.450	0.313
27.07.23	23:00	24.00	61.68	6.3	6.670	6.79	38.23	4.0	0.000	0.00	6.670	6.789	0.412	0.284
28.07.23	23:00	24.00	62.68	6.3	5.506	5.61	38.13	4.0	0.000	0.00	5.506	5.607	0.345	0.240
29.07.23	23:00	24.00	61.11	6.3	5.298	5.39	37.61	4.0	0.000	0.00	5.298	5.390	0.324	0.223
30.07.23	23:00	24.00	62.28	6.3	6.547	6.67	38.03	4.0	0.000	0.00	6.547	6.665	0.408	0.283
31.07.23	23:00	24.00	62.70	6.3	6.218	6.33	38.27	4.0	0.000	0.00	6.218	6.332	0.390	0.271
01.08.23	23:00	24.00	62.55	6.3	5.622	5.72	37.68	4.0	0.002	0.00	5.620	5.722	0.352	0.244
02.08.23	23:00	24.00	62.85	6.3	5.384	5.48	38.80	4.0	0.000	0.00	5.384	5.483	0.339	0.236
03.08.23	23:00	24.00	60.60	6.3	5.893	5.99	37.88	4.0	0.000	0.00	5.893	5.994	0.357	0.245
04.08.23	23:00	24.00	60.50	6.3	5.243	5.33	37.91	4.0	0.000	0.00	5.243	5.333	0.318	0.217
05.08.23	23:00	24.00	61.25	6.3	5.938	6.04	37.97	4.0	0.000	0.00	5.938	6.042	0.364	0.251
06.08.23	23:00	24.00	61.48	6.3	6.086	6.19	37.96	4.0	0.000	0.00	6.086	6.193	0.374	0.258
07.08.23	23:00	24.00	61.34	6.3	7.323	7.45	38.14	4.0	0.000	0.00	7.323	7.451	0.450	0.310
08.08.23	23:00	24.00	60.93	6.3	7.034	7.16	37.81	4.0	0.000	0.00	7.034	7.156	0.429	0.295
09.08.23	23:00	24.00	60.88	6.3	6.054	6.16	38.15	4.0	0.000	0.00	6.054	6.159	0.369	0.253
10.08.23	23:00	24.00	61.38	6.3	6.450	6.56	38.46	4.0	0.000	0.00	6.450	6.563	0.396	0.273
11.08.23	23:00	24.00	59.37	6.3	5.970	6.07	37.08	4.0	0.000	0.00	5.970	6.068	0.355	0.241
12.08.23	23:00	24.00	59.19	6.3	6.560	6.67	36.84	4.0	0.000	0.00	6.560	6.667	0.389	0.263
13.08.23	23:00	24.00	60.08	6.3	6.992	7.11	36.95	4.0	0.000	0.00	6.992	7.110	0.420	0.287
14.08.23	23:00	24.00	59.67	6.3	6.353	6.46	36.82	4.0	0.000	0.00	6.353	6.459	0.379	0.258
15.08.23	23:00	24.00	60.52	6.3	6.169	6.27	36.95	4.0	0.000	0.00	6.169	6.274	0.374	0.256
16.08.23	23:00	24.00	60.66	6.3	6.641	6.76	37.32	4.0	0.000	0.00	6.641	6.755	0.403	0.276
17.08.23	23:00	24.00	59.60	6.3	6.579	6.69	36.89	4.0	0.000	0.00	6.579	6.688	0.392	0.267
18.08.23	23:00	24.00	60.86	6.3	7.587	7.72	36.97	4.0	0.000	0.00	7.587	7.718	0.462	0.317
19.08.23	23:00	24.00	59.99	6.3	5.927	6.03	37.06	4.0	0.000	0.00	5.927	6.027	0.356	0.243
20.08.23	23:00	24.00	60.14	6.3	6.959	7.08	36.90	4.0	0.000	0.00	6.959	7.077	0.419	0.286
21.08.23	23:00	24.00	58.82	6.3	6.686	6.79	36.00	4.0	0.000	0.00	6.686	6.794	0.394	0.266
22.08.23	23:00	24.00	60.13	6.3	6.250	6.36	36.58	4.0	0.000	0.00	6.250	6.356	0.376	0.257
ИТОГО		744.00	60.76	6.3	194.78	198.14	37.51	4.0	0.00	0.00	194.779	198.137	11.844	8.123
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб= + 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт= + 19.1°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт= + 19.1°C

Дата: 22 Август 2023

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

