

Месячный отчет за Декабрь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Конец отчетного периода: 22.12.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				Схема потребления: СП=0			
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2	M3=M1-M2	V3	Тепло Qобщ (прибор)	Тепло** Qобщ (расчет)
23.11.23	23:00	24.00	70.94	6.3	120.331	123.10	45.94	4.0	117.068	118.25	3.584	3.666	3.179	3.178
24.11.23	23:00	24.00	66.27	6.3	120.469	122.91	44.13	4.0	116.962	118.05	3.903	3.982	2.845	2.843
25.11.23	23:00	24.00	65.54	6.3	120.374	122.76	44.02	4.0	117.092	118.18	3.692	3.765	2.758	2.757
26.11.23	23:00	24.00	65.46	6.3	121.308	123.71	43.99	4.0	117.028	118.11	4.684	4.777	2.816	2.815
27.11.23	23:00	24.00	65.31	6.3	121.052	123.44	44.14	4.0	117.301	118.40	4.241	4.325	2.755	2.754
28.11.23	23:00	24.00	65.53	6.3	119.634	122.01	44.02	4.0	116.776	117.86	3.216	3.280	2.721	2.720
29.11.23	23:00	24.00	65.31	6.3	120.329	122.70	43.75	4.0	116.708	117.78	3.840	3.916	2.768	2.767
ИТОГО		168.00	66.34	6.3	843.50	860.64	44.28	4.0	818.94	826.63	27.160	27.711	19.843	19.834
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Qобщ (прибор)	Тепло** Qобщ (расчет)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.12.23	23:00	24.00	83.29	6.3	119.639	123.34	50.21	4.0	116.456	117.86	3.532	3.641	4.143	4.142
21.12.23	23:00	24.00	76.70	6.3	118.973	122.14	48.20	4.0	116.570	117.86	2.724	2.796	3.528	3.528
22.12.23	23:00	24.00	70.64	6.3	118.269	120.97	46.01	4.0	115.784	116.96	2.918	2.984	3.053	3.052
ИТОГО		72.00	76.88	6.3	356.88	366.45	48.14	4.0	348.81	352.68	9.173	9.421	10.725	10.722
		ч	°C	кг/см2	Т	М3	°C	кг/см2	Т	М3	Т	М3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.30°C
**- расчет потребления тепловой энергии при t_{хв.факт}=+ 0.30°C

Дата: 23 Декабрь 2023

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

