

Месячный отчет за Февраль 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.01.23	23:00	24.00	79.83	6.3	124.186	127.74	49.63	4.0	121.748	123.18	2.819	2.899	3.898	3.897
21.01.23	23:00	24.00	83.95	6.3	124.350	128.25	51.13	4.0	120.945	122.45	3.784	3.903	4.283	4.282
22.01.23	23:00	24.00	85.31	6.3	123.151	127.13	50.42	4.0	119.642	121.09	3.815	3.938	4.498	4.497
23.01.23	23:00	24.00	84.69	6.3	123.656	127.60	50.41	4.0	121.145	122.61	2.868	2.960	4.393	4.392
24.01.23	23:00	24.00	78.14	6.3	123.969	127.38	48.46	4.0	121.132	122.49	3.169	3.257	3.841	3.840
25.01.23	23:00	24.00	74.42	6.3	123.170	126.27	46.88	4.0	120.518	121.79	3.040	3.117	3.541	3.540
26.01.23	23:00	24.00	73.37	6.3	122.976	125.99	46.56	4.0	120.616	121.87	2.799	2.868	3.434	3.433
27.01.23	23:00	24.00	73.56	6.3	123.207	126.24	46.54	4.0	120.166	121.41	3.473	3.558	3.498	3.497
28.01.23	23:00	24.00	73.14	6.3	124.132	127.16	46.72	4.0	120.691	121.95	3.803	3.896	3.463	3.461
29.01.23	23:00	24.00	72.81	6.3	123.457	126.44	46.35	4.0	119.653	120.88	4.268	4.372	3.471	3.469
30.01.23	23:00	24.00	76.15	6.3	123.900	127.15	47.98	4.0	121.292	122.63	3.165	3.248	3.647	3.646
31.01.23	23:00	24.00	81.05	6.3	123.437	127.07	49.97	4.0	120.999	122.44	2.877	2.961	3.988	3.987
01.02.23	23:00	24.00	80.60	6.3	123.366	126.96	50.05	4.0	121.346	122.80	2.422	2.492	3.898	3.897
02.02.23	23:00	24.00	80.08	6.3	123.324	126.87	49.82	4.0	121.256	122.69	2.564	2.638	3.866	3.866
03.02.23	23:00	24.00	81.78	6.3	123.478	127.17	50.43	4.0	121.140	122.61	2.721	2.803	4.017	4.016
04.02.23	23:00	24.00	82.92	6.3	124.045	127.85	51.03	4.0	121.256	122.76	3.113	3.209	4.124	4.123
05.02.23	23:00	24.00	83.92	6.3	125.025	128.95	51.51	4.0	121.367	122.90	4.040	4.166	4.269	4.268
06.02.23	23:00	24.00	81.13	6.3	123.518	127.16	50.24	4.0	120.799	122.25	3.089	3.180	3.979	3.978
07.02.23	23:00	24.00	77.18	6.3	124.006	127.34	49.15	4.0	121.703	123.11	2.715	2.788	3.616	3.615
08.02.23	23:00	24.00	75.45	6.3	124.342	127.55	48.49	4.0	121.059	122.42	3.712	3.808	3.540	3.539
09.02.23	23:00	24.00	80.43	6.3	123.284	126.86	49.98	4.0	120.624	122.06	3.075	3.165	3.915	3.914
10.02.23	23:00	24.00	84.22	6.3	120.780	124.59	51.43	4.0	118.046	119.53	3.175	3.275	4.132	4.131
11.02.23	23:00	24.00	85.22	6.3	124.571	128.59	51.29	4.0	121.167	122.69	3.774	3.896	4.428	4.427
12.02.23	23:00	24.00	86.08	6.3	125.985	130.12	52.02	4.0	121.916	123.49	4.478	4.625	4.534	4.532
13.02.23	23:00	24.00	82.39	6.3	124.363	128.13	51.11	4.0	121.713	123.23	3.034	3.126	4.054	4.053
14.02.23	23:00	24.00	81.56	6.3	123.603	127.28	50.62	4.0	120.811	122.29	3.104	3.196	3.990	3.989
15.02.23	23:00	24.00	82.25	6.3	123.756	127.50	50.75	4.0	121.000	122.49	3.078	3.171	4.063	4.062
16.02.23	23:00	24.00	84.05	6.3	124.681	128.60	51.93	4.0	121.566	123.13	3.367	3.472	4.188	4.187
17.02.23	23:00	24.00	81.31	6.3	124.007	127.68	51.01	4.0	121.053	122.55	3.295	3.393	3.934	3.933
18.02.23	23:00	24.00	76.81	6.3	123.729	127.03	48.78	4.0	121.243	122.62	2.850	2.926	3.614	3.613
19.02.23	23:00	24.00	73.61	6.3	116.570	119.44	47.49	4.0	113.091	114.31	3.970	4.068	3.239	3.237
ИТОГО		744.00	79.92	6.3	3830.02	3940.13	49.62	4.0	3740.70	3784.71	101.458	104.375	121.352	121.321
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 0.3°C

Дата: 19 Февраль 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

