

Месячный отчет за Февраль 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов дома
Объект: жилой дом
Адрес: г. Бийск, ул. Пушкина 196
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Узел учёта обслуживается
ООО "Энегроучет"

Тепловычислитель: СПТ942.4
Идентификационный номер прибора: ИД=8066
Схема потребления: СП=1

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
20.01.23 0:00	24.00	67.87	6.0	78.823	80.495	46.35	4.0	79.183	79.998	0.000	0.000	1.699
21.01.23 0:00	24.00	72.15	6.0	78.272	80.135	47.61	4.0	78.917	79.773	0.000	0.000	1.924
22.01.23 0:00	24.00	80.75	6.0	76.663	78.905	50.21	4.0	77.955	78.893	0.000	0.000	2.346
23.01.23 0:00	24.00	73.07	6.0	84.463	86.528	48.84	4.0	84.850	85.818	0.000	0.000	2.049
24.01.23 0:00	24.00	65.80	6.0	89.535	91.328	46.56	4.0	89.081	90.005	0.000	0.000	1.726
25.01.23 0:00	24.00	65.70	6.0	89.535	91.323	46.79	4.0	88.980	89.913	0.000	0.000	1.696
26.01.23 0:00	24.00	65.98	6.0	89.548	91.350	47.23	4.0	88.924	89.873	0.000	0.000	1.683
27.01.23 0:00	24.00	66.96	6.0	89.844	91.703	47.69	4.0	89.232	90.202	0.000	0.000	1.735
28.01.23 0:00	24.00	66.30	6.0	90.088	91.918	47.56	4.0	89.336	90.303	0.000	0.000	1.692
29.01.23 0:00	24.00	67.09	6.0	89.964	91.833	47.85	4.0	89.194	90.170	0.000	0.000	1.735
30.01.23 0:00	24.00	66.10	6.0	89.875	91.690	47.54	4.0	88.949	89.910	0.000	0.000	1.672
31.01.23 0:00	24.00	67.53	6.0	89.710	91.595	47.95	4.0	88.846	89.822	0.000	0.000	1.760
01.02.23 0:00	24.00	67.53	6.0	90.001	91.893	47.84	4.0	89.060	90.035	0.000	0.000	1.776
02.02.23 0:00	24.00	67.45	6.0	88.742	90.603	47.51	4.0	87.735	88.683	0.000	0.000	1.773
03.02.23 0:00	24.00	67.34	6.0	88.601	90.452	47.29	4.0	87.509	88.445	0.000	0.000	1.780
04.02.23 0:00	24.00	67.31	6.0	88.639	90.490	47.26	4.0	87.453	88.388	0.000	0.000	1.780
05.02.23 0:00	24.00	67.17	6.0	88.587	90.430	47.05	4.0	87.310	88.235	0.000	0.000	1.785
06.02.23 0:00	24.00	68.63	6.0	88.329	90.242	47.69	4.0	87.085	88.032	0.000	0.000	1.854
07.02.23 0:00	24.00	67.58	6.0	88.755	90.623	47.99	4.0	87.237	88.198	0.000	0.000	1.742
08.02.23 0:00	24.00	67.90	6.0	88.690	90.573	48.55	4.0	87.072	88.053	0.000	0.000	1.720
09.02.23 0:00	24.00	69.24	6.0	87.236	89.158	48.38	4.0	85.711	86.670	0.000	0.000	1.823
10.02.23 0:00	24.00	74.29	6.0	93.654	96.005	51.67	4.0	92.351	93.525	0.000	0.000	2.123
11.02.23 0:00	24.00	74.67	6.0	97.748	100.225	52.38	4.0	96.227	97.483	0.000	0.000	2.184
12.02.23 0:00	24.00	71.16	6.0	98.918	101.213	50.85	4.0	96.806	98.000	0.000	0.000	2.014
13.02.23 0:00	24.00	67.17	6.0	100.071	102.153	49.04	4.0	97.387	98.505	0.000	0.000	1.818
14.02.23 0:00	24.00	67.84	6.0	99.871	101.988	49.35	4.0	97.190	98.320	0.000	0.000	1.850
15.02.23 0:00	24.00	69.46	6.0	99.740	101.950	50.12	4.0	97.153	98.318	0.000	0.000	1.933
16.02.23 0:00	24.00	68.41	6.0	99.904	102.055	49.67	4.0	97.102	98.245	0.000	0.000	1.877
17.02.23 0:00	24.00	69.88	6.0	98.969	101.188	50.12	4.0	96.293	97.448	0.000	0.000	1.960
18.02.23 0:00	24.00	68.38	6.0	99.725	101.870	49.74	4.0	96.745	97.888	0.000	0.000	1.863
19.02.23 0:00	24.00	67.21	6.0	99.882	101.963	49.50	4.0	96.664	97.795	0.000	0.000	1.773
ИТОГО	744.00	68.84	6.0	2822.38	2883.87	48.52	4.0	2783.54	2814.94	0.000	0.000	57.146
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 5.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.30°C

Представитель сервисной фирмы: /Пономарева Т. М./

Дата: 20 Февраль 2023

