

Месячный отчет за Май 2023
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Схема потребления: СП-

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.04.23	23:00	24.00	67.19	6.3	117.672	120.12	45.00	4.0	114.739	115.85	3.357	3.427	2.767	2.743
21.04.23	23:00	24.00	66.44	6.3	119.183	121.61	44.97	4.0	114.901	116.01	4.699	4.795	2.775	2.741
22.04.23	23:00	24.00	65.16	6.3	119.505	121.85	44.87	4.0	115.686	116.80	4.261	4.344	2.621	2.590
23.04.23	23:00	24.00	64.41	6.3	121.299	123.63	45.04	4.0	115.792	116.92	5.853	5.965	2.619	2.577
24.04.23	23:00	24.00	66.15	6.3	117.431	119.80	46.91	4.0	113.739	114.94	4.144	4.227	2.459	2.429
25.04.23	23:00	24.00	65.26	6.3	113.948	116.19	46.79	4.0	109.609	110.76	4.534	4.624	2.322	2.290
26.04.23	23:00	24.00	65.46	6.3	113.716	115.97	46.69	4.0	109.679	110.82	4.381	4.467	2.344	2.312
27.04.23	23:00	24.00	65.74	6.3	117.007	119.34	47.30	4.0	111.916	113.11	5.445	5.554	2.421	2.381
28.04.23	23:00	24.00	67.38	6.3	118.768	121.25	49.35	4.0	115.790	117.14	3.455	3.528	2.317	2.292
29.04.23	23:00	24.00	69.84	6.3	121.127	123.84	52.01	4.0	117.427	118.94	4.129	4.221	2.380	2.350
30.04.23	23:00	24.00	66.91	6.3	120.272	122.76	50.42	4.0	117.404	118.83	3.301	3.369	2.156	2.132
01.05.23	23:00	24.00	66.06	6.3	119.518	121.93	48.76	4.0	115.467	116.78	4.436	4.525	2.289	2.257
02.05.23	23:00	24.00	65.56	6.3	119.661	122.04	48.02	4.0	116.166	117.45	3.931	4.009	2.292	2.264
03.05.23	23:00	24.00	65.67	6.3	115.403	117.70	47.62	4.0	112.999	114.23	3.050	3.111	2.233	2.211
04.05.23	23:00	24.00	65.82	6.3	74.809	76.31	47.69	4.0	70.370	71.14	5.136	5.238	1.604	1.567
05.05.23	23:00	24.00	62.29	6.3	6.692	6.81	34.17	4.0	0.000	0.00	6.692	6.813	0.417	0.369
06.05.23	23:00	24.00	64.71	6.3	7.992	8.15	34.83	4.0	0.000	0.00	7.992	8.147	0.518	0.460
07.05.23	23:00	24.00	62.86	6.3	5.652	5.76	34.30	4.0	0.000	0.00	5.652	5.756	0.356	0.315
08.05.23	23:00	24.00	62.04	6.3	6.365	6.48	34.65	4.0	0.000	0.00	6.365	6.479	0.395	0.349
09.05.23	23:00	24.00	62.24	6.3	7.225	7.36	35.12	4.0	0.000	0.00	7.225	7.355	0.450	0.398
10.05.23	23:00	24.00	59.94	6.3	6.182	6.29	33.97	4.0	0.000	0.00	6.182	6.286	0.371	0.326
11.05.23	23:00	24.00	60.88	6.3	7.544	7.67	34.15	4.0	0.000	0.00	7.544	7.674	0.460	0.405
12.05.23	23:00	24.00	60.66	6.3	6.671	6.79	34.33	4.0	0.000	0.00	6.671	6.786	0.405	0.357
13.05.23	23:00	24.00	61.46	6.3	7.387	7.52	34.08	4.0	0.000	0.00	7.387	7.517	0.454	0.401
14.05.23	23:00	24.00	61.10	6.3	7.390	7.52	34.13	4.0	0.000	0.00	7.390	7.519	0.452	0.399
15.05.23	23:00	24.00	61.50	6.3	7.158	7.28	34.71	4.0	0.000	0.00	7.158	7.284	0.441	0.389
16.05.23	23:00	24.00	61.55	6.3	6.738	6.86	35.08	4.0	0.000	0.00	6.738	6.857	0.415	0.367
17.05.23	23:00	24.00	61.43	6.3	6.936	7.06	34.57	4.0	0.000	0.00	6.936	7.058	0.426	0.377
18.05.23	23:00	24.00	60.86	6.3	7.097	7.22	33.86	4.0	0.000	0.00	7.097	7.220	0.432	0.381
19.05.23	23:00	24.00	60.68	6.3	7.253	7.38	33.07	4.0	0.000	0.00	7.253	7.378	0.441	0.388
ИТОГО		720.00	63.91	6.3	1833.60	1870.47	40.88	4.0	1671.68	1689.70	168.394	171.534	42.030	40.818
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 7.2°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 7.2°C

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

