

Месячный отчет за Октябрь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.09.23
Конец отчетного периода: 22.10.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.09.23	23:00	24.00	60.17	6.3	6.613	6.73	34.68	4.0	0.000	0.00	6.613	6.725	0.398	0.328
24.09.23	23:00	24.00	60.01	6.3	8.260	8.40	34.69	4.0	0.000	0.00	8.260	8.399	0.496	0.409
25.09.23	23:00	24.00	58.99	6.3	8.271	8.41	32.71	4.0	0.000	0.00	8.271	8.406	0.488	0.401
26.09.23	23:00	24.00	63.99	6.3	48.833	49.76	45.45	4.0	45.037	45.48	5.558	5.663	1.170	1.111
27.09.23	23:00	24.00	65.36	6.3	116.614	118.92	45.48	4.0	113.539	114.66	3.568	3.639	2.486	2.448
28.09.23	23:00	24.00	66.19	6.3	135.793	138.54	46.89	4.0	132.234	133.63	4.335	4.423	2.830	2.784
29.09.23	23:00	24.00	65.82	6.3	132.954	135.62	47.31	4.0	130.735	132.13	2.952	3.011	2.607	2.575
30.09.23	23:00	24.00	64.31	6.3	132.996	135.54	46.98	4.0	130.879	132.26	2.847	2.901	2.444	2.414
01.10.23	23:00	24.00	65.17	6.3	135.653	138.32	47.42	4.0	130.932	132.34	5.211	5.314	2.661	2.605
02.10.23	23:00	24.00	65.58	6.3	132.427	135.06	47.56	4.0	129.223	130.62	3.743	3.817	2.571	2.531
03.10.23	23:00	24.00	65.13	6.3	126.034	128.51	46.97	4.0	123.419	124.72	3.114	3.175	2.440	2.407
04.10.23	23:00	24.00	64.95	6.3	124.941	127.38	46.92	4.0	122.963	124.26	2.521	2.571	2.376	2.350
05.10.23	23:00	24.00	65.39	6.3	124.735	127.20	46.96	4.0	122.397	123.69	2.856	2.912	2.439	2.408
06.10.23	23:00	24.00	66.10	6.3	126.511	129.06	47.65	4.0	123.396	124.74	3.607	3.679	2.512	2.474
07.10.23	23:00	24.00	64.30	6.3	124.769	127.16	47.07	4.0	121.996	123.29	3.447	3.513	2.316	2.279
08.10.23	23:00	24.00	65.44	6.3	106.976	109.09	47.85	4.0	105.136	106.29	2.552	2.603	2.009	1.981
09.10.23	23:00	24.00	65.40	6.3	121.483	123.89	47.72	4.0	118.785	120.08	3.127	3.188	2.302	2.269
10.10.23	23:00	24.00	65.67	6.3	124.821	127.31	48.83	4.0	121.334	122.72	4.042	4.123	2.305	2.262
11.10.23	23:00	24.00	65.92	6.3	128.346	130.92	49.54	4.0	125.548	127.02	3.364	3.431	2.274	2.239
12.10.23	23:00	24.00	65.58	6.3	127.303	129.83	49.36	4.0	125.667	127.13	2.292	2.338	2.184	2.160
13.10.23	23:00	24.00	65.53	6.3	127.711	130.25	48.27	4.0	125.911	127.31	2.546	2.596	2.333	2.306
14.10.23	23:00	24.00	64.41	6.3	120.345	122.66	46.49	4.0	117.648	118.87	3.308	3.372	2.317	2.281
15.10.23	23:00	24.00	65.10	6.3	116.881	119.17	46.33	4.0	114.675	115.85	2.806	2.861	2.329	2.299
16.10.23	23:00	24.00	65.55	6.3	120.986	123.39	46.66	4.0	117.764	118.99	3.662	3.735	2.461	2.423
17.10.23	23:00	24.00	66.00	6.3	122.335	124.80	46.88	4.0	119.071	120.32	3.748	3.824	2.520	2.480
18.10.23	23:00	24.00	65.98	6.3	122.360	124.82	47.24	4.0	119.378	120.65	3.311	3.377	2.455	2.420
19.10.23	23:00	24.00	65.97	6.3	120.545	122.97	47.70	4.0	118.144	119.43	2.799	2.856	2.341	2.311
20.10.23	23:00	24.00	65.41	6.3	120.002	122.38	47.04	4.0	117.139	118.38	3.237	3.301	2.362	2.327
21.10.23	23:00	24.00	65.93	6.3	121.275	123.71	47.42	4.0	118.565	119.84	3.226	3.291	2.403	2.369
22.10.23	23:00	24.00	65.46	6.3	121.583	123.99	47.43	4.0	118.213	119.49	3.761	3.835	2.375	2.335
ИТОГО		720.00	64.83	6.3	3308.36	3373.77	45.98	4.0	3209.73	3244.19	114.685	116.879	65.204	63.989
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 10.6°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 10.6°C

Дата: 22 Октябрь 2023

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

