

Месячный отчет за Январь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.12.22
Конец отчетного периода: 19.01.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.12.22 23:00	24.00	80.92	6.3	125.658	129.35	50.17	4.0	122.384	123.85	3.594	3.699	4.053	4.052	
21.12.22 23:00	24.00	80.44	6.3	124.466	128.08	50.45	4.0	122.021	123.50	2.789	2.870	3.882	3.881	
22.12.22 23:00	24.00	80.60	6.3	125.970	129.64	50.72	4.0	122.714	124.22	3.707	3.815	3.961	3.960	
23.12.22 23:00	24.00	82.16	6.3	123.493	127.22	50.87	4.0	121.107	122.60	2.829	2.915	4.016	4.015	
24.12.22 23:00	24.00	82.52	6.3	123.227	126.98	50.51	4.0	120.934	122.41	2.651	2.731	4.086	4.085	
25.12.22 23:00	24.00	80.40	6.3	124.694	128.31	50.05	4.0	121.473	122.93	3.592	3.696	3.972	3.971	
26.12.22 23:00	24.00	80.27	6.3	124.891	128.50	50.24	4.0	121.668	123.13	3.617	3.722	3.941	3.940	
27.12.22 23:00	24.00	80.47	6.3	124.746	128.37	50.72	4.0	121.820	123.31	3.425	3.525	3.893	3.892	
28.12.22 23:00	24.00	80.38	6.3	124.122	127.72	50.49	4.0	121.794	123.28	2.732	2.811	3.856	3.855	
29.12.22 23:00	24.00	79.15	6.3	124.206	127.71	50.02	4.0	121.890	123.35	2.579	2.652	3.755	3.754	
30.12.22 23:00	24.00	73.81	6.3	124.468	127.55	47.57	4.0	121.164	122.48	3.704	3.796	3.448	3.447	
31.12.22 23:00	24.00	73.51	6.3	125.670	128.76	47.36	4.0	121.278	122.58	4.824	4.943	3.522	3.520	
01.01.23 23:00	24.00	73.55	6.3	123.284	126.32	47.47	4.0	121.795	123.11	1.862	1.908	3.309	3.309	
02.01.23 23:00	24.00	73.67	6.3	123.314	126.36	47.38	4.0	120.932	122.23	2.827	2.897	3.383	3.382	
03.01.23 23:00	24.00	73.74	6.3	122.681	125.72	46.92	4.0	120.240	121.51	2.990	3.064	3.437	3.436	
04.01.23 23:00	24.00	72.80	6.3	123.919	126.91	46.98	4.0	122.044	123.33	2.584	2.647	3.328	3.327	
05.01.23 23:00	24.00	68.22	6.3	123.773	126.42	45.12	4.0	121.389	122.57	2.958	3.021	2.999	2.998	
06.01.23 23:00	24.00	66.08	6.3	123.412	125.90	44.48	4.0	121.463	122.62	2.780	2.836	2.794	2.793	
07.01.23 23:00	24.00	67.13	6.3	123.971	126.55	45.03	4.0	121.528	122.71	3.351	3.421	2.895	2.894	
08.01.23 23:00	24.00	67.34	6.3	123.653	126.24	44.99	4.0	121.263	122.44	3.278	3.347	2.916	2.915	
09.01.23 23:00	24.00	72.83	6.3	123.703	126.69	47.59	4.0	122.242	123.57	2.238	2.292	3.234	3.234	
10.01.23 23:00	24.00	80.13	6.3	122.292	125.82	49.71	4.0	121.017	122.44	2.019	2.077	3.828	3.827	
11.01.23 23:00	24.00	85.15	6.3	116.147	119.89	50.82	4.0	114.090	115.49	2.509	2.590	4.124	4.124	
12.01.23 23:00	24.00	85.27	6.3	123.967	127.97	50.33	4.0	121.089	122.55	3.170	3.272	4.501	4.500	
13.01.23 23:00	24.00	85.20	6.3	124.482	128.50	50.35	4.0	122.104	123.58	2.815	2.906	4.489	4.488	
14.01.23 23:00	24.00	81.89	6.3	125.223	128.98	49.82	4.0	122.788	124.24	2.867	2.953	4.168	4.167	
15.01.23 23:00	24.00	78.84	6.3	126.449	129.99	48.77	4.0	122.261	123.65	4.645	4.774	4.037	4.035	
16.01.23 23:00	24.00	78.16	6.3	124.165	127.58	48.60	4.0	121.586	122.96	2.884	2.963	3.818	3.818	
17.01.23 23:00	24.00	77.07	6.3	124.153	127.48	48.28	4.0	121.489	122.84	3.032	3.113	3.727	3.726	
18.01.23 23:00	24.00	77.35	6.3	124.841	128.21	48.53	4.0	121.576	122.94	3.684	3.783	3.784	3.783	
19.01.23 23:00	24.00	77.33	6.3	124.018	127.37	48.41	4.0	120.674	122.03	3.596	3.693	3.768	3.766	
ИТОГО		744.00	77.30	6.3	3843.06	3947.07	48.67	4.0	3761.82	3804.43	96.133	98.733	114.923	114.894
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.3°C

*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 0.3°C

Дата: 19 Январь 2023

Представитель потребителя:



/С. В. Пономарев/