

Месячный отчет за Январь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Начало отчетного периода: 20.12.22
Конец отчетного периода: 19.01.23
Потребитель: коллектив жильцов дома
Объект: жилой дом
Адрес: г. Бийск, ул. Пушкина 196
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Узел учёта обслуживается
ООО "Энегроучет"

Тепловычислитель: СПТ942.4
Идентификационный номер прибора: ИД=8066
Схема потребления: СП=1

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
20.12.22 0:00	24.00	64.50	6.0	111.598	113.750	48.99	4.0	113.702	115.005	0.000	0.000	1.736
21.12.22 0:00	24.00	64.11	6.0	107.844	109.900	48.54	4.0	109.851	111.088	0.000	0.000	1.683
22.12.22 0:00	24.00	64.12	6.0	107.790	109.845	48.50	4.0	109.801	111.035	0.000	0.000	1.687
23.12.22 0:00	24.00	66.16	6.0	107.380	109.553	49.21	4.0	109.550	110.818	0.000	0.000	1.824
24.12.22 0:00	24.00	71.41	6.0	108.247	110.773	52.22	4.0	110.829	112.268	0.000	0.000	2.082
25.12.22 0:00	24.00	64.61	6.0	108.560	110.660	48.67	4.0	110.541	111.793	0.000	0.000	1.735
26.12.22 0:00	24.00	64.58	6.0	104.942	106.970	48.85	4.0	106.800	108.018	0.000	0.000	1.655
27.12.22 0:00	24.00	64.51	6.0	107.911	109.993	48.81	4.0	109.758	111.008	0.000	0.000	1.699
28.12.22 0:00	24.00	66.13	6.0	108.423	110.615	49.43	4.0	110.365	111.653	0.000	0.000	1.814
29.12.22 0:00	24.00	64.81	6.0	108.015	110.117	48.84	4.0	109.784	111.035	0.000	0.000	1.730
30.12.22 0:00	24.00	65.85	6.0	108.081	110.248	49.43	4.0	109.873	111.155	0.000	0.000	1.778
31.12.22 0:00	24.00	64.63	6.0	108.569	110.670	48.90	4.0	110.211	111.470	0.000	0.000	1.712
01.01.23 0:00	24.00	64.77	6.0	108.502	110.610	49.09	4.0	110.096	111.362	0.000	0.000	1.705
02.01.23 0:00	24.00	64.82	6.0	108.319	110.428	49.13	4.0	109.859	111.125	0.000	0.000	1.705
03.01.23 0:00	24.00	66.25	6.0	108.184	110.378	49.84	4.0	109.794	111.095	0.000	0.000	1.780
04.01.23 0:00	24.00	64.40	6.0	108.224	110.305	49.14	4.0	109.599	110.862	0.000	0.000	1.655
05.01.23 0:00	24.00	64.28	6.0	98.799	100.692	48.30	4.0	100.005	101.120	0.000	0.000	1.583
06.01.23 0:00	24.00	64.90	6.0	87.994	89.710	47.68	4.0	89.093	90.063	0.000	0.000	1.518
07.01.23 0:00	24.00	64.96	6.0	70.282	71.655	45.11	4.0	71.265	71.960	0.000	0.000	1.398
08.01.23 0:00	24.00	64.64	6.0	70.272	71.633	44.75	4.0	71.219	71.902	0.000	0.000	1.400
09.01.23 0:00	24.00	65.19	6.0	70.162	71.543	44.78	4.0	71.124	71.808	0.000	0.000	1.435
10.01.23 0:00	24.00	70.16	6.0	70.011	71.592	45.79	4.0	71.321	72.038	0.000	0.000	1.709
11.01.23 0:00	24.00	77.73	6.0	69.193	71.080	48.03	4.0	70.995	71.777	0.000	0.000	2.058
12.01.23 0:00	24.00	79.51	6.0	68.587	70.538	48.06	4.0	70.469	71.247	0.000	0.000	2.161
13.01.23 0:00	24.00	75.02	6.0	69.326	71.100	46.46	4.0	70.771	71.503	0.000	0.000	1.984
14.01.23 0:00	24.00	66.39	6.0	69.654	71.072	43.03	4.0	70.415	71.040	0.000	0.000	1.630
15.01.23 0:00	24.00	64.48	6.0	70.102	71.452	42.38	4.0	70.686	71.295	0.000	0.000	1.552
16.01.23 0:00	24.00	66.10	6.0	75.657	77.185	44.28	4.0	76.275	76.993	0.000	0.000	1.654
17.01.23 0:00	24.00	67.12	6.0	78.908	80.548	45.78	4.0	79.483	80.280	0.000	0.000	1.687
18.01.23 0:00	24.00	67.11	6.0	78.896	80.535	45.90	4.0	79.377	80.178	0.000	0.000	1.677
19.01.23 0:00	24.00	67.77	6.0	78.825	80.493	46.23	4.0	79.279	80.090	0.000	0.000	1.701
ИТОГО	744.00	66.81	6.0	2857.26	2915.64	47.55	4.0	2902.19	2934.08	0.000	0.000	53.126
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 5.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.30°C

Представитель сервисной фирмы: Пономарева Т. М./

Дата: 20 Январь 2023

