

месячный отчет за январь 2023
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

Начало отчетного периода: 20.12.22
Конец отчетного периода: 19.01.23
Потребитель: коллектив жильцов дома
Объект: жилой дом
Адрес: г. Бийск, ул. Пушкина 196/1
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Узел учёта обслуживается
ООО "Энегроучет"

Тепловычислитель: СПТ942.4
Идентификационный номер прибора: ИД=8616
Схема потребления: СП=1

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q (прибор)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
20.12.22 0:00	24.00	63.79	6.0	159.144	162.150	49.83	4.0	160.060	161.957	0.000	0.000	2.228
21.12.22 0:00	24.00	63.47	6.0	158.201	161.160	49.81	4.0	159.989	161.883	0.000	0.000	2.167
22.12.22 0:00	24.00	63.50	6.0	157.501	160.450	49.88	4.0	159.848	161.745	0.000	0.000	2.151
23.12.22 0:00	24.00	65.69	6.0	157.231	160.370	50.76	4.0	159.483	161.442	0.000	0.000	2.353
24.12.22 0:00	24.00	70.50	6.0	159.261	162.890	53.90	4.0	161.042	163.263	0.000	0.000	2.649
25.12.22 0:00	24.00	63.96	6.0	158.227	161.230	49.96	4.0	160.796	162.711	0.000	0.000	2.221
26.12.22 0:00	24.00	63.95	6.0	152.703	155.600	50.14	4.0	155.156	157.016	0.000	0.000	2.115
27.12.22 0:00	24.00	63.86	6.0	156.861	159.830	50.03	4.0	159.309	161.212	0.000	0.000	2.175
28.12.22 0:00	24.00	65.52	6.0	157.903	161.040	50.94	4.0	160.151	162.132	0.000	0.000	2.308
29.12.22 0:00	24.00	64.11	6.0	156.683	159.670	50.15	4.0	159.119	161.028	0.000	0.000	2.193
30.12.22 0:00	24.00	65.25	6.0	156.711	159.800	50.96	4.0	159.050	161.018	0.000	0.000	2.245
31.12.22 0:00	24.00	63.97	6.0	156.812	159.790	50.27	4.0	159.474	161.396	0.000	0.000	2.156
01.01.23 0:00	24.00	64.15	6.0	156.327	159.310	50.52	4.0	159.046	160.982	0.000	0.000	2.137
02.01.23 0:00	24.00	64.21	6.0	155.713	158.690	50.56	4.0	158.707	160.641	0.000	0.000	2.131
03.01.23 0:00	24.00	65.56	6.0	155.429	158.520	51.25	4.0	158.520	160.503	0.000	0.000	2.230
04.01.23 0:00	24.00	63.77	6.0	154.622	157.540	50.39	4.0	158.147	160.062	0.000	0.000	2.076
05.01.23 0:00	24.00	63.68	6.0	154.757	157.670	50.63	4.0	158.511	160.448	0.000	0.000	2.025
06.01.23 0:00	24.00	64.48	6.0	154.473	157.450	51.40	4.0	158.400	160.393	0.000	0.000	2.027
07.01.23 0:00	24.00	64.37	6.0	154.924	157.900	51.58	4.0	159.213	161.230	0.000	0.000	1.987
08.01.23 0:00	24.00	64.06	6.0	154.214	157.150	51.53	4.0	158.845	160.853	0.000	0.000	1.940
09.01.23 0:00	24.00	64.63	6.0	153.715	156.690	51.81	4.0	158.478	160.503	0.000	0.000	1.977
10.01.23 0:00	24.00	69.72	6.0	154.853	158.310	54.02	4.0	158.981	161.184	0.000	0.000	2.436
11.01.23 0:00	24.00	76.93	6.0	154.496	158.630	58.02	4.0	157.733	160.236	0.000	0.000	2.929
12.01.23 0:00	24.00	78.60	6.0	153.420	157.690	58.50	4.0	156.427	158.948	0.000	0.000	3.091
13.01.23 0:00	24.00	74.02	6.0	154.007	157.850	56.03	4.0	157.472	159.813	0.000	0.000	2.775
14.01.23 0:00	24.00	65.63	6.0	152.883	155.930	50.95	4.0	157.278	159.224	0.000	0.000	2.250
15.01.23 0:00	24.00	63.85	6.0	153.123	156.020	49.94	4.0	157.679	159.556	0.000	0.000	2.137
16.01.23 0:00	24.00	65.54	6.0	152.547	155.580	50.98	4.0	156.613	158.553	0.000	0.000	2.227
17.01.23 0:00	24.00	66.46	6.0	152.451	155.560	51.83	4.0	156.233	158.231	0.000	0.000	2.236
18.01.23 0:00	24.00	66.47	6.0	152.234	155.340	51.93	4.0	155.790	157.789	0.000	0.000	2.219
19.01.23 0:00	24.00	67.13	6.0	152.109	155.270	52.37	4.0	155.312	157.338	0.000	0.000	2.251
ИТОГО	744.00	66.15	6.0	4813.54	4911.08	51.64	4.0	4910.863	4973.29	0.000	0.000	70.043
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 5.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.30°C

Представитель сервисной фирмы: /Пономарева Т. М./

Дата: 20 Январь 2023

