

Месячный отчет за Апрель 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Начало отчётного периода: 23.03.24
Конец отчетного периода: 22.04.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Короленко, д.47
Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57820
Схема потребления: СП=0

Источник теплоты:

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.03.24	23:00	24.00	65.36	5.5	166.590	169.89	47.07	3.5	159.506	161.20	7.161	7.302	3.391	3.379
24.03.24	23:00	24.00	65.44	5.5	168.674	172.02	47.44	3.5	159.814	161.54	8.974	9.152	3.469	3.454
25.03.24	23:00	24.00	65.37	5.5	167.575	170.89	47.46	3.5	159.815	161.54	7.811	7.965	3.378	3.365
26.03.24	23:00	24.00	65.33	5.5	167.400	170.71	47.62	3.5	160.738	162.49	6.768	6.902	3.293	3.281
27.03.24	23:00	24.00	65.52	5.5	168.304	171.65	47.93	3.5	161.562	163.34	6.877	7.013	3.297	3.285
28.03.24	23:00	24.00	65.88	5.5	168.782	172.17	48.48	3.5	162.163	163.99	6.695	6.829	3.269	3.258
29.03.24	23:00	24.00	64.74	5.5	169.267	172.56	47.99	3.5	162.446	164.24	6.918	7.053	3.175	3.163
30.03.24	23:00	24.00	64.37	5.5	174.475	177.83	48.19	3.5	167.431	169.29	7.217	7.356	3.177	3.165
31.03.24	23:00	24.00	63.49	5.5	174.726	178.00	47.50	3.5	166.932	168.74	7.840	7.987	3.172	3.159
01.04.24	23:00	24.00	64.00	5.5	173.423	176.72	47.52	3.5	166.530	168.33	6.986	7.119	3.197	3.185
02.04.24	23:00	24.00	63.94	5.5	174.957	178.28	47.76	3.5	167.504	169.34	7.590	7.735	3.201	3.188
03.04.24	23:00	24.00	64.34	5.5	172.488	175.80	47.94	3.5	165.152	166.97	7.521	7.665	3.196	3.183
04.04.24	23:00	24.00	64.19	5.5	168.742	171.97	47.55	3.5	162.613	164.38	6.269	6.389	3.114	3.103
05.04.24	23:00	24.00	64.40	5.5	169.686	172.95	47.95	3.5	162.115	163.90	7.735	7.883	3.169	3.156
06.04.24	23:00	24.00	64.38	5.5	170.523	173.80	48.44	3.5	163.004	164.84	7.701	7.849	3.097	3.084
07.04.24	23:00	24.00	64.53	5.5	170.802	174.10	48.97	3.5	163.808	165.69	7.187	7.326	3.017	3.005
08.04.24	23:00	24.00	64.61	5.5	170.652	173.96	48.97	3.5	163.504	165.38	7.271	7.412	3.032	3.020
09.04.24	23:00	24.00	64.81	5.5	170.685	174.01	49.15	3.5	164.261	166.16	6.523	6.650	3.001	2.990
10.04.24	23:00	24.00	62.60	5.5	172.352	175.50	47.56	3.5	164.088	165.87	8.355	8.508	2.996	2.982
11.04.24	23:00	24.00	63.94	5.5	170.892	174.14	47.88	3.5	163.469	165.27	7.590	7.735	3.113	3.101
12.04.24	23:00	24.00	63.94	5.5	170.372	173.61	47.44	3.5	162.880	164.64	7.584	7.728	3.177	3.164
13.04.24	23:00	24.00	63.80	5.5	171.636	174.88	47.11	3.5	163.441	165.18	8.322	8.480	3.263	3.249
14.04.24	23:00	24.00	65.03	5.5	171.542	174.91	48.36	3.5	163.796	165.63	7.826	7.980	3.245	3.232
15.04.24	23:00	24.00	64.86	5.5	173.624	177.01	49.29	3.5	166.641	168.58	7.142	7.281	3.062	3.050
16.04.24	23:00	24.00	64.42	5.5	174.939	178.31	48.90	3.5	167.822	169.74	7.117	7.254	3.069	3.057
17.04.24	23:00	24.00	64.36	5.5	175.461	178.84	48.88	3.5	168.612	170.54	6.906	7.038	3.062	3.050
18.04.24	23:00	24.00	64.95	5.5	176.525	179.98	49.75	3.5	169.416	171.42	7.190	7.331	3.048	3.036
19.04.24	23:00	24.00	65.16	5.5	178.250	181.76	50.13	3.5	170.446	172.49	7.881	8.036	3.082	3.069
20.04.24	23:00	24.00	64.78	5.5	178.732	182.21	49.83	3.5	171.111	173.14	7.674	7.824	3.061	3.048
21.04.24	23:00	24.00	64.71	5.5	179.524	183.01	49.66	3.5	171.535	173.56	8.077	8.234	3.110	3.096
22.04.24	23:00	24.00	64.85	5.5	177.808	181.28	49.76	3.5	170.569	172.59	7.241	7.383	3.051	3.038
ИТОГО		744.00	64.58	5.5	5339.41	5442.74	48.34	3.5	5112.72	5169.97	229.948	234.397	97.983	97.593
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 1.7°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 1.7°C

Дата: 22 Апрель 2024

Представитель потребителя: /С.В. Пономарев/

