

Месячный отчет за Апрель 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.24
Конец отчетного периода: 22.04.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.03.24	23:00	24.00	65.11	6.3	120.520	122.88	45.09	4.0	119.679	120.85	1.937	1.975	2.504	2.501
24.03.24	23:00	24.00	65.16	6.3	121.224	123.61	45.63	4.0	119.959	121.16	2.238	2.282	2.475	2.472
25.03.24	23:00	24.00	65.16	6.3	121.824	124.22	45.84	4.0	119.990	121.20	2.588	2.638	2.477	2.472
26.03.24	23:00	24.00	65.11	6.3	121.953	124.35	45.77	4.0	120.892	122.11	2.015	2.054	2.456	2.452
27.03.24	23:00	24.00	65.28	6.3	122.935	125.36	46.26	4.0	121.561	122.81	2.474	2.523	2.457	2.453
28.03.24	23:00	24.00	65.67	6.3	122.828	125.28	46.77	4.0	122.179	123.46	1.912	1.950	2.416	2.413
29.03.24	23:00	24.00	64.62	6.3	123.463	125.85	46.58	4.0	121.910	123.18	2.476	2.524	2.348	2.344
30.03.24	23:00	24.00	64.21	6.3	126.050	128.46	47.23	4.0	124.789	126.12	2.354	2.399	2.257	2.253
31.03.24	23:00	24.00	63.40	6.3	126.127	128.48	46.52	4.0	123.986	125.27	3.170	3.229	2.282	2.277
01.04.24	23:00	24.00	63.87	6.3	125.154	127.52	46.21	4.0	123.777	125.04	2.253	2.296	2.319	2.316
02.04.24	23:00	24.00	63.78	6.3	126.918	129.31	46.21	4.0	124.888	126.17	3.027	3.084	2.375	2.370
03.04.24	23:00	24.00	64.19	6.3	124.671	127.05	46.54	4.0	122.930	124.21	2.640	2.691	2.328	2.323
04.04.24	23:00	24.00	64.09	6.3	122.354	124.68	46.82	4.0	120.666	121.93	2.612	2.661	2.240	2.235
05.04.24	23:00	24.00	64.25	6.3	123.518	125.88	47.08	4.0	121.156	122.44	3.201	3.262	2.277	2.272
06.04.24	23:00	24.00	64.24	6.3	124.843	127.23	47.71	4.0	122.519	123.85	3.115	3.175	2.218	2.213
07.04.24	23:00	24.00	64.41	6.3	126.004	128.43	48.17	4.0	122.885	124.25	3.894	3.969	2.238	2.232
08.04.24	23:00	24.00	64.45	6.3	114.987	117.20	47.02	4.0	111.987	113.17	3.520	3.588	2.175	2.169
09.04.24	23:00	24.00	64.66	6.3	108.103	110.19	46.66	4.0	105.000	106.09	3.783	3.857	2.126	2.120
10.04.24	23:00	24.00	62.49	6.3	107.952	109.91	45.23	4.0	104.923	105.95	3.304	3.364	2.016	2.010
11.04.24	23:00	24.00	63.81	6.3	108.155	110.20	45.29	4.0	104.755	105.78	3.871	3.944	2.182	2.176
12.04.24	23:00	24.00	63.86	6.3	107.885	109.93	44.62	4.0	103.870	104.86	4.373	4.456	2.276	2.268
13.04.24	23:00	24.00	63.65	6.3	108.770	110.81	44.17	4.0	104.753	105.73	4.517	4.602	2.324	2.316
14.04.24	23:00	24.00	64.86	6.3	109.504	111.64	45.27	4.0	105.671	106.71	4.324	4.408	2.346	2.339
15.04.24	23:00	24.00	64.71	6.3	111.842	114.01	46.63	4.0	108.109	109.23	4.092	4.172	2.218	2.211
16.04.24	23:00	24.00	64.26	6.3	112.370	114.52	46.33	4.0	109.255	110.38	3.454	3.520	2.180	2.175
17.04.24	23:00	24.00	64.18	6.3	113.578	115.75	46.43	4.0	110.209	111.35	3.702	3.773	2.192	2.186
18.04.24	23:00	24.00	64.78	6.3	113.703	115.91	47.53	4.0	111.751	112.96	2.447	2.495	2.082	2.078
19.04.24	23:00	24.00	65.03	6.3	115.817	118.08	48.21	4.0	112.483	113.73	3.873	3.948	2.139	2.132
20.04.24	23:00	24.00	64.62	6.3	115.603	117.84	47.79	4.0	112.719	113.95	3.322	3.386	2.109	2.103
21.04.24	23:00	24.00	64.52	6.3	116.547	118.79	47.51	4.0	112.943	114.16	4.165	4.246	2.185	2.178
22.04.24	23:00	24.00	64.71	6.3	115.756	118.00	47.64	4.0	112.391	113.61	3.876	3.951	2.166	2.159
ИТОГО		744.00	64.42	6.3	3660.96	3731.36	46.48	4.0	3584.58	3621.69	98.531	100.423	70.386	70.218
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 1.7°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 1.7°C

Дата: 22 Апрель 2024

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

