

Отчет за период с 23.03.24 по 22.04.24

Начало периода : 23.03.24
Конец периода : 22.04.24

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплоснабжения №2.2

Адрес: ул. Ударная д. 83/1

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подводящий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 т	Vгвс м³	Q Гкал
23.03.24	24:00	67,86	6,000	119,898	122,441	46,94	4,500	114,198	115,410	20,92	1,50	5,700	5,821	2,759
24.03.24	24:00	68,17	6,000	116,068	118,550	47,26	4,500	111,616	112,820	20,91	1,50	4,452	4,547	2,613
25.03.24	24:00	67,79	6,000	109,775	112,100	46,95	4,500	105,956	107,080	20,84	1,50	3,819	3,900	2,457
26.03.24	24:00	68,13	6,000	109,510	111,850	46,75	4,500	105,068	106,170	21,38	1,50	4,443	4,538	2,546
27.03.24	24:00	68,63	6,000	107,821	110,150	47,34	4,500	103,407	104,520	21,29	1,50	4,414	4,509	2,491
28.03.24	24:00	68,49	6,000	93,973	96,000	46,81	4,500	89,340	90,280	21,68	1,50	4,633	4,733	2,253
29.03.24	24:00	67,91	6,000	86,992	88,840	45,96	4,500	82,958	83,800	21,95	1,50	4,035	4,120	2,094
30.03.24	24:00	68,29	6,000	91,810	93,780	46,01	4,500	86,081	86,960	22,28	1,50	5,729	5,852	2,303
31.03.24	24:00	67,49	6,000	102,252	104,400	46,21	4,500	97,133	98,130	21,28	1,50	5,119	5,227	2,411
01.04.24	24:00	68,12	6,000	100,357	102,500	46,26	4,500	95,832	96,820	21,86	1,50	4,525	4,622	2,394
02.04.24	24:00	68,03	6,000	92,473	94,440	46,04	4,500	87,576	88,470	21,99	1,50	4,897	5,001	2,249
03.04.24	24:00	68,36	6,000	90,730	92,680	46,43	4,500	86,277	87,170	21,93	1,50	4,453	4,549	2,199
04.04.24	24:00	68,22	6,000	89,678	91,600	46,09	4,500	83,386	84,240	22,13	1,50	6,292	6,427	2,270
05.04.24	24:00	68,35	6,000	85,367	87,200	46,56	4,500	79,652	80,480	21,79	1,50	5,714	5,837	2,126
06.04.24	24:00	68,47	6,000	83,619	85,420	46,92	4,500	77,175	77,990	21,55	1,50	6,444	6,582	2,103
07.04.24	21:35	68,64	6,000	75,615	77,250	46,55	4,500	68,609	69,330	22,09	1,50	7,005	7,157	1,977
08.04.24	24:00	68,32	6,000	86,105	87,950	47,49	4,500	80,383	81,250	20,83	1,50	5,723	5,845	2,062
09.04.24	24:00	67,73	6,000	79,846	81,530	46,83	4,500	74,300	75,080	20,90	1,50	5,546	5,663	1,927
10.04.24	24:00	65,62	6,000	91,384	93,190	45,58	4,500	85,303	86,150	20,04	1,50	6,081	6,201	2,090
11.04.24	24:00	67,87	6,000	94,623	96,630	46,54	4,500	89,004	89,930	21,33	1,50	5,619	5,738	2,278
12.04.24	24:00	67,88	6,000	133,677	136,511	48,40	4,500	128,294	129,731	19,48	1,50	5,383	5,497	2,856
13.04.24	24:00	67,88	6,000	98,451	100,540	46,80	4,500	92,945	93,930	21,08	1,50	5,506	5,622	2,314
14.04.24	24:00	68,96	6,000	81,060	82,830	46,80	4,500	74,090	74,870	22,16	1,50	6,970	7,122	2,121
15.04.24	24:00	68,27	6,000	78,439	80,120	47,06	4,500	73,124	73,900	21,21	1,50	5,315	5,429	1,914
16.04.24	24:00	67,90	6,000	90,872	92,800	46,71	4,500	85,019	85,910	21,19	1,50	5,853	5,977	2,195
17.04.24	24:00	68,18	6,000	87,414	89,280	47,29	4,500	82,764	83,650	20,89	1,50	4,650	4,750	2,044
18.04.24	24:00	68,26	6,000	75,404	77,020	46,84	4,500	70,122	70,860	21,42	1,50	5,283	5,396	1,862
19.04.24	24:00	68,43	6,000	75,319	76,940	47,05	4,500	70,244	70,990	21,38	1,50	5,074	5,183	1,849
20.04.24	24:00	67,88	6,000	84,477	85,270	46,87	4,500	78,959	79,790	21,01	1,50	5,519	5,636	2,036
21.04.24	24:00	67,93	6,000	85,514	87,330	46,93	4,500	79,529	80,370	21,00	1,50	5,985	6,112	2,074
22.04.24	24:00	68,11	6,000	79,777	81,480	46,87	4,500	73,811	74,590	21,24	1,50	5,965	6,093	1,975
Среднее	23:55	68,07	6,000	92,848	94,827	46,75	4,500	87,489	88,409	21,32	1,50	5,360	5,474	2,221
Итого	741:33	68,07	6,000	2878,281	2939,594	46,75	4,500	2712,125	2740,656	21,32	1,50	166,156	169,686	68,841

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 23.03.24	87993:15	68,44	6,000	387687,8	397505,6	48,09	4,500	367236,0	372250,3	20,35	1,50	20431,8		9237,5
На 22.04.24	88734:48	68,11	6,000	390546,0	400445,2	46,87	4,500	369948,1	374990,9	21,24	1,50	20597,9	169,686	9306,3

Температура холодной воды (константа прибора) t_{хв}: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС" (3854) 30-67-09; +7-905-084-24-78; +7-905-084-24-79

От Исполнителя: _____

Дата: 22.04.24

Представитель PCO: АО "Бийскэнерго"

_____/ФИО/ _____ / Дата: " ____ " _____ 20 ____ г.

