

Месячный отчет за Апрель 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.03.24
Конец отчетного периода: 22.04.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.03.24	24.00	68.44	6.0	321.459	328.407	50.21	3.5	304.581	308.286	16.878	17.242	6.718	6.690
24.03.24	24.00	68.78	6.0	323.245	330.296	50.56	3.5	304.777	308.534	18.468	18.871	6.835	6.804
25.03.24	24.00	68.63	6.0	321.603	328.589	50.59	3.5	307.602	311.398	14.001	14.305	6.518	6.494
26.03.24	24.00	68.86	6.0	322.640	329.694	50.77	3.5	308.373	312.204	14.267	14.579	6.574	6.550
27.03.24	24.00	69.84	6.0	323.472	330.733	51.61	3.5	309.038	313.001	14.434	14.758	6.654	6.629
28.03.24	24.00	70.03	6.0	321.815	329.073	52.03	3.5	308.138	312.150	13.677	13.986	6.514	6.491
29.03.24	24.00	69.37	6.0	298.507	305.121	50.95	3.5	284.135	287.689	14.372	14.690	6.240	6.216
30.03.24	24.00	69.89	6.0	301.035	307.798	51.40	3.5	285.065	288.692	15.970	16.328	6.395	6.367
31.03.24	24.00	68.91	6.0	297.431	303.942	50.38	3.5	280.963	284.404	16.468	16.829	6.348	6.320
01.04.24	24.00	69.65	6.0	299.160	305.839	50.72	3.5	283.661	287.179	15.498	15.844	6.458	6.432
02.04.24	24.00	69.50	6.0	300.718	307.408	50.94	3.5	286.627	290.211	14.091	14.404	6.314	6.290
03.04.24	24.00	70.02	6.0	301.240	308.032	51.37	3.5	287.149	290.799	14.090	14.408	6.352	6.328
04.04.24	24.00	69.85	6.0	300.620	307.367	51.25	3.5	286.753	290.381	13.866	14.178	6.312	6.288
05.04.24	24.00	70.00	6.0	306.526	313.435	51.92	3.5	293.176	296.980	13.350	13.651	6.245	6.222
06.04.24	24.00	70.16	6.0	310.553	317.582	52.83	3.5	294.811	298.762	15.741	16.098	6.227	6.200
07.04.24	24.00	70.42	6.0	279.752	286.122	53.18	3.5	266.742	270.360	13.010	13.306	5.522	5.500
08.04.24	24.00	70.10	6.0	307.962	314.921	53.13	3.5	294.180	298.167	13.782	14.093	5.967	5.944
09.04.24	24.00	69.98	6.0	307.577	314.505	53.19	3.5	294.390	298.387	13.188	13.485	5.875	5.853
10.04.24	24.00	67.15	6.0	301.798	308.120	50.95	3.5	287.188	290.786	14.610	14.916	5.664	5.639
11.04.24	24.00	69.36	6.0	303.641	310.369	52.17	3.5	290.302	294.099	13.339	13.635	5.929	5.906
12.04.24	24.00	69.57	6.0	301.012	307.718	51.71	3.5	288.261	291.970	12.751	13.035	6.044	6.023
13.04.24	24.00	69.50	6.0	304.035	310.796	51.74	3.5	290.857	294.605	13.177	13.470	6.090	6.068
14.04.24	24.00	70.66	6.0	310.563	317.684	53.23	3.5	293.888	297.884	16.674	17.057	6.312	6.284
15.04.24	24.00	70.19	6.0	310.676	317.711	53.58	3.5	298.354	302.462	12.321	12.600	5.829	5.808
16.04.24	24.00	69.70	6.0	308.545	315.443	52.94	3.5	295.547	299.525	12.998	13.289	5.868	5.846
17.04.24	24.00	69.77	6.0	309.446	316.379	53.21	3.5	296.509	300.539	12.937	13.227	5.824	5.802
18.04.24	24.00	70.15	6.0	298.890	305.653	53.36	3.5	285.843	289.750	13.047	13.342	5.722	5.700
19.04.24	24.00	70.25	6.0	294.777	301.464	53.54	3.5	282.742	286.629	12.035	12.308	5.580	5.559
20.04.24	24.00	69.78	6.0	305.648	312.495	53.41	3.5	291.254	295.238	14.394	14.716	5.783	5.758
21.04.24	24.00	69.74	6.0	309.756	316.690	53.37	3.5	294.426	298.449	15.330	15.673	5.903	5.877
22.04.24	24.00	69.93	6.0	309.971	316.944	53.45	3.5	297.498	301.575	12.474	12.754	5.784	5.762
ИТОГО	744.0	69.62	6.0	9514.07	9726.32	52.05	3.5	9072.83	9191.10	441.239	451.078	190.399	189.649
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 1.7°C
* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 1.7°C

Дата: 23 Апрель 2024

Представитель потребителя: В. Пономарев/

