

Месячный отчет за Август 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.24
Конец отчетного периода: 22.08.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Короленко, д.51
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=64105
Схема потребления: СП=0

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.24	23:00	24.00	57.36	5.5	8.120	8.25	22.86	3.5	0.000	0.00	8.120	8.246	0.466	0.280
24.07.24	23:00	24.00	56.57	5.5	8.355	8.48	22.89	3.5	0.000	0.00	8.355	8.481	0.473	0.282
25.07.24	23:00	24.00	58.47	5.5	8.238	8.37	23.10	3.5	0.000	0.00	8.238	8.371	0.482	0.293
26.07.24	23:00	24.00	58.39	5.5	7.929	8.06	23.35	3.5	0.000	0.00	7.929	8.056	0.463	0.282
27.07.24	23:00	24.00	58.24	5.5	7.351	7.47	23.46	3.5	0.000	0.00	7.351	7.469	0.428	0.260
28.07.24	23:00	24.00	59.17	5.5	7.420	7.54	23.65	3.5	0.000	0.00	7.420	7.542	0.439	0.269
29.07.24	23:00	24.00	58.73	5.5	7.754	7.88	23.71	3.5	0.000	0.00	7.754	7.880	0.456	0.278
30.07.24	23:00	24.00	59.14	5.5	7.762	7.89	23.59	3.5	0.000	0.00	7.762	7.890	0.459	0.282
31.07.24	23:00	24.00	58.45	5.5	7.854	7.98	23.55	3.5	0.000	0.00	7.854	7.980	0.459	0.279
01.08.24	23:00	24.00	59.05	5.5	8.664	8.81	23.44	3.5	0.000	0.00	8.664	8.806	0.512	0.313
02.08.24	23:00	24.00	57.81	5.5	6.931	7.04	23.44	3.5	0.000	0.00	6.931	7.040	0.401	0.242
03.08.24	23:00	24.00	58.71	5.5	7.523	7.65	23.50	3.5	0.000	0.00	7.523	7.645	0.442	0.270
04.08.24	23:00	24.00	59.09	5.5	7.782	7.91	23.45	3.5	0.000	0.00	7.782	7.910	0.460	0.282
05.08.24	23:00	24.00	58.87	5.5	7.418	7.54	23.26	3.5	0.000	0.00	7.418	7.539	0.437	0.267
06.08.24	23:00	24.00	58.69	5.5	7.509	7.63	23.06	3.5	0.000	0.00	7.509	7.631	0.441	0.269
07.08.24	23:00	24.00	58.07	5.5	7.365	7.48	22.98	3.5	0.000	0.00	7.365	7.482	0.428	0.259
08.08.24	23:00	24.00	56.19	5.5	7.441	7.55	22.91	3.5	0.000	0.00	7.441	7.552	0.418	0.248
09.08.24	23:00	24.00	58.52	5.5	7.737	7.86	23.07	3.5	0.000	0.00	7.737	7.862	0.453	0.276
10.08.24	23:00	24.00	56.50	5.5	7.934	8.05	23.04	3.5	0.000	0.00	7.934	8.053	0.449	0.267
11.08.24	23:00	24.00	55.84	5.5	7.875	7.99	22.76	3.5	0.000	0.00	7.875	7.991	0.440	0.260
12.08.24	23:00	24.00	55.64	5.5	8.747	8.88	22.41	3.5	0.000	0.00	8.747	8.875	0.487	0.287
13.08.24	23:00	24.00	57.33	5.5	8.630	8.76	22.23	3.5	0.000	0.00	8.630	8.764	0.495	0.297
14.08.24	23:00	24.00	57.40	5.5	8.068	8.19	22.27	3.5	0.000	0.00	8.068	8.193	0.463	0.279
15.08.24	23:00	24.00	59.85	5.5	7.864	8.00	22.54	3.5	0.000	0.00	7.864	7.996	0.471	0.291
16.08.24	23:00	24.00	59.95	5.5	8.822	8.97	22.88	3.5	0.000	0.00	8.822	8.971	0.529	0.327
17.08.24	23:00	24.00	57.42	5.5	7.855	7.98	22.80	3.5	0.001	0.00	7.854	7.976	0.451	0.271
18.08.24	23:00	24.00	59.30	5.5	7.737	7.87	22.88	3.5	0.000	0.00	7.737	7.865	0.459	0.282
19.08.24	23:00	24.00	57.40	5.5	7.850	7.97	22.69	3.5	0.000	0.00	7.850	7.972	0.451	0.271
20.08.24	23:00	24.00	59.32	5.5	8.691	8.84	22.43	3.5	0.000	0.00	8.691	8.835	0.516	0.317
21.08.24	23:00	24.00	60.09	5.5	8.764	8.91	22.54	3.5	0.000	0.00	8.764	8.912	0.527	0.326
22.08.24	23:00	24.00	59.08	5.5	8.250	8.39	22.47	3.5	0.000	0.00	8.250	8.385	0.488	0.299
ИТОГО		744.00	58.21	5.5	246.24	250.17	23.01	3.5	0.00	0.00	246.238	250.170	14.343	8.704
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 22.9°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 22.9°C

Дата: 22 Август 2024

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

