

Месячный отчет за Август 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.24
Конец отчетного периода: 22.08.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.24	23:00	24:00	63.63	6.3	6.994	7.13	38.60	4.0	0.000	0.00	6.994	7.125	0.445	0.285
24.07.24	23:00	24:00	62.79	6.3	6.208	6.32	38.28	4.0	0.000	0.00	6.208	6.322	0.390	0.248
25.07.24	23:00	24:00	64.24	6.3	5.512	5.62	39.01	4.0	0.000	0.00	5.512	5.618	0.354	0.228
26.07.24	23:00	24:00	64.71	6.3	5.475	5.58	39.17	4.0	0.000	0.00	5.475	5.581	0.355	0.229
27.07.24	23:00	24:00	65.41	6.3	5.834	5.95	39.77	4.0	0.000	0.00	5.834	5.950	0.382	0.248
28.07.24	23:00	24:00	65.28	6.3	5.850	5.97	40.15	4.0	0.000	0.00	5.850	5.965	0.382	0.248
29.07.24	23:00	24:00	65.59	6.3	6.081	6.20	40.25	4.0	0.000	0.00	6.081	6.202	0.399	0.260
30.07.24	23:00	24:00	66.15	6.3	6.192	6.32	40.08	4.0	0.000	0.00	6.192	6.317	0.410	0.268
31.07.24	23:00	24:00	65.12	6.3	5.644	5.76	39.56	4.0	0.000	0.00	5.644	5.755	0.368	0.239
01.08.24	23:00	24:00	65.10	6.3	6.359	6.48	39.41	4.0	0.000	0.00	6.359	6.484	0.414	0.269
02.08.24	23:00	24:00	64.81	6.3	5.440	5.55	39.35	4.0	0.000	0.00	5.440	5.546	0.353	0.228
03.08.24	23:00	24:00	65.04	6.3	4.524	4.61	39.30	4.0	0.001	0.00	4.523	4.612	0.294	0.191
04.08.24	23:00	24:00	65.61	6.3	6.104	6.23	39.62	4.0	0.000	0.00	6.104	6.226	0.401	0.261
05.08.24	23:00	24:00	65.69	6.3	5.727	5.84	39.20	4.0	0.001	0.00	5.726	5.840	0.376	0.245
06.08.24	23:00	24:00	66.65	6.3	6.421	6.55	39.96	4.0	0.000	0.00	6.421	6.553	0.428	0.281
07.08.24	23:00	24:00	64.76	6.3	6.755	6.89	39.29	4.0	0.000	0.00	6.755	6.886	0.438	0.283
08.08.24	23:00	24:00	62.78	6.3	5.928	6.04	38.51	4.0	0.000	0.00	5.928	6.037	0.372	0.237
09.08.24	23:00	24:00	64.55	6.3	6.166	6.29	39.34	4.0	0.000	0.00	6.166	6.285	0.398	0.257
10.08.24	23:00	24:00	61.64	6.3	5.159	5.25	38.30	4.0	0.000	0.00	5.159	5.250	0.318	0.200
11.08.24	23:00	24:00	62.08	6.3	6.741	6.86	38.04	4.0	0.000	0.00	6.741	6.862	0.419	0.264
12.08.24	23:00	24:00	61.68	6.3	6.570	6.69	37.75	4.0	0.000	0.00	6.570	6.686	0.406	0.255
13.08.24	23:00	24:00	62.87	6.3	6.824	6.95	37.85	4.0	0.000	0.00	6.824	6.949	0.429	0.273
14.08.24	23:00	24:00	63.08	6.3	6.133	6.25	38.01	4.0	0.000	0.00	6.133	6.246	0.387	0.247
15.08.24	23:00	24:00	66.47	6.3	6.826	6.97	39.35	4.0	0.000	0.00	6.826	6.965	0.454	0.298
16.08.24	23:00	24:00	66.05	6.3	5.884	6.00	39.21	4.0	0.000	0.00	5.884	6.003	0.389	0.254
17.08.24	23:00	24:00	63.71	6.3	5.151	5.25	38.83	4.0	0.000	0.00	5.151	5.248	0.328	0.210
18.08.24	23:00	24:00	66.12	6.3	6.180	6.31	39.79	4.0	0.000	0.00	6.180	6.305	0.409	0.267
19.08.24	23:00	24:00	64.18	6.3	5.882	5.99	38.71	4.0	0.000	0.00	5.882	5.994	0.378	0.243
20.08.24	23:00	24:00	63.35	6.3	5.620	5.72	38.35	4.0	0.000	0.00	5.620	5.725	0.356	0.228
21.08.24	23:00	24:00	65.75	6.3	6.443	6.57	39.09	4.0	0.000	0.00	6.443	6.572	0.424	0.276
22.08.24	23:00	24:00	64.88	6.3	5.601	5.71	38.54	4.0	0.000	0.00	5.601	5.710	0.364	0.235
ИТОГО		744.00	64.51	6.3	186.23	189.82	39.05	4.0	0.00	0.00	186.225	189.819	12.023	7.758
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 22.9°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 22.9°C

Дата: 22 Август 2024

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

