

Отчет за период с 23.07.24 по 22.08.24

Начало периода : 23.07.24

Конец периода : 22.08.24

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Адрес: ул. Ударная д. 83/1

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплопотребления №2.2

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 Т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 Т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 Т	Vгвс м³	Q Гкал
23.07.24	24:00	69,01	6,000	64,089	65,490	60,50	4,500	59,589	60,610	8,51	1,50	4,500	4,599	0,823
24.07.24	23:58	69,33	6,000	65,641	67,090	61,05	4,500	61,694	62,770	8,28	1,50	3,948	4,035	0,791
25.07.24	21:58	71,04	6,000	62,613	64,060	62,83	4,500	58,803	59,890	8,21	1,50	3,809	3,898	0,758
26.07.24	24:00	71,69	6,000	66,333	67,890	63,22	4,500	63,416	64,600	8,47	1,50	2,918	2,986	0,750
27.07.24	24:00	71,50	6,000	65,607	67,140	63,16	4,500	62,554	63,720	8,34	1,50	3,053	3,124	0,744
28.07.24	24:00	70,89	6,000	64,234	65,710	62,60	4,500	60,904	62,020	8,29	1,50	3,330	3,406	0,747
29.07.24	24:00	72,04	6,000	65,615	67,170	63,46	4,500	62,358	63,530	8,58	1,50	3,257	3,334	0,775
30.07.24	24:00	72,60	6,000	64,997	66,560	63,79	4,500	61,590	62,760	8,81	1,50	3,406	3,488	0,798
31.07.24	24:00	72,13	6,000	66,002	67,570	63,58	4,500	63,031	64,220	8,55	1,50	2,971	3,042	0,757
01.08.24	24:00	47,91	6,000	19,404	19,860	46,69	4,500	18,439	18,790	1,22	1,50	0,965	0,988	0,199
02.08.24	24:00	50,80	6,000	36,228	37,020	47,27	4,500	33,454	34,040	3,53	1,50	2,773	2,834	0,425
03.08.24	24:00	72,42	6,000	67,924	69,550	63,82	4,500	64,484	65,710	8,60	1,50	3,441	3,523	0,808
04.08.24	24:00	71,53	6,000	67,052	68,620	62,94	4,500	63,582	64,760	8,59	1,50	3,470	3,551	0,798
05.08.24	24:00	71,67	6,000	65,483	67,020	62,72	4,500	60,968	62,090	8,95	1,50	4,515	4,621	0,873
06.08.24	24:00	71,90	6,000	63,256	64,750	62,52	4,500	59,512	60,600	9,38	1,50	3,744	3,832	0,834
07.08.24	24:00	70,34	6,000	62,720	64,140	61,26	4,500	58,836	59,870	9,08	1,50	3,884	3,972	0,813
08.08.24	24:00	69,27	6,000	61,967	63,330	60,39	4,500	58,235	59,230	8,88	1,50	3,731	3,814	0,781
09.08.24	24:00	70,92	6,000	62,755	64,200	61,84	4,500	59,004	60,080	9,08	1,50	3,751	3,838	0,807
10.08.24	24:00	67,19	6,000	63,360	64,680	59,15	4,500	59,384	60,360	8,04	1,50	3,976	4,059	0,750
11.08.24	24:00	67,50	6,000	62,321	63,630	58,92	4,500	56,988	57,920	8,58	1,50	5,333	5,445	0,852
12.08.24	24:00	66,97	6,000	62,340	63,630	58,46	4,500	57,633	58,560	8,51	1,50	4,706	4,804	0,812
13.08.24	24:00	68,82	6,000	62,284	63,640	59,83	4,500	57,887	58,860	8,99	1,50	4,397	4,492	0,827
14.08.24	24:00	69,92	6,000	62,048	63,440	60,79	4,500	57,532	58,530	9,13	1,50	4,516	4,617	0,845
17.08.24	24:00	71,45	6,000	62,302	63,760	62,30	4,500	58,928	60,000	9,15	1,50	3,374	3,453	0,783
18.08.24	24:00	72,21	6,000	62,392	63,880	62,91	4,500	58,406	59,490	9,30	1,50	3,987	4,082	0,834
19.08.24	24:00	69,49	6,000	61,767	63,140	60,47	4,500	56,780	57,760	9,02	1,50	4,987	5,097	0,858
20.08.24	24:00	71,11	6,000	61,271	62,690	61,62	4,500	57,034	58,050	9,49	1,50	4,236	4,334	0,845
21.08.24	24:00	72,15	6,000	61,429	62,890	62,47	4,500	57,401	58,450	9,68	1,50	4,029	4,124	0,851
22.08.24	24:00	71,12	6,000	60,901	62,310	61,56	4,500	56,889	57,900	9,56	1,50	4,012	4,105	0,831
Среднее	23:56	69,14	6,000	61,184	62,581	60,76	4,500	57,425	58,453	8,37	1,50	3,759	3,845	0,771
Итого	741:53	69,14	6,000	1899,000	1942,500	60,76	4,500	1782,563	1814,594	8,37	1,50	116,438	111,497	24,014

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 23.07.24	90917:48	70,21	6,000	395529,5	405531,8	61,58	4,500	374577,0	379688,8	8,63	1,50	20952,5		9381,2
На 22.08.24	91659:41	71,12	6,000	397428,5	407474,3	61,56	4,500	376359,6	381503,4	9,56	1,50	21068,9	111,497	9405,2

Температура холодной воды (константа прибора) tхв: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС" (3854) 30-67-09; +7-905-084-24-78; +7-905-084-24-79

От Исполнителя: _____

Дата: 22.08.24

Представитель РСО: АО "Бийскэнерго"

_____/ФИО/_____/Дата: "___"_____/20___

