

Месячный отчет за Август 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.24

Конец отчетного периода: 22.08.24

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.

Идентификационный номер прибора: ИД=3158

Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.24	24.00	71.16	6.0	170.607	174.571	65.25	3.5	158.852	162.015	11.756	12.029	1.783	1.514
24.07.24	24.00	70.93	6.0	173.029	177.025	65.16	3.5	162.846	166.079	10.183	10.418	1.672	1.438
25.07.24	24.00	72.82	6.0	163.476	167.442	66.99	3.5	154.701	157.936	8.775	8.988	1.551	1.350
26.07.24	24.00	73.19	6.0	172.613	176.836	67.19	3.5	164.236	167.688	8.377	8.582	1.606	1.414
27.07.24	24.00	73.37	6.0	173.635	177.903	67.47	3.5	162.446	165.888	11.189	11.464	1.786	1.530
28.07.24	24.00	72.80	6.0	170.269	174.394	66.96	3.5	158.931	162.251	11.338	11.613	1.759	1.500
29.07.24	24.00	73.47	6.0	172.486	176.740	67.54	3.5	161.784	165.216	10.703	10.967	1.759	1.514
30.07.24	24.00	74.31	6.0	171.083	175.389	68.17	3.5	161.371	164.854	9.712	9.957	1.723	1.500
31.07.24	24.00	73.98	6.0	170.970	175.238	67.86	3.5	161.318	164.772	9.652	9.893	1.708	1.487
01.08.24	24.00	73.61	6.0	170.708	174.930	67.52	3.5	161.384	164.806	9.325	9.555	1.678	1.465
02.08.24	24.00	73.75	6.0	170.486	174.718	67.65	3.5	161.890	165.337	8.596	8.810	1.628	1.432
03.08.24	24.00	74.14	6.0	169.560	173.810	67.98	3.5	160.730	164.182	8.831	9.052	1.654	1.452
04.08.24	24.00	73.37	6.0	170.770	174.967	67.18	3.5	160.053	163.417	10.717	10.980	1.782	1.536
05.08.24	24.00	73.46	6.0	171.424	175.647	67.30	3.5	160.841	164.232	10.582	10.843	1.777	1.535
06.08.24	24.00	73.92	6.0	164.858	168.966	67.40	3.5	153.610	156.857	11.248	11.528	1.841	1.583
07.08.24	24.00	72.39	6.0	163.671	167.596	66.08	3.5	152.308	155.411	11.363	11.636	1.792	1.532
08.08.24	24.00	71.33	6.0	161.687	165.460	65.14	3.5	150.435	153.420	11.252	11.515	1.742	1.484
09.08.24	24.00	72.83	6.0	162.607	166.550	66.44	3.5	152.497	155.636	10.110	10.355	1.719	1.487
10.08.24	24.00	69.66	6.0	165.570	169.267	63.90	3.5	154.586	157.547	10.984	11.229	1.661	1.409
11.08.24	24.00	69.38	6.0	165.488	169.156	63.48	3.5	150.906	153.760	14.582	14.906	1.910	1.576
12.08.24	24.00	69.11	6.0	163.182	166.773	63.21	3.5	151.321	154.161	11.861	12.122	1.721	1.449
13.08.24	24.00	70.56	6.0	162.180	165.890	64.35	3.5	150.663	153.585	11.517	11.781	1.759	1.495
14.08.24	24.00	71.26	6.0	161.550	165.314	64.97	3.5	149.829	152.787	11.721	11.994	1.789	1.520
15.08.24	24.00	74.43	6.0	162.797	166.908	67.76	3.5	152.115	155.362	10.682	10.952	1.820	1.575
16.08.24	24.00	74.27	6.0	159.476	163.491	67.67	3.5	149.499	152.691	9.977	10.229	1.727	1.498
17.08.24	24.00	72.30	6.0	160.398	164.238	65.95	3.5	149.570	152.609	10.828	11.087	1.739	1.492
18.08.24	24.00	74.44	6.0	161.250	165.320	67.84	3.5	148.667	151.854	12.583	12.901	1.911	1.623
19.08.24	24.00	71.66	6.0	158.593	162.328	65.37	3.5	147.244	150.192	11.349	11.616	1.738	1.478
20.08.24	24.00	72.62	6.0	158.568	162.395	66.04	3.5	145.687	148.654	12.881	13.192	1.902	1.607
21.08.24	24.00	73.87	6.0	159.109	163.070	67.19	3.5	146.916	150.005	12.193	12.496	1.889	1.610
22.08.24	24.00	73.52	6.0	159.428	163.360	66.83	3.5	145.390	148.418	14.038	14.384	2.005	1.683
ИТОГО	744.0	72.64	6.0	5141.53	5265.69	66.45	3.5	4802.63	4901.62	338.905	347.071	54.530	46.770
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) $t_{хв.приб}=+ 0.0^{\circ}\text{C}$
температура холодной воды за отчетный период $t_{хв.факт}=+ 22.9^{\circ}\text{C}$

* - Тепло Qрасчет при $t_{хв.факт}=+ 22.9^{\circ}\text{C}$

Дата: 23 Август 2024

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

