

Месячный отчет за Декабрь 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.24
Конец отчетного периода: 22.12.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.11.24	23:00	24.00	71.91	6.3	124.138	127.07	47.01	4.0	120.693	121.97	4.013	4.108	3.284	3.283
24.11.24	23:00	24.00	68.63	6.3	122.813	125.47	45.45	4.0	118.912	120.09	4.421	4.517	3.053	3.051
25.11.24	23:00	24.00	66.17	6.3	121.708	124.17	44.18	4.0	117.873	118.98	4.378	4.466	2.875	2.874
26.11.24	23:00	24.00	68.02	6.3	119.183	121.72	45.15	4.0	116.841	117.98	2.860	2.921	2.859	2.858
27.11.24	23:00	24.00	69.88	6.3	127.412	130.26	46.35	4.0	123.548	124.82	4.170	4.264	3.197	3.196
28.11.24	23:00	24.00	74.55	6.3	122.016	125.10	47.26	4.0	119.339	120.61	3.326	3.410	3.493	3.492
29.11.24	23:00	24.00	75.07	6.3	123.043	126.19	47.53	4.0	120.011	121.31	3.480	3.569	3.561	3.559
30.11.24	23:00	24.00	68.55	6.3	123.433	126.10	45.23	4.0	120.307	121.49	3.644	3.723	3.050	3.049
01.12.24	23:00	24.00	67.32	6.3	111.938	114.28	44.69	4.0	108.371	109.41	4.132	4.218	2.723	2.721
02.12.24	23:00	24.00	64.70	6.3	121.564	123.92	43.40	4.0	117.340	118.40	4.686	4.777	2.798	2.796
03.12.24	23:00	24.00	67.15	6.3	122.794	125.35	44.28	4.0	119.543	120.67	3.760	3.838	2.979	2.978
04.12.24	23:00	24.00	65.54	6.3	122.029	124.45	43.39	4.0	118.354	119.42	4.119	4.200	2.887	2.885
05.12.24	23:00	24.00	64.88	6.3	121.623	123.99	42.99	4.0	118.017	119.06	4.174	4.255	2.846	2.845
06.12.24	23:00	24.00	69.37	6.3	121.302	123.98	44.99	4.0	118.433	119.58	3.449	3.526	3.117	3.116
07.12.24	23:00	24.00	67.67	6.3	120.802	123.35	44.01	4.0	116.619	117.70	4.699	4.798	3.071	3.069
08.12.24	23:00	24.00	71.86	6.3	122.146	125.03	45.99	4.0	118.585	119.79	4.164	4.262	3.356	3.355
09.12.24	23:00	24.00	80.90	6.3	121.114	124.67	49.62	4.0	119.278	120.68	2.320	2.388	3.911	3.910
10.12.24	23:00	24.00	83.05	6.3	120.647	124.36	50.52	4.0	119.042	120.49	2.041	2.103	4.036	4.035
11.12.24	23:00	24.00	81.80	6.3	121.002	124.62	49.68	4.0	118.296	119.69	3.043	3.134	4.046	4.045
12.12.24	23:00	24.00	74.47	6.3	90.217	92.50	47.92	4.0	87.579	88.54	3.346	3.431	2.556	2.555
13.12.24	23:00	24.00	71.15	6.3	117.878	120.61	46.96	4.0	114.317	115.52	3.873	3.962	3.040	3.038
14.12.24	23:00	24.00	70.82	6.3	118.871	121.60	45.86	4.0	114.213	115.36	4.979	5.093	3.201	3.199
15.12.24	23:00	24.00	67.64	6.3	119.604	122.12	44.44	4.0	114.274	115.36	5.648	5.767	3.032	3.030
16.12.24	23:00	24.00	71.25	6.3	121.456	124.28	45.78	4.0	116.853	118.03	4.824	4.936	3.320	3.319
17.12.24	23:00	24.00	79.71	6.3	120.201	123.63	48.58	4.0	117.061	118.38	3.383	3.480	3.913	3.912
18.12.24	23:00	24.00	80.06	6.3	120.548	124.02	48.66	4.0	116.146	117.46	4.592	4.724	4.015	4.014
19.12.24	23:00	24.00	77.88	6.3	120.820	124.13	48.00	4.0	115.564	116.84	5.373	5.520	3.876	3.874
20.12.24	23:00	24.00	74.59	6.3	123.259	126.37	47.19	4.0	118.417	119.68	4.917	5.041	3.615	3.613
21.12.24	23:00	24.00	70.61	6.3	123.677	126.50	45.46	4.0	117.569	118.73	6.166	6.307	3.397	3.395
22.12.24	23:00	24.00	72.05	6.3	123.837	126.77	46.08	4.0	117.244	118.44	6.628	6.785	3.528	3.526
ИТОГО		720.00	71.91	6.3	3611.07	3696.60	46.22	4.0	3498.64	3534.47	124.607	127.523	98.634	98.596
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 0.3°C

Дата: 22 Декабрь 2024

Представитель потребителя _____ /С. В. Пономарев/

