

Отчет за период с 23.11.24 по 22.12.24

Начало периода : 23.11.24

Конец периода : 22.12.24

Потребитель: Жилой дом. ТСЖ Феникс

Адрес: ул. Ударная д. 83/1

Источник теплоты: АО "Бийскэнерго"

Узел учета обслуживается ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС"
(3854) 30-67-09, 8-905-084-24-78, 8-905-084-24-79

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Схема теплоснабжения №2.2

Идентификационный номер прибора (зав. №): 00002969

Дата	Траб., чч:мм	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				Итоговые данные				
		t1 °C	P1, кгс/см²	G1 т	V1 м³	t2 °C	P2, кгс/см²	G2 т	V2 м³	dt °C	dP кгс/см²	G1-G2 т	Vгвс м³	Q Гкал
23.11.24	24:00	77,99	6,000	146,422	150,431	54,83	4,500	142,983	145,021	23,16	1,50	3,438	3,533	3,577
24.11.24	24:00	73,21	6,000	159,669	163,571	52,69	4,500	154,222	156,261	20,52	1,50	5,447	5,580	3,562
25.11.24	24:00	71,40	6,000	163,580	167,391	51,97	4,500	159,599	161,651	19,43	1,50	3,980	4,073	3,386
26.11.24	24:00	73,86	6,000	166,115	170,241	53,33	4,500	162,107	164,301	20,53	1,50	4,008	4,108	3,624
27.11.24	24:00	76,37	6,000	171,996	176,541	54,91	4,500	168,151	170,561	21,46	1,50	3,844	3,946	3,902
28.11.24	24:00	81,77	6,000	153,809	158,411	57,32	4,500	150,612	152,951	24,45	1,50	3,197	3,293	3,944
29.11.24	24:00	81,02	6,000	146,675	151,001	56,92	4,500	143,329	145,531	24,10	1,50	3,346	3,445	3,732
30.11.24	24:00	72,43	6,000	145,373	148,851	51,87	4,500	140,523	142,321	20,56	1,50	4,850	4,966	3,238
01.12.24	24:00	72,61	6,000	140,621	144,001	51,64	4,500	135,809	137,531	20,97	1,50	4,813	4,928	3,195
02.12.24	24:00	69,72	6,000	157,619	161,141	50,74	4,500	154,268	156,161	18,98	1,50	3,351	3,426	3,166
03.12.24	24:00	72,82	6,000	160,955	164,841	52,42	4,500	157,332	159,391	20,40	1,50	3,623	3,710	3,459
04.12.24	24:00	69,79	6,000	167,149	170,881	50,61	4,500	163,419	165,411	19,18	1,50	3,730	3,814	3,394
05.12.24	24:00	70,03	6,000	147,723	151,041	49,89	4,500	143,125	144,821	20,14	1,50	4,598	4,701	3,201
06.12.24	24:00	75,36	6,000	137,457	140,991	52,32	4,500	133,552	135,291	23,04	1,50	3,906	4,006	3,358
07.12.24	24:00	73,12	6,000	158,306	162,161	51,92	4,500	153,707	155,681	21,20	1,50	4,599	4,711	3,585
08.12.24	24:00	79,48	6,000	134,526	138,351	54,18	4,500	130,274	132,091	25,30	1,50	4,252	4,373	3,633
09.12.24	24:00	89,36	6,000	137,069	141,891	59,11	4,500	134,032	136,231	30,25	1,50	3,037	3,144	4,332
10.12.24	24:00	90,33	6,000	140,166	145,191	59,67	4,500	137,278	139,571	30,66	1,50	2,888	2,992	4,473
11.12.24	24:00	88,67	6,000	149,323	154,501	59,23	4,500	145,866	148,271	29,44	1,50	3,457	3,577	4,602
12.12.24	24:00	80,05	6,000	141,018	145,081	54,63	4,500	137,056	139,001	25,42	1,50	3,962	4,076	3,805
13.12.24	24:00	77,14	6,000	142,353	146,181	53,21	4,500	138,357	140,221	23,93	1,50	3,997	4,104	3,616
14.12.24	24:00	76,13	6,000	147,929	151,811	52,93	4,500	143,478	145,391	23,20	1,50	4,451	4,568	3,662
15.12.24	24:00	72,83	6,000	152,257	155,941	51,47	4,500	146,240	148,091	21,36	1,50	6,017	6,163	3,547
16.12.24	24:00	78,60	6,000	144,301	148,341	53,90	4,500	140,029	141,971	24,70	1,50	4,272	4,391	3,808
17.12.24	24:00	87,98	6,000	150,962	156,121	58,94	4,500	147,877	150,291	29,04	1,50	3,085	3,191	4,564
18.12.24	24:00	86,57	6,000	150,864	155,871	58,22	4,500	147,240	149,591	28,35	1,50	3,623	3,744	4,486
19.12.24	24:00	83,88	6,000	142,597	147,071	56,65	4,500	139,412	141,531	27,23	1,50	3,185	3,285	4,063
20.12.24	24:00	79,76	6,000	149,791	154,071	54,82	4,500	146,737	148,831	24,94	1,50	3,054	3,141	3,902
21.12.24	24:00	75,81	6,000	148,041	151,901	52,76	4,500	144,456	146,371	23,05	1,50	3,585	3,679	3,600
22.12.24	24:00	78,64	6,000	143,883	147,891	53,87	4,500	139,239	141,161	24,77	1,50	4,644	4,774	3,816
Среднее	24:00	77,89	6,000	149,952	154,057	54,23	4,500	146,010	148,050	23,66	1,50	3,941	4,048	3,741
Итого	720:00	77,89	6,000	4498,563	4621,719	54,23	4,500	4380,281	4441,500	23,66	1,50	118,281	121,440	112,234

ИТОГОВЫЕ (ТОТАЛЬНЫЕ) ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 23.11.24	93837:47	71,12	6,000	406663,3	416915,9	51,43	4,500	385158,3	390414,9	19,69	1,50	21505,0		9595,1
На 22.12.24	94557:47	78,64	6,000	411161,9	421537,6	53,87	4,500	389538,6	394856,4	24,77	1,50	21623,3	121,440	9707,3

Температура холодной воды (константа прибора) tхв: 0,00 °C

Исполнитель: ООО "ИИС" ООО "ПМК "ИИС" (3854) 30-67-09; +7-905-084-24-78; +7-905-084-24-79

От Исполнителя: _____

Дата: 22.12.24

Представитель PCO: АО "Бийскэнерго"

_____/ФИО/_____/Дата: " __ " _____ 20 __ г.



Идентификатор документа 66365e29-acbf-40c4-8af4-ac07865ad5c7

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период
действия и статусСертификат: серийный номер,
период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:ООО "ПМК "ИИС"
ИЗМОДЕНОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, ДИРЕКТОР

Не требуется для подписания

025C7366005DB193964E9F379D
56DE70B4
с 25.04.2024 09:03 по
25.07.2025 09:03 GMT+03:0026.12.2024 11:24 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа