

Месячный отчет за Февраль 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.01.24
Конец отчетного периода: 22.02.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учета обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.01.24	24.00	91.01	6.0	307.732	318.944	59.28	3.5	298.701	303.675	9.031	9.360	10.313	10.312
24.01.24	24.00	90.83	6.0	309.039	320.261	59.36	3.5	297.790	302.760	11.249	11.658	10.409	10.408
25.01.24	24.00	90.37	6.0	310.630	321.804	59.51	3.5	300.053	305.087	10.576	10.957	10.227	10.226
26.01.24	24.00	89.59	6.0	313.149	324.238	59.43	3.5	299.771	304.786	13.379	13.852	10.253	10.252
27.01.24	24.00	85.34	6.0	312.261	322.385	57.37	3.5	299.694	304.388	12.566	12.974	9.467	9.465
28.01.24	24.00	83.10	6.0	313.697	323.385	56.19	3.5	298.057	302.546	15.639	16.122	9.333	9.331
29.01.24	24.00	84.92	6.0	312.976	323.038	57.20	3.5	300.128	304.801	12.847	13.260	9.433	9.432
30.01.24	24.00	88.29	6.0	309.408	320.081	58.59	3.5	299.567	304.448	9.840	10.180	9.781	9.780
31.01.24	24.00	88.48	6.0	313.257	324.101	58.77	3.5	301.141	306.076	12.115	12.535	10.027	10.026
01.02.24	24.00	81.95	6.0	314.161	323.622	55.96	3.5	301.612	306.123	12.549	12.927	8.870	8.869
02.02.24	24.00	78.34	6.0	313.090	321.770	54.12	3.5	300.994	305.217	12.096	12.432	8.247	8.246
03.02.24	24.00	78.46	6.0	313.156	321.862	54.19	3.5	298.704	302.904	14.452	14.854	8.394	8.393
04.02.24	24.00	76.63	6.0	314.086	322.446	53.36	3.5	297.730	301.797	16.356	16.792	8.187	8.185
05.02.24	24.00	72.57	6.0	310.843	318.330	51.43	3.5	297.617	301.409	13.226	13.544	7.258	7.256
06.02.24	24.00	78.07	6.0	314.386	323.051	54.30	3.5	301.548	305.806	12.838	13.191	8.185	8.184
07.02.24	24.00	77.60	6.0	311.374	319.858	54.12	3.5	299.410	303.610	11.964	12.290	7.970	7.969
08.02.24	24.00	73.02	6.0	310.755	318.324	51.85	3.5	296.202	300.034	14.553	14.908	7.336	7.334
09.02.24	24.00	69.62	6.0	299.726	306.411	49.77	3.5	285.839	289.257	13.887	14.197	6.647	6.645
10.02.24	24.00	68.65	6.0	309.932	316.668	49.52	3.5	292.519	295.985	17.413	17.791	6.797	6.795
11.02.24	24.00	73.96	6.0	314.751	322.626	51.89	3.5	297.150	300.999	17.601	18.041	7.895	7.893
12.02.24	24.00	83.72	6.0	310.488	320.213	56.38	3.5	299.102	303.634	11.386	11.743	9.151	9.150
13.02.24	24.00	86.37	6.0	311.470	321.792	57.63	3.5	299.793	304.530	11.677	12.064	9.634	9.632
14.02.24	24.00	81.05	6.0	318.182	327.566	55.67	3.5	305.589	310.115	12.593	12.964	8.767	8.766
15.02.24	24.00	85.59	6.0	311.985	322.165	57.29	3.5	300.167	304.855	11.818	12.204	9.529	9.528
16.02.24	24.00	90.36	6.0	309.094	320.213	58.82	3.5	298.403	303.299	10.692	11.076	10.394	10.393
17.02.24	24.00	90.87	6.0	309.685	320.939	58.03	3.5	297.031	301.783	12.654	13.114	10.922	10.920
18.02.24	24.00	91.17	6.0	311.189	322.563	58.24	3.5	297.797	302.595	13.392	13.881	11.038	11.036
19.02.24	24.00	90.79	6.0	309.754	320.994	57.82	3.5	298.937	303.687	10.816	11.209	10.856	10.855
20.02.24	24.00	91.61	6.0	309.349	320.757	58.08	3.5	299.431	304.229	9.918	10.283	10.965	10.964
21.02.24	24.00	91.46	6.0	309.196	320.565	57.88	3.5	297.409	302.144	11.787	12.220	11.080	11.079
22.02.24	24.00	91.85	6.0	309.786	321.264	58.07	3.5	299.132	303.924	10.653	11.048	11.098	11.097
ИТОГО	744.0	83.73	6.0	9648.58	9952.23	56.13	3.5	9257.02	9396.51	391.565	403.672	288.462	288.423
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 0.1°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 0.1°C

Дата: 23 Февраль 2024

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

