

Месячный отчет за Июнь 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.24
Конец отчетного периода: 22.06.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Короленко, д.47
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57820
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.24	23:00	24.00	63.51	5.5	7.332	7.47	49.20	3.5	0.000	0.00	7.332	7.470	0.466	0.385
24.05.24	23:00	24.00	65.12	5.5	7.108	7.25	51.26	3.5	0.000	0.00	7.108	7.248	0.463	0.384
25.05.24	23:00	24.00	64.60	5.5	7.223	7.36	50.42	3.5	0.000	0.00	7.223	7.363	0.467	0.387
26.05.24	23:00	24.00	64.30	5.5	8.799	8.97	49.90	3.5	0.000	0.00	8.799	8.968	0.566	0.468
27.05.24	23:00	24.00	64.08	5.5	8.353	8.51	49.17	3.5	0.000	0.00	8.353	8.513	0.536	0.443
28.05.24	23:00	24.00	62.83	5.5	8.037	8.19	46.06	3.5	0.007	0.01	8.030	8.177	0.505	0.416
29.05.24	23:00	24.00	63.26	5.5	7.935	8.08	48.20	3.5	0.000	0.00	7.935	8.083	0.502	0.414
30.05.24	23:00	24.00	38.02	5.5	2.721	2.74	23.83	3.5	0.000	0.00	2.721	2.743	0.103	0.073
31.05.24	23:00	24.00	20.01	5.5	0.000	0.00	20.97	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
01.06.24	23:00	24.00	19.67	5.5	0.000	0.00	20.16	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
02.06.24	23:00	24.00	19.71	5.5	0.000	0.00	19.98	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
03.06.24	23:00	24.00	17.62	5.5	0.000	0.00	19.45	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
04.06.24	23:00	24.00	16.80	5.5	0.000	0.00	18.40	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
05.06.24	23:00	24.00	16.96	5.5	0.000	0.00	18.40	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
06.06.24	23:00	24.00	18.80	5.5	0.000	0.00	18.38	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
07.06.24	23:00	24.00	19.14	5.5	0.000	0.00	18.95	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
08.06.24	23:00	24.00	19.13	5.5	0.000	0.00	19.01	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
09.06.24	23:00	24.00	19.48	5.5	0.000	0.00	19.23	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
10.06.24	23:00	24.00	19.92	5.5	0.000	0.00	19.57	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
11.06.24	23:00	24.00	19.85	5.5	0.000	0.00	19.68	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
12.06.24	23:00	24.00	19.55	5.5	0.000	0.00	19.39	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
13.06.24	23:00	24.00	19.93	5.5	0.000	0.00	19.63	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
14.06.24	23:00	24.00	20.50	5.5	0.000	0.00	20.09	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
15.06.24	23:00	24.00	21.23	5.5	0.000	0.00	20.72	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
16.06.24	23:00	24.00	21.28	5.5	0.000	0.00	21.28	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17.06.24	23:00	24.00	21.19	5.5	0.077	0.08	55.83	3.5	0.000	0.00	0.077	0.078	0.002	0.001
18.06.24	23:00	24.00	62.99	5.5	351.797	358.29	56.00	3.5	0.000	0.00	351.797	358.293	22.174	18.269
19.06.24	23:00	24.00	61.79	5.5	596.835	607.47	55.56	3.5	0.000	0.00	596.835	607.468	36.904	30.279
20.06.24	23:00	24.00	62.35	5.5	592.165	602.90	57.04	3.5	0.000	0.00	592.165	602.895	36.945	30.372
21.06.24	23:00	24.00	56.16	5.5	93.578	94.98	23.41	3.5	0.000	0.00	93.578	94.983	5.257	4.218
22.06.24	23:00	24.00	23.03	5.5	0.000	0.00	22.57	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		744.00	35.57	5.5	1691.96	1722.29	31.35	3.5	0.01	0.01	1691.95 0	1722.27 8	104.889	86.108
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 11.1°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 11.1°C

С 18.06.24 по 21.06.24 сгорел блок питания на подающем трубопроводе заменен 21.06.24.

Дата: 22 Июнь 2024

Представитель потребителя: /С.В. Пономарев/

