

Месячный отчет за Июнь 2024
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.05.24
Конец отчетного периода: 22.06.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учета обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчет)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.05.24	24.00	68.49	6.0	167.323	170.947	62.70	3.5	151.295	154.091	16.029	16.376	1.988	1.810
24.05.24	24.00	70.43	6.0	169.880	173.752	64.10	3.5	157.837	160.877	12.043	12.317	1.857	1.723
25.05.24	24.00	70.00	6.0	171.244	175.103	63.67	3.5	156.693	159.673	14.551	14.879	2.019	1.857
26.05.24	24.00	69.67	6.0	165.462	169.170	63.33	3.5	149.077	151.900	16.385	16.752	2.086	1.905
27.05.24	24.00	69.46	6.0	174.821	178.705	63.25	3.5	159.354	162.348	15.467	15.811	2.074	1.903
28.05.24	24.00	68.93	6.0	173.239	177.033	62.64	3.5	158.304	161.225	14.935	15.262	2.035	1.869
29.05.24	24.00	69.39	6.0	159.601	163.147	62.70	3.5	143.176	145.836	16.425	16.790	2.092	1.910
30.05.24	24.00	65.89	6.0	105.311	107.430	57.36	3.5	86.879	88.242	18.432	18.803	1.952	1.747
31.05.24	24.00	65.45	6.0	109.732	111.915	57.09	3.5	93.860	95.318	15.871	16.187	1.828	1.652
01.06.24	24.00	67.07	6.0	110.691	112.996	58.28	3.5	93.864	95.377	16.827	17.178	1.961	1.774
02.06.24	24.00	67.69	6.0	112.794	115.182	58.95	3.5	93.885	95.431	18.909	19.309	2.107	1.897
03.06.24	24.00	67.79	6.0	110.832	113.187	59.06	3.5	95.006	96.576	15.826	16.163	1.912	1.736
04.06.24	24.00	67.17	6.0	110.970	113.287	58.61	3.5	94.860	96.406	16.110	16.447	1.900	1.721
05.06.24	24.00	66.99	6.0	108.897	111.158	58.40	3.5	93.190	94.699	15.706	16.032	1.857	1.683
06.06.24	24.00	67.17	6.0	108.997	111.272	58.61	3.5	93.003	94.518	15.994	16.328	1.876	1.698
07.06.24	24.00	67.61	6.0	108.346	110.635	59.11	3.5	95.563	97.145	12.783	13.053	1.682	1.540
08.06.24	24.00	67.48	6.0	112.097	114.456	59.37	3.5	95.924	97.526	16.173	16.513	1.872	1.693
09.06.24	24.00	65.61	6.0	113.024	115.282	57.81	3.5	93.701	95.189	19.323	19.709	2.003	1.788
10.06.24	24.00	65.85	6.0	111.795	114.046	58.14	3.5	95.131	96.657	16.665	17.000	1.840	1.655
11.06.24	24.00	65.36	6.0	109.509	111.681	57.80	3.5	94.470	95.971	15.039	15.337	1.700	1.533
12.06.24	24.00	65.22	6.0	105.221	107.301	57.47	3.5	87.812	89.194	17.409	17.753	1.818	1.624
13.06.24	24.00	65.25	6.0	97.947	99.886	57.10	3.5	81.776	83.043	16.172	16.492	1.732	1.552
14.06.24	24.00	66.00	6.0	97.475	99.444	57.79	3.5	83.191	84.512	14.284	14.572	1.630	1.471
15.06.24	24.00	66.93	6.0	132.174	134.918	59.88	3.5	120.225	122.278	11.949	12.197	1.634	1.501
16.06.24	24.00	66.85	6.0	157.202	160.457	60.83	3.5	141.604	144.077	15.599	15.922	1.909	1.736
17.06.24	24.00	66.73	6.0	154.339	157.523	60.72	3.5	138.912	141.329	15.427	15.745	1.877	1.706
18.06.24	24.00	67.07	6.0	160.446	163.785	61.13	3.5	146.861	149.451	13.585	13.867	1.789	1.638
19.06.24	24.00	66.36	6.0	154.799	157.959	60.21	3.5	141.060	143.479	13.739	14.020	1.785	1.633
20.06.24	24.00	67.11	6.0	161.151	164.511	60.99	3.5	145.667	148.224	15.484	15.807	1.940	1.769
21.06.24	24.00	45.03	6.0	1.943	1.979	40.62	3.5	2.054	2.084	- 0.111	- 0.113	0.010	0.011
22.06.24	24.00	31.39	6.0	0.000	0.000	36.18	3.5	0.011	0.012	- 0.011	0.000	0.000	0.000
ИТОГО	744.0	65.40	6.0	3837.26	3918.14	58.51	3.5	3384.24	3442.69	453.018	462.508	54.764	49.735
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 11.1°C

* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 11.1°C

Дата: 23 Июнь 2024

Представитель потребителя: /С. В. Вономарев/

