

Месячный отчет за Май 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.24
Конец отчетного периода: 22.05.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"
Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.04.24	23:00	24.00	64.77	6.3	115.551	117.80	47.57	4.0	111.837	113.05	4.135	4.215	2.189	2.153
24.04.24	23:00	24.00	64.98	6.3	115.155	117.41	46.88	4.0	110.181	111.34	5.168	5.269	2.331	2.286
25.04.24	23:00	24.00	63.91	6.3	112.663	114.80	45.41	4.0	108.995	110.07	4.107	4.184	2.275	2.239
26.04.24	23:00	24.00	64.20	6.3	113.259	115.42	45.20	4.0	109.320	110.39	4.145	4.224	2.344	2.307
27.04.24	23:00	24.00	65.12	6.3	114.989	117.25	46.37	4.0	111.336	112.48	4.014	4.093	2.347	2.312
28.04.24	23:00	24.00	65.94	6.3	115.894	118.22	47.45	4.0	113.070	114.29	3.384	3.452	2.308	2.279
29.04.24	23:00	24.00	66.50	6.3	116.927	119.31	48.65	4.0	113.528	114.81	3.896	3.976	2.282	2.248
30.04.24	23:00	24.00	65.98	6.3	115.556	117.88	48.62	4.0	113.039	114.32	2.972	3.031	2.155	2.129
01.05.24	23:00	24.00	65.60	6.3	117.583	119.92	47.90	4.0	112.888	114.13	5.170	5.273	2.335	2.289
02.05.24	23:00	24.00	62.96	6.3	21.489	21.89	40.88	4.0	13.462	13.57	8.028	8.175	0.804	0.733
03.05.24	23:00	24.00	61.19	6.3	7.338	7.47	33.17	4.0	0.000	0.00	7.338	7.466	0.449	0.385
04.05.24	23:00	24.00	59.44	6.3	9.138	9.29	32.42	4.0	0.000	0.00	9.138	9.289	0.544	0.463
05.05.24	23:00	24.00	59.19	6.3	7.023	7.14	33.05	4.0	0.000	0.00	7.023	7.138	0.416	0.354
06.05.24	23:00	24.00	59.42	6.3	7.937	8.07	33.09	4.0	0.000	0.00	7.937	8.068	0.472	0.402
07.05.24	23:00	24.00	58.67	6.3	6.622	6.73	32.25	4.0	0.000	0.00	6.622	6.729	0.389	0.331
08.05.24	23:00	24.00	59.07	6.3	8.608	8.75	32.99	4.0	0.000	0.00	8.608	8.749	0.509	0.433
09.05.24	23:00	24.00	58.40	6.3	7.070	7.18	32.88	4.0	0.000	0.00	7.070	7.183	0.413	0.351
10.05.24	23:00	24.00	58.94	6.3	6.765	6.88	33.66	4.0	0.000	0.00	6.765	6.875	0.399	0.340
11.05.24	23:00	24.00	59.23	6.3	6.961	7.08	33.87	4.0	0.000	0.00	6.961	7.075	0.413	0.351
12.05.24	23:00	24.00	58.47	6.3	8.836	8.98	33.32	4.0	0.000	0.00	8.836	8.977	0.517	0.439
13.05.24	23:00	24.00	58.76	6.3	8.066	8.20	33.21	4.0	0.000	0.00	8.066	8.196	0.474	0.403
14.05.24	23:00	24.00	59.28	6.3	8.212	8.35	33.92	4.0	0.000	0.00	8.212	8.347	0.487	0.415
15.05.24	23:00	24.00	58.86	6.3	7.203	7.32	33.68	4.0	0.000	0.00	7.203	7.320	0.424	0.361
16.05.24	23:00	24.00	58.80	6.3	7.795	7.92	32.20	4.0	0.001	0.00	7.794	7.920	0.459	0.390
17.05.24	23:00	24.00	61.54	6.3	8.268	8.41	33.79	4.0	0.000	0.00	8.268	8.414	0.509	0.436
18.05.24	23:00	24.00	61.06	6.3	6.924	7.04	34.04	4.0	0.000	0.00	6.924	7.044	0.423	0.362
19.05.24	23:00	24.00	61.99	6.3	7.597	7.73	34.74	4.0	0.000	0.00	7.597	7.733	0.471	0.404
20.05.24	23:00	24.00	61.53	6.3	8.321	8.47	34.50	4.0	0.000	0.00	8.321	8.468	0.512	0.439
21.05.24	23:00	24.00	61.58	6.3	8.047	8.19	34.66	4.0	0.000	0.00	8.047	8.189	0.496	0.425
22.05.24	23:00	24.00	61.49	6.3	7.995	8.14	34.69	4.0	0.000	0.00	7.995	8.136	0.492	0.422
ИТОГО		720.00	61.56	6.3	1213.79	1237.20	37.84	4.0	1017.66	1028.45	199.743	203.210	30.641	28.884
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 8.8°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 8.8°C

Дата: 22 Май 2024

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

