

Месячный отчет за Май 2024
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.04.24
Конец отчетного периода: 22.05.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.04.24	24.00	69.91	6.0	297.612	304.304	53.00	3.5	285.123	288.969	12.489	12.770	5.703	5.593
24.04.24	24.00	70.39	6.0	300.304	307.144	52.65	3.5	284.875	288.673	15.429	15.780	6.142	6.007
25.04.24	24.00	69.24	6.0	299.122	305.727	51.21	3.5	285.280	288.883	13.842	14.148	6.111	5.989
26.04.24	24.00	69.72	6.0	302.596	309.370	51.53	3.5	289.545	293.247	13.051	13.343	6.193	6.079
27.04.24	24.00	70.69	6.0	305.478	312.491	52.57	3.5	291.368	295.238	14.110	14.434	6.289	6.165
28.04.24	24.00	71.45	6.0	307.984	315.195	53.68	3.5	292.636	296.679	15.348	15.707	6.311	6.176
29.04.24	24.00	71.93	6.0	308.514	315.825	54.55	3.5	296.440	300.662	12.074	12.360	6.031	5.925
30.04.24	24.00	71.49	6.0	308.499	315.728	54.44	3.5	294.013	298.184	14.486	14.825	6.061	5.933
01.05.24	24.00	70.93	6.0	307.016	314.108	53.36	3.5	290.520	294.494	16.497	16.878	6.276	6.131
02.05.24	24.00	70.07	6.0	176.857	180.862	54.89	3.5	160.413	162.716	16.444	16.817	3.700	3.555
03.05.24	24.00	69.40	6.0	155.705	159.157	62.11	3.5	142.170	144.756	13.534	13.835	1.973	1.854
04.05.24	24.00	66.54	6.0	165.106	168.496	59.93	3.5	147.031	149.528	18.076	18.447	2.189	2.030
05.05.24	24.00	66.70	6.0	166.377	169.806	60.21	3.5	151.188	153.779	15.189	15.502	2.006	1.872
06.05.24	24.00	66.70	6.0	167.138	170.582	60.09	3.5	152.413	155.016	14.725	15.028	1.999	1.869
07.05.24	24.00	66.91	6.0	171.477	175.029	60.39	3.5	156.149	158.840	15.328	15.645	2.050	1.915
08.05.24	24.00	66.10	6.0	159.237	162.463	59.42	3.5	145.283	147.713	13.953	14.236	1.902	1.779
09.05.24	24.00	65.88	6.0	158.360	161.550	59.20	3.5	143.453	145.835	14.908	15.208	1.950	1.819
10.05.24	24.00	66.75	6.0	157.090	160.332	59.99	3.5	143.207	145.644	13.883	14.169	1.906	1.784
11.05.24	24.00	66.72	6.0	155.748	158.959	59.92	3.5	142.475	144.896	13.273	13.547	1.860	1.743
12.05.24	24.00	60.54	6.0	136.049	138.384	54.59	3.5	113.951	115.621	22.099	22.478	1.893	1.699
13.05.24	24.00	41.09	6.0	71.593	72.172	38.58	3.5	65.497	65.974	6.096	6.146	0.410	0.356
14.05.24	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.05.24	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.24	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.24	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.24	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.24	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.05.24	24.00	0.00	6.0	0.000	0.000	0.00	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.05.24	24.00	53.79	6.0	62.459	63.422	49.17	3.5	51.373	52.022	11.086	11.257	0.922	0.824
22.05.24	24.00	67.46	6.0	144.445	147.487	62.05	3.5	128.307	130.638	16.138	16.478	1.787	1.645
ИТОГО	720.0	66.54	6.0	4784.77	4888.59	55.54	3.5	4452.71	4518.00	332.059	339.039	81.664	78.742
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 8.8°C
* - Тепло Q_{расчет} при t_{хв.факт}=+ 8.8°C

Дата: 23 Май 2024

Представитель потребителя: В. Пономарев/

