

Месячный отчет за Ноябрь 2024  
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.10.24  
Конец отчетного периода: 22.11.24  
Потребитель: коллектив жильцов  
Объект: МКД  
Адрес: г.Бийск ул. Короленко, д.51  
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает  
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10  
Идентификационный номер прибора: ИД=64105  
Схема потребления: СП=0

| Сутки,<br>час |       | Время<br>счета<br>Ти | подающий труб. |        |         |         | обратный труб. |        |         |         | M3=M1-M2 | Vгв     | Тепло Q<br>(прибор) | *Тепло Q<br>(расчёт) |
|---------------|-------|----------------------|----------------|--------|---------|---------|----------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------------------|----------------------|
|               |       |                      | t1             | P1     | M1      | V1      | t2             | P2     | M2      | V2      |          |         |                     |                      |
| 23.10.24      | 23:00 | 24.00                | 64.83          | 5.5    | 157.757 | 160.83  | 47.76          | 3.5    | 151.797 | 153.46  | 6.106    | 6.225   | 2.991               | 2.969                |
| 24.10.24      | 23:00 | 24.00                | 64.79          | 5.5    | 157.562 | 160.63  | 47.83          | 3.5    | 151.876 | 153.54  | 5.896    | 6.011   | 2.960               | 2.939                |
| 25.10.24      | 23:00 | 24.00                | 63.59          | 5.5    | 157.223 | 160.18  | 47.35          | 3.5    | 151.286 | 152.91  | 6.178    | 6.294   | 2.852               | 2.830                |
| 26.10.24      | 23:00 | 24.00                | 64.01          | 5.5    | 157.931 | 160.94  | 47.66          | 3.5    | 152.213 | 153.87  | 6.070    | 6.186   | 2.878               | 2.857                |
| 27.10.24      | 23:00 | 24.00                | 63.85          | 5.5    | 157.864 | 160.85  | 47.55          | 3.5    | 152.154 | 153.80  | 6.089    | 6.205   | 2.868               | 2.846                |
| 28.10.24      | 23:00 | 24.00                | 64.62          | 5.5    | 157.964 | 161.02  | 48.09          | 3.5    | 152.690 | 154.38  | 5.550    | 5.657   | 2.884               | 2.864                |
| 29.10.24      | 23:00 | 24.00                | 65.18          | 5.5    | 153.599 | 156.62  | 47.98          | 3.5    | 148.005 | 149.64  | 5.926    | 6.043   | 2.932               | 2.910                |
| 30.10.24      | 23:00 | 24.00                | 64.80          | 5.5    | 161.442 | 164.59  | 47.92          | 3.5    | 156.329 | 158.05  | 5.480    | 5.587   | 2.993               | 2.974                |
| 31.10.24      | 23:00 | 24.00                | 65.32          | 5.5    | 163.295 | 166.52  | 48.28          | 3.5    | 158.158 | 159.92  | 5.420    | 5.527   | 3.052               | 3.032                |
| 01.11.24      | 23:00 | 24.00                | 64.51          | 5.5    | 160.598 | 163.70  | 47.44          | 3.5    | 156.003 | 157.69  | 4.947    | 5.042   | 2.983               | 2.965                |
| 02.11.24      | 23:00 | 24.00                | 65.25          | 5.5    | 163.295 | 166.52  | 48.00          | 3.5    | 158.567 | 160.32  | 5.104    | 5.205   | 3.068               | 3.049                |
| 03.11.24      | 23:00 | 24.00                | 64.50          | 5.5    | 158.950 | 162.02  | 47.63          | 3.5    | 155.512 | 157.20  | 3.904    | 3.980   | 2.874               | 2.860                |
| 04.11.24      | 23:00 | 24.00                | 64.34          | 5.5    | 160.810 | 163.90  | 47.84          | 3.5    | 156.571 | 158.29  | 5.016    | 5.113   | 2.899               | 2.881                |
| 05.11.24      | 23:00 | 24.00                | 64.59          | 5.5    | 162.179 | 165.32  | 48.05          | 3.5    | 157.449 | 159.19  | 5.185    | 5.285   | 2.938               | 2.919                |
| 06.11.24      | 23:00 | 24.00                | 65.49          | 5.5    | 161.454 | 164.66  | 48.23          | 3.5    | 156.873 | 158.62  | 5.045    | 5.145   | 3.036               | 3.018                |
| 07.11.24      | 23:00 | 24.00                | 64.89          | 5.5    | 159.581 | 162.70  | 47.82          | 3.5    | 155.316 | 157.02  | 4.594    | 4.684   | 2.949               | 2.933                |
| 08.11.24      | 23:00 | 24.00                | 64.25          | 5.5    | 157.379 | 160.40  | 46.85          | 3.5    | 152.086 | 153.69  | 5.661    | 5.770   | 3.010               | 2.989                |
| 09.11.24      | 23:00 | 24.00                | 63.55          | 5.5    | 157.789 | 160.75  | 46.06          | 3.5    | 151.874 | 153.42  | 6.212    | 6.328   | 3.051               | 3.029                |
| 10.11.24      | 23:00 | 24.00                | 63.61          | 5.5    | 157.700 | 160.67  | 45.83          | 3.5    | 152.684 | 154.22  | 5.429    | 5.531   | 3.059               | 3.040                |
| 11.11.24      | 23:00 | 24.00                | 63.02          | 5.5    | 159.144 | 162.09  | 45.65          | 3.5    | 154.029 | 155.57  | 5.482    | 5.583   | 3.021               | 3.001                |
| 12.11.24      | 23:00 | 24.00                | 66.33          | 5.5    | 155.808 | 158.98  | 46.66          | 3.5    | 152.023 | 153.61  | 4.098    | 4.181   | 3.263               | 3.248                |
| 13.11.24      | 23:00 | 24.00                | 70.23          | 5.5    | 157.457 | 161.02  | 48.29          | 3.5    | 152.258 | 153.96  | 5.639    | 5.766   | 3.733               | 3.712                |
| 14.11.24      | 23:00 | 24.00                | 70.28          | 5.5    | 160.971 | 164.62  | 48.50          | 3.5    | 154.434 | 156.17  | 6.704    | 6.856   | 3.837               | 3.813                |
| 15.11.24      | 23:00 | 24.00                | 63.63          | 5.5    | 156.708 | 159.66  | 44.96          | 3.5    | 150.593 | 152.06  | 6.296    | 6.414   | 3.215               | 3.192                |
| 16.11.24      | 23:00 | 24.00                | 64.55          | 5.5    | 157.559 | 160.61  | 45.39          | 3.5    | 151.927 | 153.43  | 5.885    | 5.999   | 3.292               | 3.271                |
| 17.11.24      | 23:00 | 24.00                | 69.50          | 5.5    | 158.551 | 162.07  | 48.19          | 3.5    | 152.092 | 153.78  | 6.534    | 6.679   | 3.701               | 3.677                |
| 18.11.24      | 23:00 | 24.00                | 65.79          | 5.5    | 159.858 | 163.06  | 46.73          | 3.5    | 153.565 | 155.17  | 6.443    | 6.572   | 3.354               | 3.331                |
| 19.11.24      | 23:00 | 24.00                | 66.61          | 5.5    | 162.303 | 165.63  | 47.62          | 3.5    | 156.660 | 158.36  | 5.792    | 5.910   | 3.366               | 3.345                |
| 20.11.24      | 23:00 | 24.00                | 68.47          | 5.5    | 161.899 | 165.39  | 48.45          | 3.5    | 155.470 | 157.22  | 6.626    | 6.769   | 3.569               | 3.545                |
| 21.11.24      | 23:00 | 24.00                | 66.74          | 5.5    | 162.001 | 165.34  | 47.78          | 3.5    | 156.111 | 157.82  | 6.098    | 6.224   | 3.369               | 3.347                |
| 22.11.24      | 23:00 | 24.00                | 65.26          | 5.5    | 163.774 | 167.01  | 47.09          | 3.5    | 159.042 | 160.73  | 4.982    | 5.080   | 3.216               | 3.198                |
| ИТОГО         |       | 744.00               | 65.37          | 5.5    | 4940.41 | 5038.28 | 47.40          | 3.5    | 4775.65 | 4827.11 | 174.390  | 177.851 | 97.213              | 96.586               |
|               |       | ч                    | °C             | кг/см2 | т       | м3      | °C             | кг/см2 | т       | м3      | т        | м3      | Гкал                | Гкал                 |

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C  
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 3.6°C  
\*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 3.6°C

Дата: 22 Ноябрь 2024

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_/С. В. Пономарев/

