

Месячный отчет за Ноябрь 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.10.24
Конец отчетного периода: 22.11.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.10.24	23:00	24.00	64.97	6.3	118.131	120.44	45.25	4.0	114.800	115.93	3.727	3.800	2.503	2.489
24.10.24	23:00	24.00	64.93	6.3	119.100	121.42	45.33	4.0	114.715	115.84	4.712	4.804	2.552	2.535
25.10.24	23:00	24.00	63.81	6.3	117.331	119.55	45.00	4.0	114.380	115.49	3.307	3.369	2.361	2.349
26.10.24	23:00	24.00	64.15	6.3	117.595	119.84	45.39	4.0	115.042	116.18	3.089	3.148	2.351	2.340
27.10.24	23:00	24.00	64.00	6.3	118.878	121.14	45.33	4.0	114.906	116.04	4.395	4.478	2.423	2.408
28.10.24	23:00	24.00	64.75	6.3	119.911	122.24	45.79	4.0	116.046	117.21	4.304	4.387	2.475	2.460
29.10.24	23:00	24.00	65.35	6.3	117.612	119.93	45.56	4.0	113.182	114.31	4.765	4.860	2.550	2.533
30.10.24	23:00	24.00	64.91	6.3	119.865	122.20	45.62	4.0	116.681	117.84	3.587	3.657	2.481	2.468
31.10.24	23:00	24.00	65.45	6.3	124.787	127.26	45.87	4.0	121.493	122.72	3.872	3.949	2.627	2.613
01.11.24	23:00	24.00	64.67	6.3	123.733	126.13	45.09	4.0	119.739	120.91	4.273	4.356	2.620	2.604
02.11.24	23:00	24.00	65.37	6.3	125.005	127.48	45.68	4.0	122.224	123.45	3.131	3.193	2.610	2.599
03.11.24	23:00	24.00	64.64	6.3	122.933	125.31	45.39	4.0	119.326	120.50	4.184	4.265	2.562	2.547
04.11.24	23:00	24.00	64.44	6.3	124.196	126.58	45.74	4.0	119.687	120.89	4.985	5.080	2.556	2.538
05.11.24	23:00	24.00	64.76	6.3	124.311	126.73	45.90	4.0	119.672	120.88	5.106	5.205	2.584	2.565
06.11.24	23:00	24.00	65.68	6.3	122.207	124.64	46.07	4.0	118.776	119.98	3.835	3.911	2.579	2.565
07.11.24	23:00	24.00	65.06	6.3	118.068	120.38	45.75	4.0	115.367	116.52	3.080	3.141	2.426	2.415
08.11.24	23:00	24.00	64.39	6.3	118.142	120.41	44.75	4.0	115.812	116.92	2.962	3.019	2.458	2.447
09.11.24	23:00	24.00	63.71	6.3	120.032	122.29	43.95	4.0	115.196	116.26	5.434	5.537	2.615	2.596
10.11.24	23:00	24.00	63.80	6.3	120.640	122.92	43.85	4.0	115.561	116.63	5.511	5.615	2.653	2.633
11.11.24	23:00	24.00	63.17	6.3	119.774	121.99	43.59	4.0	117.122	118.19	3.265	3.326	2.493	2.481
12.11.24	23:00	24.00	66.46	6.3	117.263	119.65	44.27	4.0	114.809	115.89	3.006	3.068	2.739	2.728
13.11.24	23:00	24.00	70.33	6.3	118.678	121.37	45.82	4.0	115.454	116.62	3.944	4.033	3.094	3.079
14.11.24	23:00	24.00	70.48	6.3	119.698	122.42	46.07	4.0	117.204	118.40	3.020	3.089	3.067	3.056
15.11.24	23:00	24.00	63.94	6.3	117.157	119.38	42.61	4.0	113.637	114.63	3.895	3.969	2.670	2.656
16.11.24	23:00	24.00	64.67	6.3	118.225	120.52	43.00	4.0	115.325	116.35	3.548	3.617	2.719	2.706
17.11.24	23:00	24.00	69.64	6.3	120.567	123.25	45.59	4.0	115.638	116.79	5.566	5.690	3.160	3.140
18.11.24	23:00	24.00	65.94	6.3	119.570	121.97	44.16	4.0	116.165	117.25	3.811	3.888	2.777	2.763
19.11.24	23:00	24.00	66.76	6.3	121.076	123.57	44.68	4.0	117.982	119.11	3.607	3.681	2.840	2.827
20.11.24	23:00	24.00	68.56	6.3	121.571	124.20	45.50	4.0	118.580	119.76	3.396	3.469	2.964	2.952
21.11.24	23:00	24.00	66.92	6.3	120.611	123.10	44.67	4.0	117.298	118.42	3.901	3.982	2.864	2.850
22.11.24	23:00	24.00	65.38	6.3	125.793	128.28	44.38	4.0	122.301	123.46	3.950	4.028	2.822	2.807
ИТОГО		744.00	65.52	6.3	3732.46	3806.58	45.02	4.0	3624.12	3659.33	123.170	125.613	82.193	81.750
Ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 3.6°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 3.6°C

Дата: 22 Ноябрь 2024

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

