

Месячный отчет за Октябрь 2024
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.09.24
Конец отчетного периода: 22.10.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: Бийск ул. Короленко, д.47
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57820
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.09.24	23:00	24.00	68.46	5.5	156.338	159.71	49.68	3.5	146.467	148.20	9.872	10.085	3.433	3.350
24.09.24	23:00	24.00	68.89	5.5	152.185	155.51	49.74	3.5	142.704	144.39	9.480	9.687	3.392	3.313
25.09.24	23:00	24.00	69.05	5.5	151.305	154.62	49.18	3.5	141.050	142.68	10.254	10.479	3.517	3.431
26.09.24	23:00	24.00	66.97	5.5	161.098	164.44	48.31	3.5	149.721	151.40	11.377	11.612	3.562	3.466
27.09.24	23:00	24.00	66.39	5.5	162.782	166.10	47.79	3.5	152.412	154.08	10.370	10.582	3.530	3.443
28.09.24	23:00	24.00	66.16	5.5	164.647	167.98	47.51	3.5	152.918	154.57	11.729	11.966	3.634	3.535
29.09.24	23:00	24.00	65.58	5.5	162.442	165.68	47.08	3.5	151.132	152.74	11.311	11.536	3.545	3.450
30.09.24	23:00	24.00	65.23	5.5	162.335	165.54	46.95	3.5	151.437	153.04	10.898	11.113	3.485	3.393
01.10.24	23:00	24.00	64.83	5.5	161.639	164.79	47.67	3.5	151.253	152.90	10.386	10.589	3.276	3.188
02.10.24	23:00	24.00	64.27	5.5	163.140	166.27	47.58	3.5	151.444	153.09	11.695	11.920	3.284	3.186
03.10.24	23:00	24.00	66.59	5.5	165.286	168.68	48.89	3.5	154.781	156.55	10.505	10.720	3.447	3.358
04.10.24	23:00	24.00	64.70	5.5	155.405	158.42	46.95	3.5	145.534	147.07	9.871	10.063	3.227	3.144
05.10.24	23:00	24.00	65.32	5.5	157.454	160.57	47.38	3.5	146.932	148.51	10.523	10.731	3.331	3.242
06.10.24	23:00	24.00	65.49	5.5	157.972	161.11	47.58	3.5	146.683	148.28	11.288	11.513	3.372	3.277
07.10.24	23:00	24.00	65.64	5.5	165.421	168.72	48.71	3.5	155.294	157.06	10.127	10.329	3.300	3.215
08.10.24	23:00	24.00	65.35	5.5	166.043	169.33	48.26	3.5	155.222	156.95	10.821	11.035	3.367	3.276
09.10.24	23:00	24.00	65.21	5.5	166.651	169.94	48.28	3.5	155.571	157.31	11.080	11.298	3.364	3.271
10.10.24	23:00	24.00	65.46	5.5	166.265	169.57	48.71	3.5	155.786	157.56	10.479	10.687	3.302	3.214
11.10.24	23:00	24.00	64.08	5.5	162.481	165.58	47.27	3.5	151.935	153.56	10.546	10.747	3.236	3.147
12.10.24	23:00	24.00	63.90	5.5	163.818	166.93	46.77	3.5	152.419	154.02	11.399	11.615	3.345	3.249
13.10.24	23:00	24.00	63.28	5.5	157.732	160.67	45.28	3.5	146.156	147.60	11.576	11.792	3.369	3.272
14.10.24	23:00	24.00	63.75	5.5	158.818	161.82	44.99	3.5	146.989	148.42	11.830	12.053	3.517	3.417
15.10.24	23:00	24.00	63.93	5.5	156.325	159.29	44.64	3.5	145.292	146.68	11.033	11.242	3.514	3.421
16.10.24	23:00	24.00	63.62	5.5	155.121	158.04	44.38	3.5	144.520	145.89	10.601	10.801	3.461	3.372
17.10.24	23:00	24.00	63.77	5.5	151.546	154.41	44.11	3.5	140.776	142.09	10.770	10.973	3.459	3.369
18.10.24	23:00	24.00	63.55	5.5	159.071	162.06	44.56	3.5	148.179	149.59	10.892	11.096	3.512	3.420
19.10.24	23:00	24.00	63.85	5.5	162.577	165.66	44.95	3.5	151.460	152.93	11.117	11.328	3.578	3.484
20.10.24	23:00	24.00	63.72	5.5	162.866	165.94	45.13	3.5	151.006	152.48	11.860	12.084	3.569	3.469
21.10.24	23:00	24.00	64.63	5.5	159.771	162.87	45.66	3.5	149.630	151.13	10.141	10.338	3.500	3.415
22.10.24	23:00	24.00	64.45	5.5	157.438	160.47	45.63	3.5	146.669	148.14	10.768	10.976	3.460	3.370
ИТОГО		720.00	65.20	5.5	4805.97	4900.68	46.99	3.5	4481.37	4528.89	324.598	330.988	102.886	100.159
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 8.4°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 8.4°C

Дата: 22 Октябрь 2024

Представитель потребителя: _____

