

Месячный отчет за Сентябрь 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.24
Конец отчетного периода: 22.09.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Короленко, д.51
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=64105
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.08.24	23:00	24.00	58.34	5.5	8.445	8.58	22.24	3.5	0.000	0.00	8.445	8.581	0.493	0.352
24.08.24	23:00	24.00	58.49	5.5	7.974	8.10	22.45	3.5	0.000	0.00	7.974	8.102	0.467	0.334
25.08.24	23:00	24.00	56.97	5.5	9.446	9.59	22.23	3.5	0.000	0.00	9.446	9.591	0.538	0.381
26.08.24	23:00	24.00	57.18	5.5	8.770	8.91	22.10	3.5	0.000	0.00	8.770	8.905	0.502	0.355
27.08.24	23:00	24.00	58.46	5.5	8.972	9.12	21.85	3.5	0.000	0.00	8.972	9.116	0.525	0.375
28.08.24	23:00	24.00	58.72	5.5	9.238	9.39	21.54	3.5	0.000	0.00	9.238	9.388	0.543	0.389
29.08.24	23:00	24.00	58.96	5.5	9.395	9.55	21.31	3.5	0.000	0.00	9.395	9.549	0.554	0.397
30.08.24	23:00	24.00	59.35	5.5	8.345	8.48	21.55	3.5	0.000	0.00	8.345	8.483	0.496	0.356
31.08.24	23:00	24.00	58.50	5.5	7.997	8.13	21.44	3.5	0.000	0.00	7.997	8.126	0.468	0.335
01.09.24	23:00	24.00	58.23	5.5	8.847	8.99	20.68	3.5	0.002	0.00	8.845	8.986	0.515	0.368
02.09.24	23:00	24.00	57.86	5.5	8.898	9.04	20.13	3.5	0.000	0.00	8.898	9.038	0.515	0.367
03.09.24	23:00	24.00	58.57	5.5	9.205	9.35	19.46	3.5	0.000	0.00	9.205	9.353	0.539	0.386
04.09.24	23:00	24.00	56.51	5.5	8.648	8.78	18.94	3.5	0.000	0.00	8.648	8.779	0.489	0.345
05.09.24	23:00	24.00	59.18	5.5	10.039	10.21	19.22	3.5	0.000	0.00	10.039	10.205	0.594	0.427
06.09.24	23:00	24.00	60.22	5.5	8.748	8.90	19.28	3.5	0.000	0.00	8.748	8.897	0.527	0.381
07.09.24	23:00	24.00	60.19	5.5	8.960	9.11	18.56	3.5	0.000	0.00	8.960	9.113	0.540	0.390
08.09.24	23:00	24.00	61.39	5.5	9.498	9.67	18.65	3.5	0.000	0.00	9.498	9.666	0.583	0.425
09.09.24	23:00	24.00	62.74	5.5	8.084	8.23	19.05	3.5	0.000	0.00	8.084	8.233	0.507	0.372
10.09.24	23:00	24.00	61.75	5.5	8.004	8.15	19.25	3.5	0.000	0.00	8.004	8.147	0.494	0.361
11.09.24	23:00	24.00	56.29	5.5	0.657	0.67	16.85	3.5	0.000	0.00	0.657	0.667	0.037	0.026
12.09.24	23:00	24.00	16.51	5.5	0.054	0.05	15.92	3.5	0.000	0.00	0.054	0.054	0.001	0.000
13.09.24	23:00	24.00	16.07	5.5	0.052	0.05	15.54	3.5	0.000	0.00	0.052	0.052	0.001	0.000
14.09.24	23:00	24.00	16.05	5.5	0.040	0.04	15.51	3.5	0.000	0.00	0.040	0.040	0.001	0.000
15.09.24	23:00	24.00	51.97	5.5	7.945	8.05	16.09	3.5	0.000	0.00	7.945	8.050	0.413	0.280
16.09.24	23:00	24.00	56.19	5.5	9.809	9.96	14.98	3.5	0.000	0.00	9.809	9.956	0.551	0.388
17.09.24	23:00	24.00	56.90	5.5	9.269	9.41	14.56	3.5	0.000	0.00	9.269	9.411	0.528	0.373
18.09.24	23:00	24.00	65.00	5.5	33.271	33.93	43.43	3.5	25.847	26.08	8.563	8.731	1.086	0.943
19.09.24	23:00	24.00	62.44	5.5	96.734	98.49	42.48	3.5	87.899	88.66	8.835	8.996	2.309	2.161
20.09.24	23:00	24.00	57.09	5.5	94.257	95.70	39.38	3.5	86.062	86.70	8.195	8.320	1.995	1.858
21.09.24	23:00	24.00	58.50	5.5	98.122	99.70	40.90	3.5	89.549	90.27	8.573	8.711	2.080	1.937
22.09.24	23:00	24.00	62.82	5.5	118.617	120.80	45.76	3.5	112.151	113.29	6.474	6.593	2.323	2.215
ИТОГО		744.00	54.76	5.5	636.34	647.11	22.95	3.5	401.51	405.01	235.978	239.839	21.214	17.273
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 16.7°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 16.7°C

Дата: 22 Сентябрь 2024

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

