

Месячный отчет за Сентябрь 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.24
Конец отчетного периода: 22.09.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Ленина, д.242
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=57885
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.08.24	23:00	24.00	64.42	6.3	6.213	6.33	37.96	4.0	0.001	0.00	6.212	6.332	0.401	0.297
24.08.24	23:00	24.00	63.49	6.3	5.954	6.07	38.12	4.0	0.001	0.00	5.953	6.064	0.378	0.279
25.08.24	23:00	24.00	61.61	6.3	6.586	6.70	37.10	4.0	0.000	0.00	6.586	6.702	0.406	0.296
26.08.24	23:00	24.00	61.78	6.3	6.074	6.18	36.89	4.0	0.000	0.00	6.074	6.182	0.376	0.274
27.08.24	23:00	24.00	62.96	6.3	6.615	6.74	36.66	4.0	0.000	0.00	6.615	6.737	0.417	0.306
28.08.24	23:00	24.00	62.74	6.3	6.295	6.41	36.63	4.0	0.000	0.00	6.295	6.410	0.395	0.290
29.08.24	23:00	24.00	63.54	6.3	6.585	6.71	37.03	4.0	0.000	0.00	6.585	6.709	0.419	0.309
30.08.24	23:00	24.00	65.21	6.3	6.217	6.34	37.41	4.0	0.000	0.00	6.217	6.339	0.406	0.302
31.08.24	23:00	24.00	63.20	6.3	5.920	6.03	36.97	4.0	0.000	0.00	5.920	6.030	0.374	0.276
01.09.24	23:00	24.00	62.72	6.3	8.117	8.27	35.83	4.0	0.001	0.00	8.116	8.265	0.509	0.374
02.09.24	23:00	24.00	62.99	6.3	8.405	8.56	35.82	4.0	0.000	0.00	8.405	8.560	0.530	0.390
03.09.24	23:00	24.00	62.66	6.3	7.306	7.44	35.37	4.0	0.000	0.00	7.306	7.439	0.458	0.336
04.09.24	23:00	24.00	62.03	6.3	7.342	7.47	34.78	4.0	0.000	0.00	7.342	7.473	0.456	0.333
05.09.24	23:00	24.00	64.23	6.3	6.802	6.93	35.40	4.0	0.000	0.00	6.802	6.932	0.437	0.324
06.09.24	23:00	24.00	65.80	6.3	6.528	6.66	36.09	4.0	0.000	0.00	6.528	6.659	0.430	0.321
07.09.24	23:00	24.00	66.09	6.3	6.579	6.71	35.99	4.0	0.000	0.00	6.579	6.712	0.435	0.325
08.09.24	23:00	24.00	65.71	6.3	6.755	6.89	36.09	4.0	0.000	0.00	6.755	6.890	0.444	0.331
09.09.24	23:00	24.00	68.24	6.3	6.370	6.51	37.06	4.0	0.000	0.00	6.370	6.507	0.435	0.329
10.09.24	23:00	24.00	68.39	6.3	7.624	7.79	36.82	4.0	0.000	0.00	7.624	7.788	0.522	0.394
11.09.24	23:00	24.00	64.10	6.3	0.638	0.65	27.43	4.0	0.000	0.00	0.638	0.650	0.041	0.030
12.09.24	23:00	24.00	26.85	6.3	0.058	0.06	23.94	4.0	0.000	0.00	0.058	0.058	0.002	0.001
13.09.24	23:00	24.00	22.23	6.3	0.021	0.02	22.41	4.0	0.000	0.00	0.021	0.021	0.000	0.000
14.09.24	23:00	24.00	36.45	6.3	1.430	1.44	24.78	4.0	0.000	0.00	1.430	1.439	0.052	0.028
15.09.24	23:00	24.00	55.57	6.3	6.999	7.10	30.18	4.0	0.000	0.00	6.999	7.103	0.389	0.272
16.09.24	23:00	24.00	61.18	6.3	7.111	7.24	31.71	4.0	0.000	0.00	7.111	7.235	0.435	0.317
17.09.24	23:00	24.00	62.72	6.3	7.715	7.86	31.42	4.0	0.000	0.00	7.715	7.856	0.484	0.355
18.09.24	23:00	24.00	66.26	6.3	33.736	34.42	40.22	4.0	27.812	28.03	6.796	6.934	1.159	1.045
19.09.24	23:00	24.00	63.14	6.3	85.193	86.77	40.43	4.0	79.232	79.85	6.166	6.281	2.188	2.085
20.09.24	23:00	24.00	57.39	6.3	81.920	83.19	37.89	4.0	75.818	76.34	6.154	6.249	1.834	1.731
21.09.24	23:00	24.00	58.68	6.3	84.542	85.90	39.27	4.0	78.769	79.35	5.850	5.944	1.874	1.776
22.09.24	23:00	24.00	62.95	6.3	104.972	106.91	44.28	4.0	98.725	99.66	6.247	6.362	2.241	2.137
ИТОГО		744.00	59.85	6.3	542.62	552.29	35.10	4.0	360.36	363.24	183.469	186.863	18.927	15.863
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 16.7°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 16.7°C

Дата: 22 Сентябрь 2024

Представитель потребителя /С. В. Пономарев/

