

Месячный отчет за Январь 2024
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.12.23
Конец отчетного периода: 22.01.24
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск, ул.Ударная, д.92/1
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.
Идентификационный номер прибора: ИД=3158
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.12.23	24.00	74.37	6.0	297.008	304.494	51.13	3.5	283.055	286.619	13.953	14.305	7.628	7.623
24.12.23	24.00	74.76	6.0	301.298	308.964	51.35	3.5	283.572	287.172	17.726	18.177	7.975	7.969
25.12.23	24.00	75.46	6.0	301.763	309.575	51.84	3.5	287.615	291.333	14.148	14.515	7.874	7.870
26.12.23	24.00	72.22	6.0	287.651	294.516	51.19	3.5	272.021	275.443	15.631	16.004	6.876	6.872
27.12.23	24.00	70.53	6.0	299.390	306.233	49.64	3.5	285.125	288.519	14.265	14.591	6.974	6.970
28.12.23	24.00	70.46	6.0	301.233	308.107	49.77	3.5	286.945	290.377	14.288	14.614	6.957	6.953
29.12.23	24.00	70.73	6.0	302.810	309.769	49.75	3.5	287.263	290.697	15.547	15.904	7.139	7.135
30.12.23	24.00	69.17	6.0	300.836	307.467	48.71	3.5	281.985	285.222	18.851	19.267	7.080	7.074
31.12.23	24.00	69.22	6.0	302.725	309.407	48.71	3.5	280.851	284.076	21.874	22.356	7.281	7.275
01.01.24	24.00	69.82	6.0	298.685	305.383	49.18	3.5	288.524	291.897	10.161	10.389	6.671	6.668
02.01.24	24.00	69.70	6.0	302.245	309.001	49.32	3.5	288.763	292.158	13.482	13.783	6.831	6.827
03.01.24	24.00	72.47	6.0	299.474	306.679	50.04	3.5	285.810	289.264	13.665	13.993	7.420	7.416
04.01.24	24.00	78.28	6.0	298.378	306.640	52.42	3.5	284.836	288.598	13.542	13.917	8.437	8.433
05.01.24	24.00	78.93	6.0	304.168	312.718	53.09	3.5	291.967	295.916	12.201	12.544	8.520	8.517
06.01.24	24.00	77.83	6.0	308.271	316.718	53.32	3.5	295.057	299.083	13.214	13.576	8.269	8.265
07.01.24	24.00	73.08	6.0	305.130	312.576	50.92	3.5	289.997	293.623	15.133	15.502	7.539	7.535
08.01.24	24.00	72.22	6.0	306.720	314.043	50.45	3.5	288.926	292.474	17.794	18.218	7.584	7.578
09.01.24	24.00	74.13	6.0	304.713	312.347	51.03	3.5	291.397	295.053	13.316	13.649	7.730	7.726
10.01.24	24.00	79.29	6.0	305.500	314.168	53.17	3.5	292.923	296.898	12.577	12.934	8.668	8.664
11.01.24	24.00	80.89	6.0	308.763	317.842	54.42	3.5	297.701	301.921	11.062	11.388	8.788	8.785
12.01.24	24.00	85.64	6.0	307.059	317.080	56.41	3.5	296.624	301.123	10.435	10.775	9.582	9.579
13.01.24	24.00	86.83	6.0	308.611	318.939	57.07	3.5	297.533	302.147	11.078	11.449	9.834	9.831
14.01.24	24.00	87.47	6.0	315.502	326.197	58.32	3.5	301.126	305.989	14.376	14.863	10.046	10.042
15.01.24	24.00	88.48	6.0	305.786	316.379	58.04	3.5	295.324	300.049	10.462	10.824	9.936	9.933
16.01.24	24.00	91.34	6.0	305.318	316.518	59.12	3.5	294.845	299.731	10.472	10.857	10.472	10.469
17.01.24	24.00	91.77	6.0	306.250	317.581	59.04	3.5	296.846	301.751	9.404	9.752	10.597	10.594
18.01.24	24.00	91.95	6.0	306.377	317.753	58.94	3.5	295.907	300.781	10.470	10.859	10.748	10.745
19.01.24	24.00	91.78	6.0	306.882	318.238	59.21	3.5	297.210	302.148	9.672	10.030	10.585	10.582
20.01.24	24.00	91.99	6.0	309.809	321.321	59.74	3.5	298.625	303.670	11.184	11.600	10.676	10.672
21.01.24	24.00	91.80	6.0	309.518	320.976	59.64	3.5	297.342	302.349	12.176	12.627	10.698	10.695
22.01.24	24.00	92.37	6.0	307.469	318.979	59.95	3.5	298.362	303.436	9.108	9.449	10.530	10.527
ИТОГО	744.0	79.52	6.0	9425.34	9696.60	53.71	3.5	9014.08	9139.51	411.267	422.711	265.945	265.822
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.3°C

* - Тепло Qрасчет при tхв.факт.=+ 0.3°C

Дата: 23 Январь 2024

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

